

#94352#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 21/08/24г.-21/09/24г.

Абонент:Хмельницкого 14

Адрес: ДС № 70

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

txb: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 17050389, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х1D1A

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.08.24 23	61,83	49,53	12,3	3,45	2,44	8,005	7,864	0,097	24	0	
22.08.24 23	59,32	51,35	7,97	< 3,91	2,74	12,996	12,785	0,102	24	0	*
23.08.24 23	62,24	49,25	12,99	4,14	2,59	8,182	< 8,036	< 0,105	24	0	*
24.08.24 23	58,26	48,67	9,59	4,32	2,52	4,619	< 4,546	< 0,044	24	0	*
25.08.24 23	57,59	49,3	8,29	4,04	2,53	5,04	< 4,962	< 0,041	24	0	*
26.08.24 23	60,99	47,97	13,02	3,56	2,47	6,313	< 6,204	< 0,081	24	0	*
27.08.24 23	62,63	51,08	11,54	3,94	2,42	6,066	5,957	0,069	24	0	
28.08.24 23	63,15	51,38	11,77	4,15	2,46	8,2	< 8,05	< 0,095	24	0	*
29.08.24 23	62,62	51,06	11,56	4,18	2,47	7,928	7,785	0,09	24	0	
30.08.24 23	61,62	49,95	11,68	4,15	2,48	7,676	< 7,542	< 0,088	24	0	*
31.08.24 23	56,54	50,08	6,46	4	2,44	4,339	4,274	0,028	24	0	
01.09.24 23	56,59	50,1	6,49	4,09	2,44	4,321	4,257	0,028	24	0	
02.09.24 23	63,28	51,27	12,01	4,09	2,44	9,121	8,954	0,108	24	0	
03.09.24 23	62,9	51,07	11,83	4,12	2,45	9,105	8,94	0,106	24	0	
04.09.24 23	61,65	49,63	12,01	3,81	2,44	8,206	8,063	0,097	24	0	
05.09.24 23	63,11	51,1	12,01	3,99	2,45	9,164	8,997	0,108	24	0	
06.09.24 23	62,49	50,82	11,67	4,03	2,45	9,217	9,052	0,106	24	0	
07.09.24 23	56,69	49,88	6,81	3,96	2,45	4,108	4,046	0,028	24	0	
08.09.24 23	56,52	50,19	6,32	3,74	2,45	4,465	4,398	0,028	24	0	
09.09.24 23	62,69	50,46	12,23	4,04	2,45	8,515	8,361	0,103	24	0	
10.09.24 23	62,42	49,88	12,53	3,87	2,44	9,216	9,051	0,114	24	0	
11.09.24 23	61,4	48,41	12,99	3,56	2,42	7,554	7,422	0,097	24	0	
12.09.24 23	62,44	50,16	12,29	3,74	2,42	9,551	9,38	0,116	24	0	
13.09.24 23	62,16	49,47	12,69	3,8	2,42	9,24	< 9,076	< 0,115	24	0	*

14.09.24 23	56,52	49,88	6,65	3,86	2,43	4,495	4,428	0,03	24	0	
15.09.24 23	57,79	48,05	9,74	3,69	2,42	5,204	5,123	0,05	24	0	
16.09.24 23	61,52	49,21	12,31	3,56	2,43	8,465 <	8,317 <	0,103	24	0	*
17.09.24 23	62,63	50,37	12,26	3,76	2,43	8,688	8,531	0,105	24	0	
18.09.24 23	59,84	52,78	7,06	< 3,95	2,59	15,672 <	15,413 <	0,109	24	0	*
19.09.24 23	61,46	48,15	13,32	3,91	2,53	7,887	7,75	0,103	24	0	
20.09.24 23	62,94	50,43	12,52	3,6	2,44	9,8	9,621	0,121	24	0	
21.09.24 23	57,26	49,87	7,39	3,93	2,45	4,677 <	4,606 <	0,034	24	0	*
Итого/Средн	61,14	50,22	10,92	3,9	2,47	246,036	241,792	2,647	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20.08.24 23	40966,481	39996,889	717,253	24762	258
21.09.24 23	41212,518	40238,681	719,9	25530	258
Итого	246,036	241,792	2,647	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

