

#125908#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Павлика Морозова 146-156, Калининград

6954

8084

ВКТ-7

00207527

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td   | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 2,831       | 0,017        | 335,37     | 333,57     | 330,08  | 329,7   | 0,38      | 24          | 0          | 0      | 58,5      | 50        | 8,54 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 25.03.2025 | 2,906       | 0,023        | 336,05     | 334,18     | 330,61  | 330,2   | 0,41      | 24          | 0          | 0      | 59,4      | 50,6      | 8,74 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 26.03.2025 | 2,792       | 0,019        | 335,42     | 333,64     | 330,18  | 329,78  | 0,4       | 24          | 0          | 0      | 58,2      | 49,8      | 8,41 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 27.03.2025 | 2,822       | 0,017        | 335,86     | 334,08     | 330,62  | 330,23  | 0,39      | 24          | 0          | 0      | 58,2      | 49,7      | 8,5  | 0,7        | 0,7        | -              |
| 28.03.2025 | 2,806       | 0,037        | 335,74     | 333,66     | 330,48  | 329,82  | 0,66      | 24          | 0          | 0      | 58,4      | 50        | 8,41 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 29.03.2025 | 2,748       | 0,009        | 334,84     | 333,27     | 329,6   | 329,43  | 0,17      | 24          | 0          | 0      | 58,2      | 49,9      | 8,32 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 30.03.2025 | 2,76        | 0,008        | 334,48     | 332,95     | 329,25  | 329,11  | 0,14      | 24          | 0          | 0      | 58,2      | 49,8      | 8,38 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 31.03.2025 | 2,79        | 0,007        | 334,45     | 332,93     | 329,21  | 329,09  | 0,12      | 24          | 0          | 0      | 58,3      | 49,8      | 8,48 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 01.04.2025 | 2,824       | 0,012        | 334,84     | 333,24     | 329,59  | 329,4   | 0,19      | 24          | 0          | 0      | 58,4      | 49,8      | 8,56 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 02.04.2025 | 2,779       | 0,013        | 334,75     | 333,13     | 329,5   | 329,29  | 0,21      | 24          | 0          | 0      | 58,3      | 49,9      | 8,41 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 03.04.2025 | 2,744       | 0,014        | 336,05     | 334,44     | 330,77  | 330,54  | 0,23      | 24          | 0          | 0      | 58,4      | 50,1      | 8,27 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 04.04.2025 | 2,736       | 0,007        | 335,12     | 333,58     | 329,85  | 329,72  | 0,13      | 24          | 0          | 0      | 58,2      | 49,9      | 8,29 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 05.04.2025 | 2,945       | 0,011        | 333,94     | 332,27     | 328,45  | 328,27  | 0,18      | 24          | 0          | 0      | 59,8      | 50,8      | 8,94 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 06.04.2025 | 3,087       | 0,019        | 333,41     | 331,62     | 327,8   | 327,53  | 0,27      | 24          | 0          | 0      | 60,9      | 51,5      | 9,39 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 07.04.2025 | 2,989       | 0,009        | 334,69     | 332,99     | 329,24  | 329,02  | 0,22      | 24          | 0          | 0      | 59,6      | 50,5      | 9,06 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 08.04.2025 | 2,978       | 0,011        | 335,67     | 334,01     | 330,28  | 330,06  | 0,22      | 24          | 0          | 0      | 59,3      | 50,3      | 8,99 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 09.04.2025 | 2,995       | 0,01         | 335        | 333,31     | 329,53  | 329,32  | 0,21      | 24          | 0          | 0      | 59,7      | 50,6      | 9,07 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 10.04.2025 | 3,023       | 0,01         | 334,09     | 332,41     | 328,64  | 328,47  | 0,17      | 24          | 0          | 0      | 59,7      | 50,5      | 9,18 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 11.04.2025 | 2,919       | 0,008        | 333,83     | 332,25     | 328,53  | 328,35  | 0,18      | 24          | 0          | 0      | 58,8      | 49,9      | 8,86 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 12.04.2025 | 2,908       | 0,01         | 334,96     | 333,34     | 329,61  | 329,45  | 0,16      | 24          | 0          | 0      | 58,9      | 50,1      | 8,81 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 13.04.2025 | 2,74        | 0,005        | 335,95     | 334,44     | 330,68  | 330,59  | 0,09      | 24          | 0          | 0      | 58,3      | 50        | 8,29 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 14.04.2025 | 2,65        | 0,014        | 337,05     | 335,57     | 331,76  | 331,58  | 0,18      | 24          | 0          | 0      | 58,4      | 50,4      | 7,97 | 0,7        | 0,7        | -              |
| 15.04.2025 | 1,224       | 0,005        | 156,3      | 155,6      | 153,86  | 153,77  | 0,09      | 24          | 0          | 0      | 58,2      | 50,3      | 7,91 | 0,7        | 0,7        | -              |
| Итого:     | 63,996      | 0            | 7527,86    | 7490,48    | 7408,12 | 7402,72 | 0         | 552         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0    | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 63,996      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |      |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.03.2025 | 428,755  | 51368,08 | 51200,94 | 50628,68 | 50668,68 |
| 15.04.2025 | 492,751  | 58895,94 | 58691,42 | 58036,8  | 58071,4  |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 11:43:59