

#112108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК
Павлика Морозова 146-156, Калининград
6954
8084
ВКТ-7
00207527
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,489	-0,098	199,37	200,63	195,88	198,42	-2,54	24	0	0	61,7	48,4	13,35	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	2,1	-0,124	174,43	176,51	171,57	174,72	-3,15	24	0	0	59,8	46,7	13,13	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	2,744	-0,053	293,36	293,51	288,23	289,77	-1,54	24	0	0	61,9	52,1	9,8	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	3,577	0,113	359,21	355,22	352,53	350,38	2,15	24	0	0	64	54,2	9,82	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	3,48	0,06	343,19	340,3	336,75	335,65	1,1	24	0	0	64,4	54,2	10,17	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	3,425	0,028	362,15	359,95	355,49	355,06	0,43	24	0	0	63,6	54	9,58	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	3,421	0,029	361,02	358,81	354,4	353,95	0,45	24	0	0	63,6	54	9,6	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	3,36	0,025	357,26	355,1	350,73	350,37	0,36	24	0	0	63,2	53,7	9,54	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	3,401	0,029	357,03	354,81	350,53	350,06	0,47	24	0	0	63,3	53,7	9,65	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	3,362	0,025	357,89	355,68	351,39	350,98	0,41	24	0	0	63,1	53,6	9,51	0,7	0,7	4
03.01.2025	3,318	0,024	358,73	356,68	352,42	352,07	0,35	24	0	0	62	52,7	9,38	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	3,422	0,025	358,04	355,89	351,68	351,25	0,43	24	0	0	62,6	52,9	9,67	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	3,518	0,027	356,33	354,04	349,83	349,42	0,41	24	0	0	63,2	53,2	10,01	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	3,4	0,025	355,53	353,43	349,3	348,95	0,35	24	0	0	61,9	52,2	9,69	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	3,369	0,021	355,75	353,69	349,44	349,13	0,31	24	0	0	62,3	52,7	9,6	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	3,361	0,026	355,34	353,22	349,07	348,66	0,41	24	0	0	62	52,5	9,57	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	3,304	0,023	356,52	354,48	350,38	350,03	0,35	24	0	0	61,5	52,1	9,39	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	3,269	0,021	354,17	352,19	348,08	347,77	0,31	24	0	0	61,2	51,9	9,35	0,7	0,7	-
11.01.2025	3,253	0,017	353,2	351,31	347,23	346,99	0,24	24	0	0	60,7	51,4	9,35	0,7	0,7	-
12.01.2025	3,23	0,02	353,35	351,57	347,5	347,25	0,25	24	0	0	60,5	51,2	9,28	0,7	0,7	-
13.01.2025	3,264	0,014	353,24	351,43	347,36	347,18	0,18	24	0	0	60,3	50,9	9,38	0,7	0,7	-
14.01.2025	3,282	0,02	353,05	351,16	347,12	346,84	0,28	24	0	0	60,5	51,1	9,43	0,7	0,7	-
15.01.2025	3,327	0,024	355,25	353,16	349,14	348,74	0,4	24	0	0	61,5	52	9,48	0,7	0,7	-
16.01.2025	3,328	0,02	353,62	351,66	347,48	347,2	0,28	24	0	0	61,8	52,3	9,55	0,7	0,7	-
17.01.2025	3,304	0,024	353,34	351,32	347,18	346,84	0,34	24	0	0	61,8	52,3	9,47	0,7	0,7	-
18.01.2025	3,281	0,022	353,08	351,13	346,92	346,62	0,3	24	0	0	61,7	52,3	9,42	0,7	0,7	-
19.01.2025	3,241	0,017	352,74	350,83	346,67	346,42	0,25	24	0	0	61,3	52	9,32	0,7	0,7	-
20.01.2025	3,255	0,021	352,45	350,46	346,42	346,11	0,31	24	0	0	61,2	51,9	9,37	0,7	0,7	-
21.01.2025	3,277	0,017	353,63	351,74	347,54	347,33	0,21	24	0	0	61,4	52	9,42	0,7	0,7	-
22.01.2025	3,297	0,023	354,36	352,38	348,28	347,97	0,31	24	0	0	61,5	52,1	9,43	0,7	0,7	-
23.01.2025	3,343	0,021	354,08	352,09	347,89	347,59	0,3	24	0	0	61,8	52,2	9,58	0,7	0,7	-
Итого:	101,002	0	10610,71	10554,38	10424,43	10419,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,002															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	144,26	20378,25	20380,58	20164,98	20230,13
23.01.2025	245,262	30988,96	30934,96	30589,41	30649,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:22:12