

#118943#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (новый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 22182326	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3580	3052,15	527.85	126.075

Подпись исполнителя



#118840#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3777
 Порядковый номер 9898
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 22182326
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	26,048	0	207,298	212,19	0	201,441	209,75	0	24	0	80,5	49,7	0,43	0,31
22.02.2025	-	23,729	0	198,245	202,725	0	192,84	200,399	0	24	0	78,9	49,5	0,44	0,31
23.02.2025	-	23,109	0	200,188	204,52	0	194,867	202,193	0	24	0	77,7	49,4	0,44	0,31
24.02.2025	-	22,717	0	214,645	219,02	0	209,129	216,432	0	24	0	76,3	50,4	0,44	0,3
25.02.2025	-	22,561	0	186,45	190,658	0	181,367	188,512	0	24	0	78,9	49,2	0,44	0,3
26.02.2025	-	21,02	0	179,23	183,175	0	174,352	181,031	0	24	0	78,8	50,1	0,44	0,3
27.02.2025	-	21,014	0	188,253	192,265	0	183,201	189,939	0	24	0	78,2	50,8	0,44	0,3
28.02.2025	-	21,031	0	225,455	229,757	0	219,698	226,721	0	24	0	76	53,2	0,44	0,3
01.03.2025	-	21,976	0	200,755	204,915	0	195,65	202,613	0	24	0	75,8	49	0,44	0,31
02.03.2025	-	21,535	0	198,447	202,545	0	193,386	200,239	0	24	0	76	49,4	0,44	0,31
03.03.2025	-	20,158	0	205,402	209,408	0	200,165	206,766	0	24	0	75,9	51,9	0,44	0,3
04.03.2025	-	21,214	0	205,652	209,76	0	200,408	207,251	0	24	0	75,9	50,6	0,44	0,3
05.03.2025	-	15,462	0	194,27	197,525	0	189,32	194,57	0	24	0	76	56,5	0,44	0,3
06.03.2025	-	10,355	0	231,997	234,88	0	226,083	230,349	0	24	0	75,9	65	0,44	0,3
07.03.2025	-	11,573	0	228,52	231,53	0	222,711	227,236	0	24	0	75,9	63,6	0,44	0,3
08.03.2025	-	13,309	0	201,52	204,488	0	196,391	201,075	0	24	0	75,9	59,7	0,44	0,3
09.03.2025	-	14,674	0	187,92	191,03	0	183,145	188,155	0	24	0	75,8	56,7	0,44	0,3
10.03.2025	-	12,639	0	167,93	170,613	0	163,659	167,975	0	24	0	75,8	57,4	0,44	0,3
11.03.2025	-	18,708	0	193,988	197,63	0	189,045	195,096	0	24	0	75,9	52,3	0,44	0,3
12.03.2025	-	14,167	0	256,115	259,693	0	249,572	255,025	0	24	0	76,1	62,5	0,44	0,3
13.03.2025	-	12,888	0	267,557	271,075	0	260,723	265,941	0	24	0	76,1	64,3	0,44	0,3
14.03.2025	-	15,848	0	256,772	260,598	0	250,191	256,093	0	24	0	76,2	61,1	0,43	0,3
15.03.2025	-	20,608	0	216,435	220,617	0	210,914	217,748	0	24	0	75,9	52,6	0,43	0,31
16.03.2025	-	22,267	0	205,732	209,99	0	200,5	207,594	0	24	0	75,9	49,4	0,43	0,31
17.03.2025	-	22,299	0	215,872	220,24	0	210,346	217,589	0	24	0	76,1	50,8	0,44	0,31
18.03.2025	-	22,467	0	210,145	214,47	0	204,782	211,989	0	24	0	76	49,8	0,45	0,31
19.03.2025	-	19,07	0	220,702	224,67	0	215,062	221,499	0	24	0	76	54,9	0,45	0,3
20.03.2025	-	15,402	0	219,568	223	0	213,955	219,395	0	24	0	76,1	58,9	0,45	0,3
Итого:	-	527,848	0	5885,063	5992,987	0	5732,903	5909,175	0	672	0	76,59	54,24	0,44	0,3

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	3052,15	33523,275	34148,64	34,339	32671,34	33691,519	33,822	7738	0
20.03.2025	3580	39408,34	40141,625	34,339	38404,244	39600,695	33,822	8410	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения