

#125904#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Коммунистическая 30, Калининград

6954

9100

ВКТ-7

00295440

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,075	-0,148	345,71	349,29	342,25	346,3	-4,05	24	0	0	46	42,3	3,65	0,6	0,6	-
25.03.2025	1,048	-0,149	345,72	349,36	342,31	346,43	-4,12	24	0	0	45,6	42	3,58	0,6	0,6	-
26.03.2025	1,099	-0,145	345,75	349,22	342,29	346,26	-3,97	24	0	0	46,1	42,4	3,71	0,6	0,6	-
27.03.2025	1,191	-0,146	346,02	349,33	342,34	346,23	-3,89	24	0	0	47,4	43,4	3,98	0,6	0,6	-
28.03.2025	1,009	-0,139	345,79	349,2	342,42	346,26	-3,84	24	0	0	45,5	42	3,42	0,6	0,6	-
29.03.2025	0,799	-0,127	345,45	348,98	342,59	346,47	-3,88	24	0	0	41,9	39,1	2,79	0,6	0,6	-
30.03.2025	0,93	-0,139	345,84	349,33	342,72	346,64	-3,92	24	0	0	43,7	40,5	3,18	0,6	0,6	-
31.03.2025	1,068	-0,134	346,12	349,39	342,7	346,47	-3,77	24	0	0	45,8	42,2	3,59	0,6	0,6	-
01.04.2025	1,044	-0,14	346,08	349,44	342,71	346,55	-3,84	24	0	0	45,5	42	3,53	0,6	0,6	-
02.04.2025	0,885	-0,125	345,91	349,22	342,94	346,63	-3,69	24	0	0	42,6	39,6	3	0,6	0,6	-
03.04.2025	0,875	-0,128	345,95	349,37	342,9	346,69	-3,79	24	0	0	43,3	40,3	3,01	0,6	0,6	-
04.04.2025	1,066	-0,141	346,45	349,88	342,97	346,88	-3,91	24	0	0	46	42,4	3,6	0,6	0,6	-
05.04.2025	1,317	-0,168	347,1	350,54	342,9	346,98	-4,08	24	0	0	50,8	46,4	4,4	0,6	0,6	-
06.04.2025	1,294	-0,17	346,89	350,53	342,9	347,16	-4,26	24	0	0	49,5	45,2	4,34	0,6	0,6	-
07.04.2025	1,361	-0,187	363,55	367,33	359,09	363,54	-4,45	24	0	0	51,3	46,9	4,39	0,6	0,6	-
08.04.2025	1,238	-0,166	342,99	346,63	339,13	343,37	-4,24	24	0	0	48,9	44,6	4,22	0,6	0,6	-
09.04.2025	1,245	-0,161	344,79	348,29	340,9	344,97	-4,07	24	0	0	49	44,8	4,19	0,6	0,6	-
10.04.2025	1,271	-0,16	345,17	348,61	341,22	345,27	-4,05	24	0	0	49,4	45,1	4,27	0,6	0,6	-
11.04.2025	1,176	-0,149	345,18	348,58	341,47	345,45	-3,98	24	0	0	47,6	43,6	3,97	0,6	0,6	-
12.04.2025	1,171	-0,144	345,44	348,73	341,72	345,55	-3,83	24	0	0	47,7	43,8	3,93	0,6	0,6	-
13.04.2025	0,855	-0,134	344,78	348,19	341,69	345,51	-3,82	24	0	0	43,3	40,4	2,97	0,6	0,6	-
14.04.2025	0,469	-0,096	264,06	267,14	262,12	265,4	-3,28	24	0	1	39,4	37,1	2,26	0,6	0,6	-
Итого:	23,486	0	7540,74	7616,58	7464,28	7551,01	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,486															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	148,031	37828,52	38410,55	37348,98	38008,04
14.04.2025	171,517	45369,26	46027,13	44813,26	45559,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:33:26