

#125503#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Суворова 47, Калининград

Заводской номер счётчика 5107	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	287,557	249,094	38.463

Подпись исполнителя



#125502#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

7518

ВКТ-9

5107

1

28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.03.2025	5,5	1,672	0,006	91,83	0	0,093	89,781	0	0,091	24	0	16384	0	70,6	51,7	70	0,38	0,36	0,5
25.03.2025	4,4	1,606	0,007	93,84	0	0,113	91,778	0	0,111	24	0	16384	0	70	50,3	70	0,38	0,36	0,5
26.03.2025	6,9	1,711	0,007	98,91	0	0,112	96,717	0	0,11	24	0	16384	0	70,3	52,4	70	0,38	0,36	0,5
27.03.2025	5,7	1,668	0,004	92,34	0	0,065	90,296	0	0,064	24	0	16384	0	70,2	51,6	70	0,38	0,36	0,5
28.03.2025	8,9	1,787	0,005	116,34	0	0,071	113,736	0	0,069	24	0	16384	0	70,7	54,7	70	0,38	0,37	0,5
29.03.2025	9,9	1,718	0,011	117,4	0	0,173	114,808	0	0,169	24	0	16384	0	70,1	54,7	70	0,38	0,36	0,5
30.03.2025	6,8	1,623	0,004	102,14	0	0,066	99,901	0	0,065	24	0	16384	0	69,9	53,3	70	0,38	0,36	0,5
31.03.2025	5,9	1,674	0,008	99,48	0	0,129	97,274	0	0,126	24	0	16384	0	70,3	52,8	70	0,38	0,36	0,5
01.04.2025	-	1,631	0	89,63	0	0	87,635	0	0	24	0	16384	0	70,5	51,6	70	0,38	0,36	0,5
02.04.2025	-	1,696	0	104,39	0	0	102,083	0	0	24	0	16384	0	70,2	53,2	70	0,38	0,36	0,5
03.04.2025	-	1,712	0	114,32	0	0	111,794	0	0	24	0	16384	0	70,2	54,6	70	0,38	0,36	0,5
04.04.2025	-	1,621	0	102,14	0	0	99,897	0	0	24	0	16384	0	69,9	53,3	70	0,38	0,36	0,5
05.04.2025	-	1,444	0	68,12	0	0	66,616	0	0	24	0	16384	0	70,1	48,2	70	0,38	0,36	0,5
06.04.2025	-	1,407	0	58	0	0	56,685	0	0	24	0	16384	0	71,2	46,2	70	0,38	0,36	0,5
07.04.2025	-	1,574	0	74	0	0	72,337	0	0	24	0	16384	0	70,8	48,8	70	0,38	0,36	0,5
08.04.2025	-	1,493	0	70,91	0	0	69,36	0	0	24	0	16384	0	69,8	47,9	70	0,38	0,36	0,5
09.04.2025	-	1,589	0	80,54	0	0	78,753	0	0	24	0	16384	0	70,3	49,4	70	0,38	0,36	0,5
10.04.2025	-	1,471	0	66,91	0	0	65,446	0	0	24	0	16384	0	69,8	46,7	70	0,38	0,36	0,5
11.04.2025	-	1,71	0	94,82	0	0	92,701	0	0	24	0	16384	0	70,6	51,5	70	0,39	0,37	0,5
12.04.2025	-	1,67	0	95,53	0	0	93,415	0	0	24	0	16384	0	70,2	51	70	0,38	0,36	0,5
13.04.2025	-	1,79	0	125,701	0	0	122,898	0	0	24	0	16384	0	70,5	55,6	70	0,38	0,36	0,5
14.04.2025	-	1,688	0	130,441	0	0	127,534	0	0	24	0	16384	0	70,5	57	70	0,38	0,36	0,5
15.04.2025	-	1,725	0	140,471	0	0	137,3	0	0	24	0	16384	0	71	57,7	70	0,36	0,34	0,5
16.04.2025	-	0,773	0,001	64,26	0	0,015	62,851	0	0,015	24	0	16384	2	69,8	48,8	70	0,34	0,35	0,5
17.04.2025	-	0,001	0	0,49	0	0,004	0,489	0	0,004	24	0	16384	2	26,4	26,5	70	0,33	0,39	0,5
18.04.2025	-	0,008	0	4,05	0	0	4,041	0	0	24	0	16384	2	25,3	23	70	0,32	0,38	0,5
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	2	23,6	21,5	70	0,32	0,38	0,5
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	2	22,6	20,5	70	0,32	0,38	0,5
21.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	2	21,8	19,8	70	0,32	0,39	0,5
22.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	2	20,9	19,2	70	0,32	0,37	0,5
23.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	2	20,2	18,7	70	0,31	0,37	0,5
Итого:	6,9	38,462	0,053	2297,003	0	0,841	2246,126	0	0,824	744	0	-	-	59,62	44,91	70	0,36	0,36	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.03.2025	249,094	12155,792	0	12,902	11878,913	0	12,619	3684,87	696	0	0
23.04.2025	287,557	14452,797	0	13,743	14125,04	0	13,442	4428,87	1440	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения