

#108201#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

АРС ДОМик, ООО, УК
Суворова 47, Калининград

Заводской номер счётчика 5107	Показания прибора, Гкал 23.12.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	99,727	49,289	50.438

Подпись исполнителя _____



Handwritten signature in blue ink.

#108200#

Отчёт за период с 23.11.2024 по 23.12.2024.

Номер абонента

7518

Порядковый номер

ВКТ-9

Тип теплосчётчика

5107

Заводской номер

1

Номер системы

Отчёт сформирован

26.12.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.11.2024	1,2	1,726	0,01	77,77	0	0,159	75,94	0	0,156	24	0	16384	0	72,6	49,8	70	0,37	0,35	0,5
25.11.2024	5,9	1,702	0,01	89,89	0	0,162	87,923	0	0,158	24	0	16384	0	69,8	50,3	70	0,38	0,35	0,5
26.11.2024	7,3	1,632	0,004	87,56	0	0,067	85,676	0	0,066	24	0	16384	0	69,1	50	70	0,37	0,35	0,5
27.11.2024	4,7	1,705	0,006	91,04	0	0,094	89,036	0	0,092	24	0	16384	0	70	50,8	70	0,38	0,36	0,5
28.11.2024	4,4	1,62	0,01	83,79	0	0,163	81,979	0	0,159	24	0	16384	0	69,3	49,5	70	0,38	0,36	0,5
29.11.2024	4,2	1,602	0,002	81,04	0	0,032	79,293	0	0,031	24	0	16384	0	69,2	49	70	0,38	0,35	0,5
30.11.2024	4,1	1,545	0,003	76,1	0	0,051	74,466	0	0,05	24	0	16384	0	69,1	48,2	70	0,38	0,35	0,5
01.12.2024	2,2	1,555	0	71,94	0	0	70,368	0	0	24	0	16384	0	69,8	47,6	70	0,37	0,35	0,5
02.12.2024	2,9	1,605	0,004	74,91	0	0,062	73,251	0	0,061	24	0	16384	0	70,3	48,3	70	0,38	0,35	0,5
03.12.2024	-	1,668	0,012	87,42	0	0,182	85,528	0	0,178	24	0	16384	0	69,4	49,8	70	0,38	0,36	0,5
04.12.2024	-	1,659	0,004	77,68	0	0,064	75,909	0	0,063	24	0	16384	0	71,4	49,2	70	0,38	0,36	0,5
05.12.2024	-	1,667	0,006	79,19	0	0,094	77,385	0	0,092	24	0	16384	0	71,3	49,5	70	0,37	0,35	0,5
06.12.2024	-	1,653	0,011	73,31	0	0,178	71,631	0	0,174	24	0	16384	0	71,5	48,4	70	0,37	0,35	0,5
07.12.2024	-	1,888	0,014	85,89	0	0,22	83,795	0	0,215	24	0	16384	0	74,1	51,3	70	0,38	0,36	0,5
08.12.2024	-	1,819	0,006	84,19	0	0,096	82,191	0	0,094	24	0	16384	0	73	50,7	70	0,38	0,36	0,5
09.12.2024	-	1,736	0,004	79,19	0	0,069	77,342	0	0,067	24	0	16384	0	72,3	49,6	70	0,37	0,35	0,5
10.12.2024	-	1,784	0,01	74,39	0	0,16	72,559	0	0,156	24	0	16384	0	74,4	49,7	70	0,37	0,35	0,5
11.12.2024	-	1,814	0,006	84,96	0	0,092	82,932	0	0,09	24	0	16384	0	73,2	51,2	70	0,38	0,36	0,5
12.12.2024	-	1,743	0	79,45	0	0	77,599	0	0	24	0	16384	0	72,2	49,7	70	0,38	0,36	0,5
13.12.2024	-	1,267	0,008	63,02	0	0,126	61,552	0	0,123	24	0	16384	2	71,4	47,3	70	0,34	0,32	0,5
14.12.2024	-	1,863	0	73,21	0	0,005	71,362	0	0,005	24	0	16384	0	75,4	49,1	70	0,37	0,35	0,5
15.12.2024	-	1,754	0,005	81,67	0	0,079	79,762	0	0,077	24	0	16384	0	72,3	50,1	70	0,37	0,35	0,5
16.12.2024	-	1,81	0,014	99,97	0	0,217	97,755	0	0,212	24	0	16384	0	70,3	51,7	70	0,38	0,36	0,5
17.12.2024	-	1,701	0,01	92,9	0	0,152	90,885	0	0,149	24	0	16384	0	69,4	50,6	70	0,37	0,35	0,5
18.12.2024	-	1,691	0,007	90,68	0	0,108	88,71	0	0,106	24	0	16384	0	69,5	50,4	70	0,37	0,35	0,5
19.12.2024	-	1,829	0,014	114,93	0	0,218	112,427	0	0,213	24	0	16384	0	69,6	53,3	70	0,38	0,36	0,5
20.12.2024	-	1,634	0,002	90,23	0	0,037	88,28	0	0,036	24	0	16384	0	69,3	50,5	70	0,38	0,35	0,5
21.12.2024	-	1,518	0	71,56	0	0	70,02	0	0	24	0	802816	0	69,2	47,4	70	0,37	0,35	0,5
22.12.2024	-	1,588	0	78,52	0	0,007	76,827	0	0,007	24	0	16384	0	69,2	48,5	70	0,37	0,35	0,5
23.12.2024	-	1,607	0,003	81,56	0	0,05	79,801	0	0,049	24	0	16384	0	69,2	49	70	0,38	0,35	0,5
Итого:	3,8	50,385	0,185	2477,96	0	2,944	2422,184	0	2,879	720	0	-	-	70,89	49,68	70	0,37	0,35	0,5

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.11.2024	49,289	2928,834	0	4,963	2865,249	0	4,854	804,87	768	0	0
23.12.2024	99,727	5406,793	0	7,907	5287,433	0	7,734	1524,87	1488	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения