

#118938#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
ЦЕНТР"

Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУ КО "РЕСУРСНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Космонавта Леонова 17В, Калининград

Заводской номер счётчика 23202953	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	173,351	138,152	35.199	8.407

Подпись исполнителя _____



#118845#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10013

TB7 (ASCII)

23202953

1

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	1,727	0	17,149	0	0	16,68	0	0	24	0	79,1	54,4	0,47	0,39
22.02.2025	-	1,518	0	14,85	0	0	14,475	0	0	24	0	75,5	50,5	0,47	0,4
23.02.2025	-	1,518	0	16,008	0	0	15,619	0	0	24	0	73,9	50,8	0,47	0,4
24.02.2025	-	1,362	0	14,045	0	0	13,722	0	0	24	0	71,7	48	0,47	0,4
25.02.2025	-	1,335	0	14,413	0	0	14,096	0	0	24	0	70	47,4	0,47	0,4
26.02.2025	-	1,269	0	13,172	0	0	12,885	0	0	24	0	69,7	46,2	0,48	0,4
27.02.2025	-	1,24	0	12,656	0	0	12,382	0	0	24	0	69,3	45,4	0,48	0,4
28.02.2025	-	1,308	0	13,903	0	0	13,604	0	0	24	0	69,3	46,3	0,48	0,4
01.03.2025	-	1,387	0	14,982	0	0	14,646	0	0	24	0	70,7	48,1	0,48	0,4
02.03.2025	-	1,273	0	13,034	0	0	12,745	0	0	24	0	70,2	46,4	0,48	0,4
03.03.2025	-	1,23	0	12,406	0	0	12,136	0	0	24	0	69,5	45,3	0,48	0,4
04.03.2025	-	1,176	0	11,566	0	0	11,317	0	0	24	0	69,2	44,4	0,48	0,4
05.03.2025	-	1,062	0	9,738	0	0	9,529	0	0	24	0	69,1	42,5	0,48	0,4
06.03.2025	-	1,019	0	9,171	0	0	8,974	0	0	24	0	69	41,9	0,48	0,4
07.03.2025	-	1,05	0	10,065	0	0	9,849	0	0	24	0	69,1	43,6	0,48	0,39
08.03.2025	-	0,994	0	9,563	0	0	9,358	0	0	24	0	69	43,7	0,48	0,39
09.03.2025	-	0,916	0	8,519	0	0	8,336	0	0	24	0	69	42,8	0,48	0,39
10.03.2025	-	0,784	0	6,755	0	0	6,612	0	0	24	0	68,5	40,2	0,48	0,39
11.03.2025	-	1,094	0	10,552	0	0	10,328	0	0	24	0	68,8	43,6	0,48	0,39
12.03.2025	-	1,113	0	10,858	0	0	10,625	0	0	24	0	69,1	44,1	0,48	0,39
13.03.2025	-	1,225	0	12,427	0	0	12,152	0	0	24	0	70,2	46,1	0,48	0,39
14.03.2025	-	1,345	0	14,127	0	0	13,803	0	0	24	0	71,6	48,3	0,48	0,39
15.03.2025	-	1,458	0	15,931	0	0	15,551	0	0	24	0	73,1	50,7	0,48	0,39
16.03.2025	-	1,365	0	14,297	0	0	13,959	0	0	24	0	72,9	49,5	0,48	0,39
17.03.2025	-	1,564	0	17,271	0	0	16,854	0	0	24	0	73,7	51,6	0,48	0,39
18.03.2025	-	1,338	0	13,906	0	0	13,585	0	0	24	0	71,8	48,3	0,48	0,39
19.03.2025	-	1,275	0	13,601	0	0	13,304	0	0	24	0	69,8	46,9	0,48	0,39
20.03.2025	-	1,256	0	14,417	0	0	14,103	0	0	24	0	69,6	48,3	0,48	0,39
Итого:	-	35,201	0	359,382	0	0	351,229	0	0	672	0	70,8	46,62	0,48	0,39

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	138,152	1439,55	0	0,001	1405,517	0	0,001	2411	22
20.03.2025	173,351	1798,935	0	0,001	1756,746	0	0,001	3083	22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения