

#111389#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
ЦЕНТР"

Адрес потребителя
Абонентский номер

ГБУ КО "РЕСУРСНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

Космонавта Леонова 17В, Калининград

Заводской номер счётчика 23202953	Показания прибора, ГДж 20.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	91,297	47,808	43.489	10.387

Подпись исполнителя



#111388#

Отчёт за период с 20.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10013

TB7 (ASCII)

23202953

1

24.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.12.2024	6	1,306	0	14,606	0	0	14,289	0	0	24	0	69,3	47,5	0,46	0,4
22.12.2024	2,8	1,23	0	13,331	0	0	13,047	0	0	24	0	68,8	46,2	0,46	0,4
23.12.2024	4,4	1,249	0	13,229	0	0	12,944	0	0	24	0	69,3	46,3	0,47	0,4
24.12.2024	4,2	1,401	0	14,557	0	0	14,219	0	0	24	0	72,2	48,7	0,47	0,39
25.12.2024	1,8	1,366	0	14,045	0	0	13,718	0	0	24	0	72,1	48,4	0,47	0,39
26.12.2024	2,1	1,277	0	13,731	0	0	13,433	0	0	24	0	69,4	46,7	0,47	0,4
27.12.2024	3,8	1,203	0	12,359	0	0	12,092	0	0	24	0	69,2	45,5	0,47	0,4
28.12.2024	5,3	1,251	0	13,217	0	0	12,932	0	0	24	0	69,2	46,1	0,47	0,4
29.12.2024	4,3	1,261	0	13,538	0	0	13,246	0	0	24	0	69,3	46,6	0,47	0,4
30.12.2024	3,9	1,254	0	13,465	0	0	13,176	0	0	24	0	69,2	46,5	0,47	0,4
31.12.2024	4,8	1,241	0	13,333	0	0	13,048	0	0	24	0	68,9	46,2	0,47	0,4
01.01.2025	5,5	1,268	0	13,703	0	0	13,407	0	0	24	0	69,3	46,7	0,47	0,4
02.01.2025	4,2	1,358	0	14,679	0	0	14,349	0	0	24	0	70,7	48,1	0,47	0,4
03.01.2025	4	1,554	0	15,792	0	0	15,394	0	0	24	0	75,4	51,3	0,47	0,4
04.01.2025	-0,5	1,652	0	17,002	0	0	16,561	0	0	24	0	76,7	52,9	0,47	0,4
05.01.2025	-0,9	1,608	0	15,578	0	0	15,167	0	0	24	0	77,4	52,1	0,47	0,4
06.01.2025	-1,8	1,633	0	16,666	0	0	16,233	0	0	24	0	76,7	52,8	0,47	0,39
07.01.2025	-1,4	1,318	0	14,69	0	0	14,371	0	0	24	0	69,4	47,5	0,47	0,4
08.01.2025	4,9	1,376	0	14,819	0	0	14,486	0	0	24	0	70,8	48,1	0,47	0,4
09.01.2025	2,3	1,493	0	15,731	0	0	15,358	0	0	24	0	73	49,8	0,47	0,4
10.01.2025	0,7	1,426	0	15,076	0	0	14,727	0	0	24	0	72	48,9	0,47	0,4
11.01.2025	-	1,557	0	16,295	0	0	15,894	0	0	24	0	74,4	51,1	0,47	0,39
12.01.2025	-	1,58	0	16,513	0	0	16,103	0	0	24	0	74,8	51,4	0,47	0,4
13.01.2025	-	1,649	0	17,265	0	0	16,826	0	0	24	0	75,8	52,4	0,46	0,39
14.01.2025	-	1,58	0	16,546	0	0	16,139	0	0	24	0	74,5	51,2	0,46	0,39
15.01.2025	-	1,387	0	15,583	0	0	15,241	0	0	24	0	69,9	48,2	0,47	0,4
16.01.2025	-	1,382	0	15,2	0	0	14,866	0	0	24	0	69,9	47,7	0,47	0,4
17.01.2025	-	1,338	0	14,573	0	0	14,259	0	0	24	0	69,1	46,7	0,46	0,39
18.01.2025	-	1,324	0	14,106	0	0	13,797	0	0	24	0	69,7	46,8	0,47	0,4
19.01.2025	-	1,397	0	15,647	0	0	15,306	0	0	24	0	69,6	47,8	0,47	0,4
20.01.2025	-	1,57	0	16,877	0	0	16,476	0	0	24	0	73,2	50,4	0,47	0,39
Итого:	3	43,489	0	461,752	0	0	451,104	0	0	744	0	71,59	48,6	0,47	0,4

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2024	47,808	504,906	0	0,001	493,476	0	0,001	923	22
20.01.2025	91,297	966,659	0	0,001	944,58	0	0,001	1667	22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения