

#120404#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/25г.-20/03/25г.

Абонент: Молодежный центр

Адрес: Леонова,4

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122977

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хС181

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.02.2025	80,4	48,59	31,81	20,63	20,05	20,1	19,86	0	0	0	7	7	0,638	0	24	0	
22.02.2025	76,73	45,53	31,2	17,69	17,26	17,28	17,09	0	0	0	7	7	0,54	0	24	0	
23.02.2025	75,02	45,88	29,14	18,09	17,62	17,7	17,51	0	0	0	7	7	0,513	0	24	0	
24.02.2025	73,51	44,67	28,84	18,25	17,8	17,86	17,62	0	0	0	7	7	0,514	0	24	0	
25.02.2025	71,33	45,14	26,19	20,59	20,11	20,16	19,92	0	0	0	7	7	0,526	0	24	0	
26.02.2025	71,21	43,62	27,59	18,2	17,75	17,84	17,61	0	0	0	7	7	0,485	0	24	0	
27.02.2025	69,42	42,93	26,49	17,71	17,31	17,38	17,14	0	0	0	7	7	0,457	0	24	0	
28.02.2025	70,17	44,06	26,11	19,42	18,94	19,03	18,79	0	0	0	7	7	0,494	0	24	0	
01.03.2025	72,5	45,22	27,28	20,97	20,49	20,52	20,28	0	0	0	7	7	0,556	0	24	0	
02.03.2025	72,28	43,88	28,4	18,21	17,74	17,82	17,58	0	0	0	7	7	0,504	0	24	0	
03.03.2025	70,25	42,69	27,56	17,27	16,87	16,93	16,73	0	0	0	7	7	0,463	0	24	0	
04.03.2025	69,7	41,75	27,95	16,02	15,66	15,74	15,55	0	0	0	7	7	0,435	0	24	0	
05.03.2025	68,89	40,67	28,22	14,4	14,1	14,16	14,06	0	0	0	7	7	0,395	0	24	0	
06.03.2025	68,83	39,85	28,98	12,18	11,92	12,01	11,93	0	0	0	7	7	0,342	0	24	0	
07.03.2025	68,89	40,53	28,36	12,22	11,95	12,05	11,95	0	0	0	7	7	0,336	0	24	0	
08.03.2025	68,25	41,38	26,87	12,25	11,96	12,08	11,98	0	0	0	7	7	0,322	0	24	0	
09.03.2025	68,15	40,51	27,64	11,68	11,39	11,53	11,44	0	0	0	7	7	0,312	0	24	0	
10.03.2025	68,16	38,88	29,28	9,18	8,97	9,1	9,08	0	0	0	7	7	0,264	0	24	0	
11.03.2025	69,38	42,31	27,07	16,04	15,71	15,77	15,56	0	0	0	7	7	0,426	0	24	0	
12.03.2025	69,98	43,27	26,71	16,51	16,12	16,21	16,02	0	0	0	7	7	0,429	0	24	0	
13.03.2025	71,98	44,22	27,76	17,42	17	17,08	16,88	0	0	0	7	7	0,469	0	24	0	
14.03.2025	73,99	46,02	27,97	18,92	18,46	18,51	18,28	0	0	0	7	7	0,514	0	24	0	
15.03.2025	74,33	46,46	27,87	17,12	16,68	16,78	16,63	0	0	0	7	7	0,464	0	24	0	
16.03.2025	74,63	46,37	28,26	18,36	17,93	17,97	17,8	0	0	0	7	7	0,507	0	24	0	
17.03.2025	75,27	47,3	27,97	19,02	18,56	18,6	18,41	0	0	0	7	7	0,519	0	24	0	
18.03.2025	73,63	45,48	28,15	18,19	17,73	17,81	17,59	0	0	0	7	7	0,497	0	24	0	
19.03.2025	71,16	44,39	26,77	16,81	16,42	16,48	16,32	0	0	0	7	7	0,438	0	24	0	
20.03.2025	70,33	45,09	25,24	15,72	15,36	15,46	15,34	0	0	0	7	7	0,385	0	24	0	
Итого:				469,07	457,86	459,96	454,95	0	0	0			12,744	0	672	0	
Средние:	72,07	44,15	27,92								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/02/2524:00	6316,2	6173,4	6156,69	6095,59	0	0	0	153,541	0	10452	0
20/03/2524:00	6785,27	6631,26	6616,65	6550,54	0	0	0	166,285	0	11124	0
Итого:	469,07	457,86	459,96	454,95	0	0	0	12,744	0	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11276ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

