

#124757#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/25г.-20/04/25г.

Абонент: Молодежный центр, МАУ

Адрес: Леонова, 4

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00122977

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

ТЗ=2

КС=0хС181

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.03.2025	70,33	45,09	25,24	15,72	15,36	15,46	15,34	0	0	0	7	7	0,385	0	24	0	
21.03.2025	68,42	42,32	26,1	14,97	14,61	14,73	14,6	0	0	0	7	7	0,379	0	24	0	
22.03.2025	69,63	42,49	27,14	13,55	13,22	13,33	13,24	0	0	0	7	7	0,357	0	24	0	
23.03.2025	68,45	41,2	27,25	12,84	12,55	12,65	12,55	0	0	0	7	7	0,342	0	24	0	
24.03.2025	69,05	42,31	26,74	15,59	15,27	15,33	15,19	0	0	0	7	7	0,408	0	24	0	
25.03.2025	68,7	43,56	25,14	14,29	13,97	14,07	13,98	0	0	0	7	7	0,348	0	24	0	
26.03.2025	68,55	41,4	27,15	14,62	14,38	14,38	14,26	0	0	0	7	7	0,389	0	24	0	
27.03.2025	68,53	41,73	26,8	15,35	15,09	15,1	14,94	0	0	0	7	7	0,404	0	24	0	
28.03.2025	68,44	39,7	28,74	11,11	10,88	10,96	10,89	0	0	0	7	7	0,312	0	24	0	
29.03.2025	67,72	40	27,72	9,86	9,65	9,74	9,7	0	0	0	7	7	0,266	0	24	0	
30.03.2025	68,54	39,94	28,6	12,72	12,48	12,54	12,53	0	0	0	7	7	0,359	0	24	0	
31.03.2025	68,66	41,04	27,62	13,24	13	13,05	12,94	0	0	0	7	7	0,357	0	24	0	
01.04.2025	68,86	41,8	27,06	14,23	13,99	14,01	13,84	0	0	0	7	7	0,38	0	24	0	
02.04.2025	68,38	40,38	28	11,35	11,11	11,2	11,13	0	0	0	7	7	0,31	0	24	0	
03.04.2025	68,28	39,16	29,12	8,54	8,35	8,46	8,45	0	0	0	7	7	0,242	0	24	0	
04.04.2025	68,37	40,23	28,14	11,08	10,86	10,95	10,9	0	0	0	7	7	0,305	0	24	0	
05.04.2025	71,89	44,07	27,82	16,03	15,64	15,73	15,56	0	0	0	7	7	0,435	0	24	0	
06.04.2025	73,93	46,28	27,65	18,12	17,71	17,75	17,58	0	0	0	7	7	0,49	0	24	0	
07.04.2025	73,37	45,21	28,16	16,51	16,11	16,2	16,06	0	0	0	7	7	0,453	0	24	0	
08.04.2025	71,01	43,75	27,26	15,43	15,07	15,16	15,01	0	0	0	7	7	0,407	0	24	0	
09.04.2025	71,17	43,88	27,29	15,58	15,22	15,3	15,16	0	0	0	7	7	0,416	0	24	0	
10.04.2025	71,28	44,24	27,04	16,8	16,41	16,49	16,32	0	0	0	7	7	0,446	0	24	0	
11.04.2025	69,91	42,26	27,65	15,02	14,67	14,76	14,64	0	0	0	7	7	0,408	0	24	0	
12.04.2025	69,12	43,23	25,89	13,88	13,58	13,67	13,59	0	0	0	7	7	0,352	0	24	0	
13.04.2025	67,69	39,28	28,41	8,23	8,05	8,16	8,15	0	0	0	7	7	0,226	0	24	0	
14.04.2025	67,01	36,4	30,61	6,51	6,3	6,49	6,49	0	0	0	7	7	0,192	0	24	0	
15.04.2025	67,02	38,49	28,53	5,6	5,46	5,6	5,6	0	0	0	7	7	0,155	0	24	0	
16.04.2025	67,01	36,44	30,57	6,89	6,65	6,83	6,83	0	0	0	7	7	0,204	0	24	0	
17.04.2025	65,61	40,44	25,17	4,14	4,05	4,15	4,15	0	0	0	7	7	0,099	0	24	0	
18.04.2025	61,48	47,54	13,94	2,36	2,36	2,4	2,4	0	0	0	7	7	0,027	0	24	0	
19.04.2025	61,82	47,9	13,92	2,27	2,27	2,32	2,32	0	0	0	7	7	0,024	0	24	0	
20.04.2025	62,76	47,93	14,83	2,13	2,13	2,18	2,18	0	0	0	7	7	0,024	0	24	0	
Итого:				374,56	366,45	369,15	366,52	0	0	0			9,901	0	768	0	
Средние:	68,46	42,17	26,29								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/03/2524:00	6769,55	6615,9	6601,19	6535,2	0	0	0	165,9	0	11100	0
20/04/2524:00	7144,11	6982,35	6970,34	6901,72	0	0	0	175,801	0	11868	0
Итого:	374,56	366,45	369,15	366,52	0	0	0	9,901	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11.05.04

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

