

#130613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Космонавта Леонова 4, Калининград
5192
4969
ВКТ-7
00122977
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,03	0	2,79	2,83	0	2,79	2,83	0	0	24	0	0	59,6	47,4	12,23	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,034	0	2,31	2,35	0	2,31	2,35	0	0	24	0	0	62,8	47,2	15,58	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,033	0	2,32	2,37	0	2,32	2,37	0	0	24	0	0	62,8	47,5	15,33	0,7	0,7	-
24.04.2025	0,033	0	2,3	2,36	0	2,3	2,36	0	0	24	0	0	62,8	47,5	15,31	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,034	0	2,35	2,41	0	2,35	2,41	0	0	24	0	0	62,8	47,3	15,5	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,032	0	2,33	2,39	0	2,33	2,39	0	0	24	0	0	62,9	47,4	15,47	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,027	0	2,32	2,38	0	2,32	2,38	0	0	24	0	0	62,6	47,6	15,02	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,042	0	2,45	2,51	0	2,45	2,51	0	0	24	0	0	63	46,7	16,3	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,041	0	2,41	2,47	0	2,41	2,47	0	0	24	0	0	63	46,8	16,18	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,041	0	2,37	2,43	0	2,37	2,43	0	0	24	0	0	63,1	47,1	15,93	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,035	0	2,31	2,38	0	2,31	2,38	0	0	24	0	0	62,8	47,5	15,34	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,037	0	2,38	2,44	0	2,38	2,44	0	0	24	0	0	62,9	47,3	15,55	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,039	0	2,65	2,71	0	2,65	2,71	0	0	24	0	0	61,1	46,9	14,23	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,04	0	2,32	2,38	0	2,32	2,38	0	0	24	0	0	62,9	47,5	15,42	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,041	0	2,37	2,43	0	2,37	2,43	0	0	24	0	0	62,9	47,2	15,75	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,002	0	0,11	0,11	0	0,11	0,11	0	0	1	0	0	62,5	47,7	14,8	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,045	0	2,53	2,59	0	2,53	2,59	0	0	24	0	0	62,5	46,9	15,59	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,043	0	2,36	2,43	0	2,36	2,43	0	0	24	0	0	62,8	47,3	15,56	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,045	0	2,37	2,44	0	2,37	2,44	0	0	24	0	0	62,8	47,3	15,56	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,044	0	2,38	2,46	0	2,38	2,46	0	0	24	0	0	62,9	47	15,94	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,045	0	2,41	2,48	0	2,41	2,48	0	0	24	0	0	62,6	47,2	15,39	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,044	0	2,43	2,5	0	2,43	2,5	0	0	24	0	0	63	46,9	16,11	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,044	0	2,45	2,54	0	2,45	2,54	0	0	24	0	0	63	46,7	16,24	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,045	0	2,51	2,57	0	2,51	2,57	0	0	24	0	0	62,7	47	15,72	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,045	0	2,61	2,68	0	2,61	2,68	0	0	24	0	0	62,8	47,6	15,19	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,045	0	2,57	2,65	0	2,57	2,65	0	0	24	0	0	62,8	47,6	15,19	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,046	0	2,56	2,64	0	2,56	2,64	0	0	24	0	0	63,1	47,6	15,54	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,043	0	2,46	2,55	0	2,46	2,55	0	0	24	0	0	63	47,8	15,25	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,044	0	2,54	2,62	0	2,54	2,62	0	0	24	0	0	62,9	47,5	15,41	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,046	0	2,5	2,59	0	2,5	2,59	0	0	24	0	0	63,5	47,4	16,15	0,7	0,7	-
Итого:	1,165	0	70,77	72,69	0	70,77	72,69	0	0	697	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,165																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч697

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	175,839	7146,91	6973,22	0	6985,15	6904,6	0
20.05.2025	177,004	7217,68	7045,91	0	7055,92	6977,29	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 10:07:26