

#133655#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Молодежный центр Калининграда, МАУ
Космонавта Леонова 4, Калининград
5192
4969
ВКТ-7
00122977
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,002	0	0,11	0,11	0	0,11	0,11	0	0	1	0	0	62,8	48	14,86	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,043	0	2,49	2,59	0	2,49	2,59	0	0	24	0	0	63,2	47,5	15,75	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,045	0	2,51	2,6	0	2,51	2,6	0	0	24	0	0	63,1	47,6	15,52	0,7	0,7	-
24.05.2025	0,043	0	2,45	2,57	0	2,45	2,57	0	0	24	0	0	63,2	47,7	15,48	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,036	0	2,42	2,52	0	2,42	2,52	0	0	24	0	0	63	48	15,03	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,035	0	2,45	2,55	0	2,45	2,55	0	0	24	0	0	62,8	48	14,86	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,037	0	2,56	2,67	0	2,56	2,67	0	0	24	0	0	62,7	47,7	15,05	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,012	0	1,21	1,16	0	1,21	1,16	0	0	24	0	0	55,5	46,7	8,85	0,7	0,7	-
29.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18,7	18,9	-0,22	0,7	0,7	-
30.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,6	17,8	1,87	0,7	0,7	-
31.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,4	17,6	1,8	0,7	0,7	-
01.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	18,6	0,42	0,7	0,7	-
02.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,8	18,9	-0,06	0,7	0,7	-
03.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	18,8	-0,34	0,7	0,7	-
04.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,7	17,5	1,22	0,7	0,7	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18,3	0,52	0,7	0,7	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19	18,6	0,41	0,7	0,7	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18,5	0,45	0,7	0,7	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,9	18,5	0,4	0,7	0,7	-
09.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,5	17,4	1,18	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,015	0	2,24	2,23	0	2,24	2,23	0	0	24	0	0	42	36,7	5,31	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,048	-0,001	2,81	2,82	-0,01	-0,01	2,82	0	0	-1	-1	0	62	47,6	14,34	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,048	0	2,69	2,7	0	2,69	2,7	0	0	24	0	0	62,1	48	14,1	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,049	0	2,69	2,71	0	2,69	2,71	0	0	24	0	0	62,5	47,7	14,86	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,045	0	2,48	2,51	0	2,48	2,51	0	0	24	0	0	63,3	47,9	15,48	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,044	0	2,46	2,5	0	2,46	2,5	0	0	24	0	0	63,4	47,7	15,66	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,037	0	2,39	2,45	0	2,39	2,45	0	0	24	0	0	63,1	48	15,07	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,037	0	2,41	2,5	0	2,41	2,5	0	0	24	0	0	63,2	47,9	15,28	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,04	0	2,39	2,48	0	2,39	2,48	0	0	24	0	0	63,2	47,9	15,26	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,034	0	2,4	2,5	0	2,4	2,5	0	0	24	0	0	63,1	48	15,15	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,036	0	2,4	2,51	0	2,4	2,51	0	0	24	0	0	63,2	47,9	15,36	0,7	0,7	-
Итого:	0,686	0	43,56	44,68	-0,01	40,74	44,68	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,686																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч673

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2025	177,047	7220,12	7048,44	0,01	7061,18	6979,82	0
20.06.2025	177,733	7263,68	7093,12	0	7101,92	7024,5	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 12:18:24