

#125902#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Алан-Плюс, ООО
Тихорецкая 2В, Калининград
10009
ТВ7 (АСЦП)
23194774
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,148	0	18,605	18,612	0	18,396	18,516	0	24	0	49,3	34,4	0,46	0,33	4,4
22.03.2025	1,152	0	18,702	18,707	0	18,485	18,608	0	24	0	49,7	34,8	0,2	0,33	5,6
23.03.2025	1,091	0	18,673	18,683	0	18,469	18,59	0	24	0	48,3	34,2	0,19	0,33	5,7
24.03.2025	1,112	0	18,709	18,718	0	18,501	18,623	0	24	0	48,7	34,2	0,15	0,33	6,8
25.03.2025	1,17	0	18,785	18,778	0	18,563	18,678	0	24	0	50,2	35,1	0,22	0,33	5,5
26.03.2025	1,082	0	18,709	18,721	0	18,506	18,627	0	24	0	48	34	0	0,33	4,4
27.03.2025	0,889	0	14,766	14,775	0	14,599	14,7	0	24	0	48,8	34,2	0,06	0,32	6,9
28.03.2025	1,04	0	18,854	18,864	0	18,656	18,77	0	19	5	47,1	33,7	0	0,33	5,7
29.03.2025	0,996	0	18,889	18,91	0	18,695	18,817	0	24	0	46,5	33,7	0,01	0,33	8,9
30.03.2025	1,062	0	18,736	18,75	0	18,532	18,653	0	24	0	48,2	34,4	0,01	0,33	9,9
31.03.2025	1,067	0	18,736	18,747	0	18,528	18,65	0	24	0	48,5	34,6	0,01	0,33	6,8
01.04.2025	1,084	0	18,677	18,685	0	18,466	18,587	0	24	0	49	34,9	0,01	0,33	5,9
02.04.2025	1,037	0	18,775	18,789	0	18,568	18,69	0	24	0	48,1	34,7	0,01	0,33	-
03.04.2025	0,97	0	18,739	18,752	0	18,543	18,655	0	24	0	47,1	34,5	0,01	0,33	-
04.04.2025	0,99	0	18,764	18,785	0	18,563	18,687	0	24	0	47,7	34,9	0,01	0,33	-
05.04.2025	1,203	0	18,782	18,77	0	18,539	18,657	0	24	0	52,4	36,9	0,04	0,33	-
06.04.2025	1,25	0	18,809	18,761	0	18,558	18,646	0	24	0	53,2	37,1	0,07	0,33	-
07.04.2025	1,184	0	18,82	18,792	0	18,587	18,684	0	24	0	51,3	36	0,08	0,33	-
08.04.2025	1,187	0	18,893	18,858	0	18,661	18,752	0	24	0	51,1	35,8	0,02	0,33	-
09.04.2025	1,177	0	18,884	18,853	0	18,653	18,747	0	24	0	50,9	35,7	0,03	0,33	-
10.04.2025	1,246	0	18,826	18,787	0	18,582	18,679	0	24	0	52,4	36,3	0,04	0,33	-
11.04.2025	1,105	0	18,809	18,789	0	18,596	18,69	0	24	0	49,1	34,8	0,01	0,33	-
12.04.2025	1,058	0	18,715	18,685	0	18,51	18,589	0	24	0	48,2	34,5	0,01	0,33	-
13.04.2025	0,925	0	18,69	18,683	0	18,507	18,593	0	24	0	45,6	33,5	0,01	0,33	-
14.04.2025	0,824	0	18,698	18,698	0	18,531	18,611	0	24	0	43,6	32,9	0	0,33	-
15.04.2025	0,369	0	8,167	8,14	0	8,091	8,101	0	24	0	44,4	33,6	0	0,32	-
Итого:	27,418	0	473,212	473,092	0	467,885	470,6	0	619	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,549														

Общее время работы системы, ч624

Период нормальной работы системы, ч619

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	202,076	2972,421	2965,016	0	2935,81	2948,887	0	3032	1
15.04.2025	229,492	3445,635	3438,104	0	3403,692	3419,486	0	3651	6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 11:39:14