

#115716#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Светлый Дом, УК ООО
Юношеская 10-16, Калининград

Заводской номер счётчика 23194641	Показания прибора, ГДж 23.02.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.01.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	907,368	688,085	219.283	52.375

Подпись исполнителя



#114707#

Отчёт за период с 23.01.2025 по 23.02.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9933

TB7 (ASCII)

23194641

1

28.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.01.2025	-	6,801	0	136,716	121,673	0	133,41	119,549	0	24	0	73,8	61,7	0,51	0,37
25.01.2025	-	6,485	0	138,301	123,223	0	135,105	121,143	0	24	0	72	60,5	0,51	0,37
26.01.2025	-	6,32	0	139,876	123,889	0	136,686	121,803	0	24	0	71,5	60,5	0,51	0,37
27.01.2025	-	6,301	0	142,213	126,135	0	138,977	124,005	0	24	0	71,3	60,5	0,51	0,37
28.01.2025	-	6,316	0	148,4	131,799	0	144,99	129,516	0	24	0	71,8	61,4	0,52	0,36
29.01.2025	-	6,224	0	148,704	131,859	0	145,32	129,586	0	24	0	71,5	61,3	0,52	0,36
30.01.2025	-	5,614	0	139,917	121,279	0	137,056	119,42	0	24	0	67,2	57,4	0,51	0,37
31.01.2025	-	6,278	0	144,178	124,074	0	140,922	121,99	0	24	0	71	60,4	0,52	0,37
01.02.2025	-	6,565	0	141,816	124	0	138,473	121,85	0	24	0	72,7	61,4	0,51	0,37
02.02.2025	-	6,944	0	142,689	124,303	0	139,163	122,051	0	24	0	74,7	62,8	0,51	0,37
03.02.2025	-	7,226	0	142,417	125,972	0	138,768	123,629	0	24	0	76,2	63,8	0,51	0,37
04.02.2025	-	6,878	0	142,867	125,637	0	139,423	123,42	0	24	0	73,7	61,9	0,51	0,37
05.02.2025	-	6,942	0	141,326	124,106	0	137,887	121,915	0	24	0	74	62	0,51	0,37
06.02.2025	-	6,579	0	142,758	124,626	0	139,473	122,516	0	24	0	71,8	60,6	0,51	0,37
07.02.2025	-	7,064	0	140,661	123,28	0	137,182	121,077	0	24	0	74,7	62,4	0,51	0,37
08.02.2025	-	8,004	0	139,203	122,575	0	135,323	120,153	0	24	0	79,9	65,8	0,51	0,37
09.02.2025	-	8,293	0	139,529	122,79	0	135,504	120,29	0	24	0	81,5	67	0,51	0,37
10.02.2025	-	8,541	0	137,611	121,231	0	133,501	118,704	0	24	0	83,1	67,9	0,51	0,37
11.02.2025	-	8,636	0	136,426	120,112	0	132,328	117,616	0	24	0	83,4	67,8	0,51	0,37
12.02.2025	-	8,541	0	137,077	120,473	0	133,003	117,986	0	24	0	82,8	67,5	0,51	0,37
13.02.2025	-	8,368	0	138,729	121,619	0	134,685	119,122	0	24	0	82	67,2	0,51	0,37
14.02.2025	-	8,179	0	140,417	122,742	0	136,401	120,257	0	24	0	81,1	66,8	0,51	0,37
15.02.2025	-	8,277	0	141,059	123,057	0	136,994	120,541	0	24	0	81,5	67,1	0,51	0,37
16.02.2025	-	8,32	0	137,249	118,99	0	133,233	116,54	0	24	0	82,2	67,3	0,5	0,36
17.02.2025	-	3,386	0	60,093	50,304	0	58,499	49,354	0	24	0	76,3	62,6	0,25	0,2
18.02.2025	-	4,348	0	132,202	175,353	0	128,542	171,32	0	24	0	79,6	71,6	0,5	0,38
19.02.2025	-	7,158	0	130,007	173,247	0	126,414	169,805	0	24	0	79,6	66,1	0,48	0,37
20.02.2025	-	8,19	0	130,856	173,331	0	127,043	169,841	0	24	0	81,9	66,6	0,49	0,38
21.02.2025	-	7,915	0	130,912	173,26	0	127,22	169,869	0	24	0	80,5	65,6	0,49	0,38
22.02.2025	-	7,427	0	133,38	176,729	0	129,89	173,478	0	24	0	77,1	63,5	0,5	0,38
23.02.2025	-	7,163	0	131,501	174,35	0	128,176	171,245	0	24	0	75,6	62,3	0,5	0,38
Итого:	-	219,283	0	4229,09	4066,018	0	4119,591	3989,591	0	744	0	76,65	63,91	0,5	0,37

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	688,085	15038,778	12869,457	0	14683,636	12644,486	0	4018	3
23.02.2025	907,368	19267,868	16935,472	0	18803,227	16634,078	0	4762	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения