

#120821#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А, Калининград

10024
ВКТ-9
3593
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,999	0,008	88,088	91,278	0,131	85,591	89,901	0,128	24	0	278528	0	80,3	57	70	0,01	0,32	0,5	-
22.02.2025	1,66	0,008	72,748	75,188	0,13	70,77	74,132	0,127	24	0	16384	0	78,4	55	70	0,01	0,32	0,5	-
23.02.2025	1,634	0,007	75,455	77,965	0,121	73,451	76,865	0,118	24	0	278528	0	77,4	55,1	70	0,01	0,32	0,5	-
24.02.2025	1,657	0,007	70,71	72,773	0,117	68,898	71,865	0,114	24	0	16384	0	75,8	51,7	70	0	0,32	0,5	-
25.02.2025	1,669	0,008	63,823	65,723	0,138	62,091	64,911	0,135	24	0	16384	0	78,4	51,4	70	0,01	0,31	0,5	-
26.02.2025	1,571	0,008	56,763	58,323	0,13	55,225	57,648	0,127	24	0	16384	0	78,3	49,8	70	0,01	0,31	0,5	-
27.02.2025	1,535	0,007	55,618	57,093	0,12	54,134	56,45	0,117	24	0	16384	0	77,6	49,2	70	0,01	0,31	0,5	-
28.02.2025	1,658	0,007	69,883	71,723	0,118	68,105	70,85	0,115	24	0	16384	0	75,5	51,1	70	0,01	0,31	0,5	-
01.03.2025	1,577	0,007	73,473	75,468	0,12	71,608	74,469	0,117	24	0	16384	0	75,4	53,3	70	0,01	0,32	0,5	-
02.03.2025	1,535	0,007	69,148	70,99	0,121	67,388	70,073	0,118	24	0	16384	0	75,5	52,7	70	0,01	0,32	0,5	-
03.03.2025	1,655	0,007	67,763	69,445	0,12	66,041	68,624	0,117	24	0	16384	0	75,4	50,3	70	0,01	0,31	0,5	-
04.03.2025	1,573	0,007	62,75	64,21	0,123	61,161	63,476	0,12	24	0	16384	0	75,3	49,6	70	0,01	0,31	0,5	-
05.03.2025	1,368	0,008	49,788	50,79	0,136	48,526	50,267	0,133	24	0	16384	0	75,3	47,1	70	0,01	0,31	0,5	-
06.03.2025	1,313	0,007	47,12	48,013	0,12	45,934	47,531	0,117	24	0	16384	0	75,1	46,4	70	0,01	0,31	0,5	-
07.03.2025	1,444	0,007	58,03	59,358	0,126	56,562	58,671	0,123	24	0	16384	0	75,3	49,7	70	0,01	0,31	0,5	-
08.03.2025	1,282	0,007	54,11	55,28	0,124	52,743	54,612	0,121	24	0	16384	0	75,2	50,9	70	0,01	0,31	0,5	-
09.03.2025	1,22	0,007	50,4	51,385	0,122	49,129	50,779	0,119	24	0	16384	0	75,1	50,3	70	0,01	0,31	0,5	-
10.03.2025	1,212	0,007	43,66	44,383	0,121	42,561	43,934	0,118	24	0	16384	0	75,1	46,6	70	0,01	0,31	0,5	-
11.03.2025	1,582	0,007	65,43	66,863	0,112	63,771	66,068	0,11	24	0	16384	0	75,4	50,5	70	0,01	0,31	0,5	-
12.03.2025	1,494	0,007	59,365	60,525	0,119	57,858	59,834	0,116	24	0	16384	0	75,4	49,6	70	0,01	0,31	0,5	-
13.03.2025	1,601	0,006	68,53	69,998	0,11	66,787	69,132	0,108	24	0	16384	0	75,5	51,5	70	0,01	0,31	0,5	-
14.03.2025	1,684	0,007	76,285	77,893	0,113	74,339	76,874	0,111	24	0	16384	0	75,6	52,9	70	0,01	0,31	0,5	-
15.03.2025	1,589	0,006	80,63	82,498	0,109	78,579	81,327	0,107	24	0	16384	0	75,5	55,3	70	0,01	0,32	0,5	-
16.03.2025	1,609	0,007	81,238	83,1	0,118	79,169	81,924	0,115	24	0	16384	0	75,6	55,2	70	0,01	0,32	0,5	-
17.03.2025	1,785	0,007	91,478	93,418	0,127	89,138	92,069	0,124	24	0	803008	0	75,8	55,7	70	0,01	0,31	0,5	-
18.03.2025	1,633	0,006	73,248	74,015	0,098	71,382	73,058	0,096	24	0	16384	0	75,6	52,6	70	0,01	0,32	0,5	-
19.03.2025	1,665	0,006	70,753	71,39	0,104	68,951	70,506	0,102	24	0	16384	0	75,5	51,4	70	0,01	0,31	0,5	-
20.03.2025	1,585	0,007	63,848	64,428	0,115	62,222	63,671	0,112	24	0	16384	0	75,6	50	70	0,01	0,31	0,5	-
Итого:	43,789	0	1860,135	1903,516	3,363	1812,114	1879,521	3,285	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,789																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2025	840,735	119121,742	5202,057	9,196	116681,359	5130,812	8,994	19928	768	1250,62	0
20.03.2025	884,524	120981,875	7105,575	12,559	118493,477	7010,336	12,283	20600	1440	1250,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:33:58