

#130609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский сад №114, МАДОУ ЦРР
Коммунистическая 61А, Калининград

10024
ВКТ-9
3593
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,276	0	13,709	13,359	0	13,408	13,205	0	24	0	16576	0	70	49,4	70	0,43	0,29	0,5	-
22.04.2025	0,273	0	13,94	13,803	0	13,634	13,641	0	24	0	16576	0	69,9	49,9	70	0,43	0,29	0,5	-
23.04.2025	0,283	0	14,292	14,132	0	13,977	13,966	0	24	0	16576	0	70,2	49,9	70	0,43	0,28	0,5	-
24.04.2025	0,289	0	14,814	14,706	0	14,487	14,531	0	24	0	16576	0	70,2	50,2	70	0,43	0,28	0,5	-
25.04.2025	0,273	0	14,64	14,473	0	14,318	14,296	0	24	0	16576	0	70	50,9	70	0,43	0,28	0,5	-
26.04.2025	0,152	0	10,928	10,563	0	10,695	10,416	0	24	0	16576	0	69	54,8	70	0,44	0,29	0,5	-
27.04.2025	0,149	0	10,92	10,727	0	10,685	10,575	0	24	0	16576	0	69,3	55,4	70	0,42	0,29	0,5	-
28.04.2025	0,273	0	14,127	14,008	0	13,816	13,842	0	24	0	278720	0	70,1	50,3	70	0,36	0,29	0,5	-
29.04.2025	0,274	0	14,462	14,409	0	14,141	14,234	0	24	0	278720	0	70,2	50,8	70	0,19	0,28	0,5	-
30.04.2025	0,26	0	14,267	14,053	0	13,951	13,878	0	24	0	278720	0	70,2	51,4	70	0,2	0,29	0,5	-
01.05.2025	0,153	0	11,525	11,326	0	11,274	11,162	0	24	0	278720	0	69,4	55,8	70	0,03	0,29	0,5	-
02.05.2025	0,149	0	11,274	11,351	0	11,028	11,188	0	24	0	16576	0	69,3	55,7	70	0,01	0,28	0,5	-
03.05.2025	0,152	0	11,438	11,261	0	11,188	11,097	0	24	0	803008	0	69,6	55,9	70	0,08	0,28	0,5	-
04.05.2025	0,146	0	11,071	10,995	0	10,83	10,837	0	24	0	540864	0	69,3	55,8	70	0,01	0,27	0,5	-
05.05.2025	0,293	0	15,556	15,615	0	15,209	15,423	0	24	0	278720	0	70,4	51,1	70	0,06	0,28	0,5	-
06.05.2025	0,292	0	15,916	15,83	0	15,559	15,631	0	24	0	803008	0	70,5	51,6	70	0,08	0,22	0,5	-
07.05.2025	0,357	0	16,575	16,458	0	16,205	16,279	0	24	0	803008	0	70,2	48,1	70	0,03	0,27	0,5	-
08.05.2025	0,247	0	15,725	15,78	0	15,375	15,565	0	24	0	540672	0	70,2	54,1	70	0,01	0,27	0,5	-
09.05.2025	0,204	0	15,092	15,167	0	14,756	14,944	0	24	0	540672	0	70,2	56,4	70	0,01	0,27	0,5	-
10.05.2025	0,203	0	15,162	15,237	0	14,824	15,012	0	24	0	540672	0	70,2	56,5	70	0,01	0,27	0,5	-
11.05.2025	0,197	0	14,37	14,432	0	14,052	14,223	0	24	0	540672	0	70	55,9	70	0,01	0,27	0,5	-
12.05.2025	0,375	0	17,957	18,02	0	17,55	17,813	0	24	0	540672	0	70,9	49,4	70	0,01	0,28	0,5	-
13.05.2025	0,857	0,007	35,355	35,53	0,121	34,533	35,165	0,118	24	0	16416	0	71,9	47	70	0,02	0,29	0,5	-
14.05.2025	1,369	0,007	60,833	61,123	0,115	59,398	60,43	0,112	24	0	278528	0	72,4	49,3	70	0,04	0,29	0,5	-
15.05.2025	1,559	0,005	74,95	75,375	0,087	73,168	74,445	0,085	24	0	278528	0	72,8	51,4	70	0,06	0,29	0,5	-
16.05.2025	1,423	0,005	63,89	64,225	0,085	62,371	63,48	0,083	24	0	278528	0	72,8	49,9	70	0,05	0,29	0,5	-
17.05.2025	1,197	0,005	53,498	53,76	0,083	52,231	53,147	0,081	24	0	278528	0	72,6	49,6	70	0,04	0,29	0,5	-
18.05.2025	1,085	0,005	49,52	49,805	0,083	48,352	49,227	0,081	24	0	16384	0	72,4	49,9	70	0,01	0,29	0,5	-
19.05.2025	1,153	0,005	49,71	49,983	0,081	48,541	49,436	0,079	24	0	278528	0	72,3	48,5	70	0,01	0,29	0,5	-
20.05.2025	1,041	0,005	43,883	44,095	0,081	42,851	43,623	0,079	24	0	16384	0	72,2	47,9	70	0,01	0,29	0,5	-
Итого:	14,954	0	739,399	739,601	0,736	722,407	730,711	0,718	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,954																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2025	919,931	122378,281	8512,939	15,166	119855,016	8402,109	14,833	21344	768	1250,62	0
20.05.2025	934,887	123117,688	9252,548	15,902	120577,422	9132,82	15,553	22064	1488	1250,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 16:24:21