

#118976#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР
Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ОТ)
3334

Заводской номер счётчика 00123123	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	116,192	93,383	22.809

Подпись исполнителя



#118975#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3334
Порядковый номер 4458
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123123
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _н , ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	1,2	0	197,22	195,23	0	193,67	192,29	0	0	24	0	0	62,7	56,5	6,2	0,7	0,7
22.02.2025	-	0,96	0	196,1	194,28	0	193,06	191,77	0	0	24	0	0	57,7	52,7	4,98	0,7	0,7
23.02.2025	-	0,924	0	195,87	194,09	0	192,93	191,62	0	0	24	0	0	57,1	52,3	4,8	0,7	0,7
24.02.2025	-	0,751	0	194,51	192,85	0	191,99	190,68	0	0	24	0	0	52,9	49	3,92	0,7	0,7
25.02.2025	-	0,874	0	195,46	193,68	0	192,67	191,28	0	0	24	0	0	55,5	51	4,54	0,7	0,7
26.02.2025	-	0,881	0	195,46	193,72	0	192,63	191,32	0	0	24	0	0	55,8	51,2	4,57	0,7	0,7
27.02.2025	-	0,885	0	195,44	193,71	0	192,62	191,36	0	0	24	0	0	55,8	51,2	4,59	0,7	0,7
28.02.2025	-	0,796	0	194,78	193,12	0	192,12	190,91	0	0	24	0	0	53,9	49,7	4,15	0,7	0,7
01.03.2025	-	0,767	0	194,58	192,93	0	192,05	190,7	0	0	24	0	0	53,3	49,3	3,99	0,7	0,7
02.03.2025	-	0,771	0	194,74	193,07	0	192,17	190,82	0	0	24	0	0	53,4	49,4	4,01	0,7	0,7
03.03.2025	-	0,748	0	194,38	192,76	0	191,92	190,6	0	0	24	0	0	52,4	48,5	3,9	0,7	0,7
04.03.2025	-	0,723	0	194,07	192,5	0	191,65	190,4	0	0	24	0	0	51,9	48,1	3,78	0,7	0,7
05.03.2025	-	0,717	0	194,2	192,65	0	191,79	190,49	0	0	24	0	0	52	48,3	3,75	0,7	0,7
06.03.2025	-	0,712	0	194,72	193,17	0	192,27	191,01	0	0	24	0	0	52,3	48,6	3,71	0,7	0,7
07.03.2025	-	0,714	0	194,8	193,25	0	192,32	191,09	0	0	24	0	0	52,4	48,7	3,72	0,7	0,7
08.03.2025	-	0,697	0	194,94	193,32	0	192,43	191,16	0	0	24	0	0	52,7	49	3,63	0,7	0,7
09.03.2025	-	0,654	0	194,78	193,22	0	192,34	191,06	0	0	24	0	0	52,2	48,8	3,41	0,7	0,7
10.03.2025	-	0,667	0	195,02	193,45	0	192,55	191,29	0	0	24	0	0	52,3	48,8	3,46	0,7	0,7
11.03.2025	-	0,725	0	194,91	193,32	0	192,36	191,16	0	0	24	0	0	52,8	49,1	3,76	0,7	0,7
12.03.2025	-	0,762	0	195,09	193,49	0	192,46	191,33	0	0	24	0	0	53,4	49,5	3,95	0,7	0,7
13.03.2025	-	0,777	0	194,82	193,2	0	192,22	191,02	0	0	24	0	0	53,6	49,5	4,05	0,7	0,7
14.03.2025	-	0,85	0	195,16	193,51	0	192,43	191,23	0	0	24	0	0	54,8	50,4	4,42	0,7	0,7
15.03.2025	-	0,859	0	195,13	193,43	0	192,35	191,09	0	0	24	0	0	55,6	51,2	4,47	0,7	0,7
16.03.2025	-	0,863	0	195,35	193,63	0	192,55	191,24	0	0	24	0	0	55,8	51,3	4,5	0,7	0,7
17.03.2025	-	0,939	0	195,46	193,7	0	192,57	191,26	0	0	24	0	0	56,7	51,8	4,89	0,7	0,7
18.03.2025	-	0,873	0	195,04	193,31	0	192,29	191	0	0	24	0	0	55,1	50,6	4,55	0,7	0,7
19.03.2025	-	0,848	0	195	193,29	0	192,3	191,04	0	0	24	0	0	54,6	50,2	4,42	0,7	0,7
20.03.2025	-	0,872	0	195,13	193,42	0	192,41	191,1	0	0	24	0	0	55,3	50,8	4,53	0,7	0,7
Итого:	-	22,809	0	5462,16	5415,3	0	5387,12	5351,32	0	0	672	0	-	54,43	50,2	4,24	0,7	0,7

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	93,383	22361,76	22133,95	0	22048,93	21868,83	0
20.03.2025	116,192	27823,92	27549,25	0	27436,05	27220,15	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения