

#130607#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 43, МАДОУ ЦРР

Бульвар Л. Шевцовой 49, Калининград (ГВС)

3334

6728

СКМ-2

111319

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,489	0	48,071	46,519	0	0	24	24	0	0	8	36	31	0	0,19	0,17	-
22.04.2025	0,503	0	48,07	46,356	0	0	24	24	0	0	8	35	31	0	0,19	0,17	-
23.04.2025	0,519	0	48,044	46,216	0	0	24	24	0	0	8	36	31	0	0,19	0,17	-
24.04.2025	0,519	0	48,073	46,014	0	0	24	24	0	0	8	36	31	0	0,19	0,17	-
25.04.2025	0,512	0	47,768	46,034	0	0	24	24	0	0	8	47	42	0	0,19	0,17	-
26.04.2025	0,328	0	46,312	47,812	0	0	24	24	0	0	8	61	54	0	0,19	0,17	-
27.04.2025	0,329	0	46,323	47,783	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,19	0,17	-
28.04.2025	0,514	0	47,7	46,016	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,19	0,17	-
29.04.2025	0,523	0	47,752	45,847	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,19	0,17	-
30.04.2025	0,474	0	47,466	46,281	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,19	0,17	-
01.05.2025	0,329	0	46,309	47,707	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,19	0,17	-
02.05.2025	0,324	0	46,216	47,558	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,2	0,18	-
03.05.2025	0,326	0	46,185	47,529	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,22	0,2	-
04.05.2025	0,327	0	46,282	47,751	0	0	24	24	0	0	0	58	52	0	0,22	0,2	-
05.05.2025	0,511	0	47,475	45,946	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,22	0,19	-
06.05.2025	0,506	0	47,296	45,858	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,23	0,2	-
07.05.2025	0,52	0	47,001	45,261	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,23	0,2	-
08.05.2025	0,335	0	45,619	47,121	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,23	0,2	-
09.05.2025	0,336	0	45,62	47,163	0	0	24	24	0	0	0	58	52	0	0,23	0,2	-
10.05.2025	0,336	0	45,106	46,619	0	0	24	24	0	0	0	61	55	0	0,23	0,2	-
11.05.2025	0,334	0	45,114	46,682	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,23	0,2	-
12.05.2025	0,533	0	46,633	44,534	0	0	24	24	0	0	0	61	54	0	0,23	0,2	-
13.05.2025	0,53	0	46,718	44,133	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,23	0,2	-
14.05.2025	0,511	0	46,567	44,06	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,22	0,2	-
15.05.2025	0,507	0	46,486	43,86	0	0	24	24	0	0	0	60	54	0	0,22	0,2	-
16.05.2025	0,512	0	46,793	43,839	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,22	0,2	-
17.05.2025	0,287	0	45,708	46,247	0	0	24	24	0	0	0	57	52	0	0,22	0,2	-
18.05.2025	0,279	0	45,924	46,517	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,22	0,2	-
19.05.2025	0,521	0	47,482	44,022	0	0	24	24	0	0	0	59	53	0	0,22	0,2	-
20.05.2025	0,505	0	47,276	44,033	0	0	24	24	0	0	0	60	53	0	0,23	0,21	-
Итого:	13,079	0	1403,389	1381,318	0	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,248																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1827,132	119847,672	104487,003	0	0	74955,28	169,81
20.05.2025	1840,211	121251,061	105868,321	0	0	75675,26	169,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 8:30:10