

#125895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Лицей №17, МАОУ

Адрес потребителя

Серпуховская 26, Калининград

Номер абонента

3726

Порядковый номер

9266

Тип теплосчётчика

ТВ7 (ASCII)

Заводской номер

20111212

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	7,617	0	128,025	0	0	125,042	0	0	24	0	72,2	57,7	0,44	0,33	4,4
22.03.2025	7,026	0	111,89	0	0	109,281	0	0	24	0	72,2	56,9	0,44	0,33	5,6
23.03.2025	6,923	0	111,179	0	0	108,578	0	0	24	0	72,4	57,2	0,44	0,33	5,7
24.03.2025	7,547	0	126,591	0	0	123,621	0	0	24	0	72,5	57,9	0,44	0,33	6,8
25.03.2025	7,581	0	128,842	0	0	125,867	0	0	24	0	71,9	57,5	0,44	0,33	5,5
26.03.2025	7,665	0	131,491	0	0	128,438	0	0	24	0	72,1	57,9	0,44	0,33	4,4
27.03.2025	7,608	0	128,741	0	0	125,742	0	0	24	0	72,2	57,8	0,44	0,33	6,9
28.03.2025	7,428	0	127,66	0	0	124,673	0	0	24	0	72,4	58,2	0,45	0,33	5,7
29.03.2025	6,554	0	111,798	0	0	109,236	0	0	24	0	71,5	57,2	0,45	0,33	8,9
30.03.2025	6,49	0	109,463	0	0	106,949	0	0	24	0	71,6	57,1	0,44	0,33	9,9
31.03.2025	7,385	0	126,504	0	0	123,56	0	0	24	0	72,2	58	0,44	0,33	6,8
01.04.2025	7,559	0	124,37	0	0	121,453	0	0	24	0	72,4	57,6	0,44	0,33	5,9
02.04.2025	7,332	0	126,63	0	0	123,707	0	0	24	0	71,9	57,8	0,44	0,33	-
03.04.2025	7,27	0	125,774	0	0	122,869	0	0	24	0	71,9	57,8	0,44	0,33	-
04.04.2025	7,143	0	125,136	0	0	122,246	0	0	24	0	71,8	57,9	0,44	0,33	-
05.04.2025	6,545	0	106,029	0	0	103,523	0	0	24	0	72,8	57,7	0,44	0,33	-
06.04.2025	6,713	0	103,865	0	0	101,347	0	0	24	0	73,8	58	0,43	0,33	-
07.04.2025	7,457	0	148,089	0	0	144,581	0	0	24	0	72,8	60,5	0,43	0,33	-
08.04.2025	7,523	0	194,446	0	0	189,902	0	0	24	0	72,4	63	0,43	0,33	-
09.04.2025	7,519	0	206,029	0	0	201,188	0	0	24	0	72,6	63,7	0,44	0,34	-
10.04.2025	7,486	0	201,841	0	0	197,093	0	0	24	0	72,6	63,6	0,44	0,34	-
11.04.2025	7,508	0	205,805	0	0	200,962	0	0	24	0	72,6	63,7	0,45	0,34	-
12.04.2025	6,919	0	251,587	0	0	245,681	0	0	24	0	72,5	65,8	0,44	0,34	-
13.04.2025	5,669	0	272,858	0	0	218,578	0	0	24	0	72,5	66,3	0,44	0,34	-
14.04.2025	4,371	0	166,387	0	0	90,385	0	0	20	4	72,2	60,6	0,43	0,33	-
15.04.2025	2,816	0	53,002	0	0	51,78	0	0	18	6	71,7	58,8	0,41	0,31	-
16.04.2025	1,036	0	21,345	0	0	20,878	0	0	24	0	69,7	57,9	0,4	0,31	-
17.04.2025	1,027	0	21,76	0	0	21,282	0	0	24	0	69,8	58,3	0,42	0,31	-
18.04.2025	0,975	0	20,478	0	0	20,029	0	0	24	0	69,7	58,1	0,41	0,31	-
19.04.2025	0,415	0	9,552	0	0	9,362	0	0	24	0	66,3	55,8	0,41	0,31	-
20.04.2025	0,414	0	9,597	0	0	9,405	0	0	24	0	66,5	56	0,41	0,31	-
Итого:	183,521	0	3836,764	0	0	3627,238	0	0	734	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,833														

Общее время работы системы, ч

744

Период нормальной работы системы, ч

734

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1302,611	20508,305	0	0	20020,039	0	0	5531	20
20.04.2025	1486,13	24345,07	0	0	23647,275	0	0	6265	30

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:07:07