

#130604#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 19.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 131, МАДОУ ЦРР
Дрожжевая 3, Калининград
3608
4942
ТЭМ-104
1553352
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,445	15,266	14,876	14,941	14,748	24	24	33	68	43	0,6	0,5	-
22.04.2025	0,45	15,56	15,276	15,232	15,144	24	23,99	3	68	43	0,6	0,5	-
23.04.2025	0,434	15,378	15,104	15,053	14,97	24	23,98	35	68	44	0,6	0,5	-
24.04.2025	0,426	15,36	15,052	15,037	14,915	24	23,97	1	68	44	0,6	0,5	-
25.04.2025	0,682	25,599	25,883	25,058	25,639	24	23,36	1	69	45	0,6	0,5	-
26.04.2025	0,247	12,598	12,498	12,341	12,354	24	23,97	35	67	50	0,6	0,5	-
27.04.2025	0,254	12,713	12,19	12,451	12,049	24	23,98	1	67	50	0,6	0,5	-
28.04.2025	0,452	15,799	15,737	15,464	15,599	24	23,98	35	69	43	0,6	0,5	-
29.04.2025	0,472	17,08	16,886	16,719	16,73	24	23,89	1	69	44	0,6	0,5	-
30.04.2025	0,595	19,82	19,226	19,395	19,062	24	23,9	1	69	43	0,6	0,5	-
01.05.2025	0,24	12,275	12,218	12,024	12,075	24	23,98	1	67	50	0,6	0,5	-
02.05.2025	0,304	15,227	14,715	14,912	14,544	24	23,86	3	68	50	0,6	0,5	-
03.05.2025	0,243	12,356	12,066	12,103	11,924	24	23,98	1	67	50	0,6	0,5	-
04.05.2025	0,247	12,609	12,621	12,352	12,475	24	23,97	35	67	50	0,6	0,5	-
05.05.2025	0,497	18,415	18,608	18,024	18,433	24	23,9	1	69	45	0,6	0,5	-
06.05.2025	0,557	19,167	17,592	18,754	17,435	24	23,92	1	69	44	0,6	0,5	-
07.05.2025	0,543	20,424	20,625	19,99	20,428	24	23,85	1	69	45	0,6	0,5	-
08.05.2025	0,297	14,785	14,236	14,48	14,07	24	23,94	1	68	50	0,6	0,5	-
09.05.2025	0,241	12,227	11,98	11,976	11,841	24	23,99	1	67	50	0,6	0,5	-
10.05.2025	0,244	12,338	11,993	12,084	11,854	24	23,99	1	67	50	0,6	0,5	-
11.05.2025	0,269	13,554	13,043	13,276	12,892	24	23,97	1	67	50	0,6	0,5	-
12.05.2025	0,8	23,752	23,909	23,23	23,726	24	23,97	35	70	40	0,6	0,5	-
13.05.2025	2,014	56,427	55,587	55,121	55,167	24	23,88	0	72	41	0,6	0,5	-
14.05.2025	2,052	54,63	53,617	53,369	53,252	24	23,97	0	72	39	0,6	0,5	-
15.05.2025	2,242	64,422	63,34	62,918	62,832	24	23,99	0	72	42	0,6	0,5	-
16.05.2025	2,078	59,417	58,298	58,028	57,832	24	23,98	0	72	42	0,6	0,5	-
17.05.2025	1,931	57,709	56,623	56,361	56,143	24	23,94	0	72	43	0,6	0,5	-
18.05.2025	1,579	47,956	47,055	46,85	46,654	24	23,99	0	72	43	0,6	0,5	-
19.05.2025	1,931	52,203	51,532	50,987	51,161	24	23,87	0	72	40	0,6	0,5	-
Итого:	22,766	745,066	732,386	728,53	725,948	696	693,96	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,579												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

693,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	504,888	13567,957	13461,88	13227,881	13349,65	5598,1	64,72
19.05.2025	527,654	14313,021	14194,268	13956,412	14075,596	6292,08	66,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 8:27:24