

#125892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №10, МАОУ СОШ  
Войнич 1, Калининград  
3980  
3054  
ТЭМ-104  
1340413  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | M1, т    | TRab   | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2025 | 2,807   | 108,998  | 106,566  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,8   | 44,6   | 9       | 5,1     | 5,6         |
| 22.03.2025 | 2,537   | 101,34   | 99,086   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 70,7   | 45,2   | 9       | 5,1     | 5,7         |
| 23.03.2025 | 2,533   | 103,031  | 100,754  | 23,91  | 23,91   | 0      | 0      | 70,5   | 45,4   | 9       | 5,1     | 6,8         |
| 24.03.2025 | 2,637   | 106,453  | 104,082  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,8   | 45,5   | 9       | 5,1     | 5,5         |
| 25.03.2025 | 2,504   | 99,182   | 96,971   | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,7   | 45     | 9       | 5,1     | 4,4         |
| 26.03.2025 | 2,561   | 102,947  | 100,66   | 23,92  | 23,92   | 0      | 0      | 70,7   | 45,3   | 9       | 5,1     | 6,9         |
| 27.03.2025 | 2,551   | 102,941  | 100,65   | 23,63  | 23,63   | 0      | 0      | 70,7   | 45,4   | 9       | 5,1     | 5,7         |
| 28.03.2025 | 2,268   | 88,223   | 86,264   | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,7   | 44,4   | 9       | 5,1     | 8,9         |
| 29.03.2025 | 2,037   | 79,654   | 77,893   | 23,92  | 23,92   | 0      | 0      | 70,5   | 44,4   | 9       | 5,1     | 9,9         |
| 30.03.2025 | 2,406   | 97,973   | 95,801   | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,6   | 45,6   | 9       | 5,1     | 6,8         |
| 31.03.2025 | 2,52    | 100,432  | 98,207   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 70,5   | 44,9   | 9       | 5,1     | 5,9         |
| 01.04.2025 | 2,789   | 108,879  | 106,461  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,6   | 44,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 02.04.2025 | 2,557   | 98,025   | 95,859   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 70,5   | 43,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 03.04.2025 | 2,211   | 82,76    | 80,938   | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,3   | 43,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 04.04.2025 | 2,549   | 97,986   | 95,816   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 70,6   | 44     | 9       | 5,1     | -           |
| 05.04.2025 | 2,833   | 112,359  | 109,805  | 23,91  | 23,91   | 0      | 0      | 71,6   | 45,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 06.04.2025 | 2,946   | 108,998  | 106,395  | 22,94  | 22,94   | 0      | 0      | 73,5   | 45,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 07.04.2025 | 3,052   | 111,717  | 109,131  | 23,92  | 23,92   | 0      | 0      | 72,3   | 44,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 08.04.2025 | 3,014   | 115,506  | 112,924  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,9   | 44,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 09.04.2025 | 2,914   | 110,754  | 108,285  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,8   | 43,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 10.04.2025 | 3,102   | 115,848  | 113,236  | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 71,3   | 43,9   | 9       | 5,1     | -           |
| 11.04.2025 | 2,823   | 107,627  | 105,238  | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 70,6   | 43,8   | 9       | 5,1     | -           |
| 12.04.2025 | 2,37    | 92,111   | 90,062   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 70,7   | 44,5   | 9       | 5,1     | -           |
| 13.04.2025 | 1,743   | 66,133   | 64,678   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 70,3   | 43,4   | 9       | 5,1     | -           |
| 14.04.2025 | 1,645   | 57,848   | 56,576   | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 70,3   | 41,3   | 9       | 5,1     | -           |
| 15.04.2025 | 1,434   | 53,223   | 52,055   | 23,95  | 23,95   | 0      | 0      | 70,1   | 42,7   | 9       | 5,1     | -           |
| 16.04.2025 | 1,413   | 52,209   | 51,082   | 23,92  | 23,92   | 0      | 0      | 69,6   | 42     | 9       | 5,1     | -           |
| 17.04.2025 | 0,821   | 32,635   | 31,947   | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 68,8   | 43,1   | 9       | 5,1     | -           |
| 18.04.2025 | 0,164   | 9,461    | 9,273    | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 66,2   | 48,6   | 9       | 5,1     | -           |
| 19.04.2025 | 0,046   | 5,549    | 5,443    | 23,94  | 23,94   | 0      | 0      | 64,5   | 56,2   | 9       | 5,1     | -           |
| 20.04.2025 | 0,047   | 5,775    | 5,668    | 23,93  | 23,93   | 0      | 0      | 64,5   | 56,2   | 9       | 5,1     | -           |
| Итого:     | 67,834  | 2636,577 | 2577,806 | 740,58 | 740,58  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 67,834  |          |          |        |         |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740,58

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3    | M1, т     | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 20.03.2025 | 556,783 | 22970,172 | 22431,006 | 4903,2  | 0      |
| 20.04.2025 | 624,617 | 25606,748 | 25008,812 | 5643,77 | 0,01   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 7:56:46