

#130603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №10, МАОУ СОШ

Войнич 1, Калининград

3980

3054

ТЭМ-104

1340413

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,184	10,064	9,865	23,93	23,93	0	0	66,6	48	9	5,1	-
22.04.2025	0,198	10,16	9,955	23,92	23,92	0	0	66,8	47	9	5,1	-
23.04.2025	0,057	5,941	5,83	23,94	23,94	0	0	64,9	55,1	9	5,1	-
24.04.2025	0,214	10,469	10,26	23,95	23,95	0	0	66,4	45,6	9	5,1	-
25.04.2025	0,188	9,539	9,35	23,94	23,94	0	0	66,7	46,6	9	5,1	-
26.04.2025	0,051	5,986	5,871	23,93	23,93	0	0	65,1	56,4	9	5,1	-
27.04.2025	0,057	5,969	5,855	23,93	23,93	0	0	65,1	55,4	9	5,1	-
28.04.2025	0,192	9,693	9,5	23,95	23,95	0	0	66,5	46,4	9	5,1	-
29.04.2025	0,179	9,875	9,68	23,93	23,93	0	0	66,4	48,1	9	5,1	-
30.04.2025	0,195	10,111	9,912	23,94	23,94	0	0	66,1	46,6	9	5,1	-
01.05.2025	0,051	6,178	6,062	23,94	23,94	0	0	64,6	56,2	9	5,1	-
02.05.2025	0,05	6,252	6,135	23,93	23,93	0	0	64,5	56,5	9	5,1	-
03.05.2025	0,052	6,686	6,561	23,25	23,24	0	0	63,5	55,6	9	5,1	-
04.05.2025	0,051	6,162	6,047	23,94	23,94	0	0	64,4	56	9	5,1	-
05.05.2025	0,172	9,018	8,842	22,47	22,47	0	0	66,2	46,9	9	5,1	-
06.05.2025	0,19	9,334	9,15	23,93	23,93	0	0	66	45,4	9	5,1	-
07.05.2025	0,152	8,561	8,395	23,92	23,92	0	0	65,7	47,6	9	5,1	-
08.05.2025	0,053	6,217	6,1	23,95	23,95	0	0	64,4	55,8	9	5,1	-
09.05.2025	0,056	6,17	6,055	23,94	23,94	0	0	64,4	55,3	9	5,1	-
10.05.2025	0,053	6,242	6,125	23,95	23,95	0	0	64,6	56,1	9	5,1	-
11.05.2025	0,052	6,404	6,283	23,93	23,93	0	0	64,7	56,5	9	5,1	-
12.05.2025	0,191	11,508	11,277	23,94	23,94	0	0	66,5	49,7	9	5,1	-
13.05.2025	0,178	9,154	8,975	23,94	23,94	0	0	66,6	46,9	9	5,1	-
14.05.2025	0,173	9,502	9,309	23,94	23,94	0	0	66,9	48,4	9	5,1	-
15.05.2025	0,183	9,148	8,967	23,93	23,93	0	0	66,7	46,3	9	5,1	-
16.05.2025	0,179	9,471	9,287	23,93	23,93	0	0	65,6	46,5	9	5,1	-
17.05.2025	0,053	5,91	5,799	23,94	23,94	0	0	64,9	55,8	9	5,1	-
18.05.2025	0,067	6,348	6,225	23,95	23,95	0	0	65,2	54,4	9	5,1	-
19.05.2025	0,188	9,582	9,393	23,93	23,93	0	0	66,5	46,6	9	5,1	-
20.05.2025	0,164	9,236	9,053	23,93	23,93	0	0	66,6	48,5	9	5,1	-
Итого:	3,823	244,89	240,118	715,94	715,93	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,823											

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

715,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	624,617	25606,748	25008,812	5643,77	0,01
20.05.2025	628,439	25851,639	25248,928	6359,69	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 10:42:41