

#120815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель	Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"
Адрес потребителя	Советский пр-т 103А, Калининград
Номер абонента	3773
Порядковый номер	6374
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	13013312
Номер системы	2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	0,737	0	16,694	15,604	0	16,379	15,369	0	24	0	64,1	56,9	0,26	0,23	-
22.02.2025	0,58	0	16,366	15,94	0	16,057	15,7	0	24	0	64,3	56,9	0,25	0,22	-
23.02.2025	0,572	0	16,313	15,945	0	16,006	15,705	0	24	0	64,2	56,8	0,25	0,22	-
24.02.2025	0,651	0	16,459	15,766	0	16,149	15,53	0	24	0	64,2	56,7	0,26	0,23	-
25.02.2025	0,694	0	16,549	15,67	0	16,24	15,438	0	24	0	63,8	56,4	0,25	0,23	-
26.02.2025	0,691	0	16,562	15,698	0	16,253	15,466	0	24	0	63,7	56,3	0,25	0,23	-
27.02.2025	0,699	0	16,521	15,67	0	16,209	15,436	0	24	0	64,2	56,7	0,25	0,22	-
28.02.2025	0,694	0	16,49	15,605	0	16,187	15,377	0	24	0	63,4	55,9	0,26	0,23	-
01.03.2025	0,603	0	16,26	15,781	0	15,958	15,549	0	24	0	63,7	56,1	0,26	0,23	-
02.03.2025	0,578	0	16,09	15,738	0	15,788	15,507	0	24	0	64	56,3	0,25	0,22	-
03.03.2025	0,704	0	16,424	15,534	0	16,114	15,302	0	24	0	64,1	56,6	0,26	0,23	-
04.03.2025	0,69	0	16,403	15,567	0	16,095	15,337	0	24	0	63,9	56,3	0,26	0,23	-
05.03.2025	0,664	0	16,428	15,712	0	16,116	15,476	0	24	0	64,3	56,8	0,26	0,23	-
06.03.2025	0,665	0	16,36	15,584	0	16,051	15,351	0	24	0	64,1	56,7	0,26	0,23	-
07.03.2025	0,663	0	16,225	15,563	0	15,9	15,317	0	24	0	66,3	58,5	0,26	0,23	-
08.03.2025	0,613	0	16,119	15,634	0	15,791	15,379	0	24	0	67	59,2	0,26	0,23	-
09.03.2025	0,584	0	16,091	15,575	0	15,788	15,34	0	24	0	64,1	56,9	0,26	0,23	-
10.03.2025	0,642	0	16,141	15,35	0	15,84	15,12	0	24	0	63,8	56,7	0,26	0,23	-
11.03.2025	0,68	0	16,132	15,161	0	15,834	14,936	0	24	0	63,4	56,3	0,26	0,23	-
12.03.2025	0,683	0	16,004	15,057	0	15,704	14,832	0	24	0	63,9	56,7	0,26	0,23	-
13.03.2025	0,653	0	16,021	15,192	0	15,722	14,965	0	24	0	63,8	56,6	0,26	0,23	-
14.03.2025	0,696	0	16,443	15,426	0	16,144	15,202	0	24	0	62,9	55,9	0,26	0,23	-
15.03.2025	0,598	0	16,217	15,661	0	15,915	15,429	0	24	0	63,7	56,4	0,25	0,23	-
16.03.2025	0,654	0	16,268	15,446	0	15,966	15,217	0	24	0	63,5	56,4	0,26	0,23	-
17.03.2025	0,681	0	16,337	15,376	0	16,039	15,153	0	24	0	62,9	55,9	0,26	0,23	-
18.03.2025	0,687	0	16,403	15,486	0	16,093	15,252	0	24	0	64,1	56,9	0,25	0,22	-
19.03.2025	0,647	0	16,306	15,502	0	16,006	15,272	0	24	0	63,4	56,3	0,24	0,22	-
20.03.2025	0,688	0	16,404	15,428	0	16,1	15,197	0	24	0	63,6	56,6	0,26	0,23	-
Итого:	18,391	0	457,03	435,671	0	448,444	429,154	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,393														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	551,008	15462,759	14817,503	0	15170,104	14586,879	0	24109	0
20.03.2025	569,4	15919,789	15253,175	0	15618,547	15016,035	0	24781	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2025 10:09:02