

#124131#

Отчет о суточных параметрах
(20.03.2025 0:00:00 - 20.04.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Березовая ул, д. 2 (Березовая 2)
Прибор: ТЭМ-104 (ТЭСМАРТ) Заводской номер: 477110 СОШ № 3
Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Подача

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	P1	P2	Q1	Q	Tr	Tнар
	°C	°C	°C	м3	т	МПа	МПа	МВт*ч	МВт*ч	ч	ч
20.03.2025	59,62	45,36	14,26	149,84	147,37	0,34	0,50	2,438	2,438	24,0	24,0
21.03.2025	59,69	45,39	14,30	148,51	146,06	0,34	0,50	2,423	2,423	24,0	24,0
22.03.2025	58,95	45,08	13,88	145,32	142,98	0,34	0,50	2,302	2,302	24,0	24,0
23.03.2025	58,60	45,48	13,12	150,22	147,83	0,34	0,50	2,250	2,250	24,0	24,0
24.03.2025	59,06	45,71	13,36	150,47	148,04	0,34	0,50	2,294	2,294	24,0	24,0
25.03.2025	59,44	45,99	13,45	151,43	148,96	0,34	0,50	2,324	2,324	24,0	24,0
26.03.2025	58,43	45,78	12,66	153,66	151,23	0,34	0,50	2,220	2,220	24,0	24,0
27.03.2025	58,67	45,87	12,80	156,45	153,96	0,34	0,50	2,286	2,286	24,0	24,0
28.03.2025	60,43	46,42	14,00	153,57	150,98	0,34	0,50	2,453	2,453	24,0	24,0
29.03.2025	60,02	46,88	13,14	153,90	151,34	0,34	0,50	2,307	2,307	24,0	24,0
30.03.2025	57,32	46,46	10,86	152,41	150,08	0,34	0,50	1,889	1,889	24,0	24,0
31.03.2025	57,19	45,86	11,33	151,03	148,73	0,34	0,50	1,954	1,954	24,0	24,0
01.04.2025	57,81	45,21	12,60	150,42	148,09	0,34	0,50	2,164	2,164	24,0	24,0
02.04.2025	58,40	45,05	13,35	149,78	147,41	0,34	0,50	2,282	2,282	24,0	24,0
03.04.2025	58,91	45,48	13,43	150,46	148,04	0,34	0,50	2,307	2,307	24,0	24,0
04.04.2025	58,31	45,42	12,89	151,86	149,47	0,34	0,50	2,235	2,235	24,0	24,0
05.04.2025	59,30	45,56	13,74	154,05	151,54	0,34	0,50	2,416	2,416	24,0	24,0
06.04.2025	58,95	44,87	14,08	153,02	150,55	0,34	0,50	2,459	2,459	24,0	24,0
07.04.2025	58,95	44,91	14,04	155,68	153,17	0,34	0,50	2,495	2,495	24,0	24,0
08.04.2025	58,23	44,66	13,57	153,22	150,81	0,34	0,50	2,373	2,373	24,0	24,0
09.04.2025	58,85	44,70	14,15	147,34	144,97	0,34	0,50	2,379	2,379	24,0	24,0
10.04.2025	58,88	44,06	14,82	143,23	140,93	0,34	0,50	2,423	2,423	24,0	24,0
11.04.2025	58,52	44,32	14,21	143,48	141,20	0,34	0,50	2,327	2,327	24,0	24,0
12.04.2025	59,86	44,98	14,88	145,10	142,69	0,34	0,50	2,464	2,464	24,0	24,0
13.04.2025	61,27	46,50	14,77	150,54	147,93	0,34	0,50	2,535	2,535	24,0	24,0
14.04.2025	63,64	47,84	15,81	108,58	106,56	0,27	0,50	1,957	1,957	24,0	24,0
15.04.2025	31,27	24,63	6,64	1,38	1,37	0,08	0,50	0,010	0,010	24,0	24,0
16.04.2025	25,76	25,00	0,76	0,00	0,00	0,09	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
17.04.2025	26,55	24,73	1,82	0,00	0,00	0,10	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
18.04.2025	26,33	24,63	1,70	0,00	0,00	0,10	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
19.04.2025	25,98	24,30	1,67	0,00	0,00	0,10	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
20.04.2025	24,83	23,41	1,42	0,00	0,00	0,10	0,50	0,000	0,000	24,0	24,0
Средние:	53,06	41,58	11,48	---	---	0,29	0,50	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	3874,94	3812,30	---	---	59,963	59,963	768,0	768,0

Дата	V1	M1	Q1	Q	Tr	Tнар
	м3	т	МВт*ч	МВт*ч	ч	ч
19.03.2025	90015,08	88575,05	1309,346	1309,346	21408,2	21408,2
20.04.2025	93890,03	92387,35	1369,309	1369,309	22176,2	22176,2
Итого:	3874,94	3812,30	59,963	59,963	768,0	768,0

Представитель абонента

Для

«ШЕЛЕН-Сервис»

отчетов

Роспотребнадзор Калининград

Представитель энергоснабжающей организации

МП «Калининградская энергоснабжающая организация»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21 04 2025