

#118948#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №21, МАОУ СОШ
Бассейная 40, Калининград (ИТП Школа)

Заводской номер счётчика 22171089	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7023,926	6669,523	354.403	84.648

Подпись исполнителя



#118829#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

9659

TB7 (ASCII)

22171089

1

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар.} , °C	dQ, ГДж	dQ _{г.} , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	13,799	0	246,62	248,729	0	240,948	244,854	0	24	0	71,6	57,9	0,28	0,22
22.02.2025	-	13,131	0	247,32	249,643	0	241,907	245,895	0	24	0	69,6	56,7	0,28	0,22
23.02.2025	-	12,806	0	247,426	249,803	0	242,076	246,082	0	24	0	69,2	56,5	0,28	0,21
24.02.2025	-	12,971	0	247,59	249,962	0	242,152	246,167	0	24	0	69,8	57	0,28	0,22
25.02.2025	-	12,815	0	247,242	249,63	0	241,866	245,877	0	24	0	69,4	56,8	0,28	0,22
26.02.2025	-	12,732	0	247,099	249,476	0	241,708	245,713	0	24	0	69,5	56,9	0,28	0,21
27.02.2025	-	12,489	0	247,955	250,402	0	242,593	246,616	0	24	0	69,2	57	0,28	0,21
28.02.2025	-	12,501	0	247,098	249,52	0	241,76	245,775	0	24	0	69,1	56,7	0,28	0,22
01.03.2025	-	12,868	0	246,921	249,274	0	241,483	245,481	0	24	0	69,9	57,1	0,28	0,21
02.03.2025	-	12,748	0	246,31	248,71	0	240,928	244,96	0	24	0	69,5	56,9	0,27	0,21
03.03.2025	-	12,797	0	247,104	249,555	0	241,726	245,83	0	24	0	69,3	56,7	0,28	0,21
04.03.2025	-	12,925	0	247,316	249,809	0	241,892	246,046	0	24	0	69,7	57	0,28	0,21
05.03.2025	-	12,798	0	247,557	250,099	0	242,106	246,28	0	24	0	69,9	57,3	0,27	0,21
06.03.2025	-	12,648	0	247,709	250,32	0	242,27	246,492	0	24	0	69,8	57,3	0,27	0,21
07.03.2025	-	12,308	0	247,181	249,848	0	241,803	246,047	0	24	0	69,4	57,3	0,28	0,22
08.03.2025	-	12,105	0	248,701	251,337	0	243,304	247,481	0	24	0	69,3	57,4	0,28	0,22
09.03.2025	-	12,163	0	249,84	252,396	0	244,361	248,478	0	24	0	69,7	57,8	0,28	0,22
10.03.2025	-	12,206	0	250,66	253,161	0	245,121	249,197	0	24	0	70	58,1	0,28	0,22
11.03.2025	-	12,077	0	249,664	252,141	0	244,217	248,232	0	24	0	69,4	57,6	0,28	0,22
12.03.2025	-	12,268	0	249,709	252,176	0	244,29	248,34	0	24	0	69,2	57,3	0,28	0,22
13.03.2025	-	12,442	0	248,946	251,301	0	243,555	247,495	0	24	0	69,2	57	0,28	0,22
14.03.2025	-	12,745	0	249,349	251,663	0	243,909	247,847	0	24	0	69,5	57,1	0,28	0,22
15.03.2025	-	12,574	0	249,23	251,594	0	243,778	247,755	0	24	0	69,6	57,3	0,28	0,22
16.03.2025	-	12,558	0	249,235	251,595	0	243,847	247,805	0	24	0	69,2	56,9	0,28	0,21
17.03.2025	-	12,961	0	247,509	249,729	0	242,134	245,995	0	24	0	69,3	56,6	0,28	0,21
18.03.2025	-	12,763	0	247,419	249,688	0	242,076	245,975	0	24	0	69,1	56,5	0,28	0,21
19.03.2025	-	12,637	0	249	251,323	0	243,646	247,582	0	24	0	69	56,6	0,28	0,21
20.03.2025	-	12,569	0	249,292	251,598	0	243,903	247,796	0	24	0	69,2	56,9	0,28	0,22
Итого:	-	354,404	0	6947,002	7014,482	0	6795,359	6908,093	0	672	0	69,52	57,08	0,28	0,22

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	6669,523	205283,449	206653,021	0	200854,336	203087,166	0	20387	700
20.03.2025	7023,926	212230,451	213667,501	0	207649,695	209995,258	0	21059	700

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения