

#118519#

Ведомость учета среднечасового отпуска тепловой энергии в системе отопления
за период с 20.02.25 г. по 20.03.25 г.

Адрес: Бассейная, 40 (спортзал)
Подключен к абоненту № СОШ №21

Тип теплосчётчика: ВКТ-9.1.1
Номер теплосчётчика: 00009073
Ввод № 1 Схема подключения № 2.9

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут

Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

Ду под= мм G под max= м3/ч G под min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду обр= мм G обр max= м3/ч G обр min= м3/ч ВИ под= л/имп

Ду подп= мм G подп max= м3/ч G подп min= м3/ч ВИ подп= л/имп

Дата	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика за сутки, Qi, Гкал	Тепловая энергия по показаниям теплосчётчика в третьем трубопроводе за сутки, Qгвс, Гкал	Масса теплоносителя за сутки, М, т Объём теплоносителя за сутки, V, м3								Температура теплоносителя, °С, средневзвешенная				Давление теплоносителя, МПа			Время, ч		Код НС	
			Подающий трубопровод		Обратный трубопровод		+dM	-dM	dV	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки		Подающий трубо-провод t1	Обратный трубо-провод t2	Разность темпе-ратур dt=t1-t2	Третий трубопровод / Трубопровод подпитки t3(n)	пода-ющий P1	обрат-ный P2	третий/подпи-тка P3(n)	Траб		Тн/р
			M1	V1	M2	V2				M3(n)	V3(n)										
20.02.25	0.45	---	91.61	93.83	---	---		0.00	---	---	72.81	67.99	4.82	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
21.02.25	0.42	---	91.07	93.12	---	---		0.00	---	---	70.03	65.46	4.57	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
22.02.25	0.40	---	91.51	93.49	---	---		0.00	---	---	68.42	64.07	4.35	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
23.02.25	0.40	---	91.58	93.53	---	---		0.00	---	---	67.92	63.61	4.31	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
24.02.25	0.41	---	91.52	93.51	---	---		0.00	---	---	68.61	64.25	4.36	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
25.02.25	0.40	---	91.39	93.35	---	---		0.00	---	---	68.19	63.89	4.30	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
26.02.25	0.40	---	91.40	93.36	---	---		0.00	---	---	68.25	63.99	4.26	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
27.02.25	0.39	---	91.73	93.69	---	---		0.00	---	---	68.00	63.84	4.16	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
28.02.25	0.39	---	92.73	94.71	---	---		0.00	---	---	67.90	63.79	4.11	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
01.03.25	0.39	---	93.62	95.66	---	---		0.00	---	---	68.61	64.52	4.09	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
02.03.25	0.38	---	93.23	95.25	---	---		0.00	---	---	68.39	64.40	3.99	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
03.03.25	0.37	---	93.58	95.59	---	---		0.00	---	---	68.17	64.26	3.91	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
04.03.25	0.37	---	93.69	95.72	---	---		0.00	---	---	68.62	64.70	3.92	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
05.03.25	0.37	---	93.75	95.79	---	---		0.00	---	---	68.71	64.80	3.91	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
06.03.25	0.37	---	93.81	95.85	---	---		0.00	---	---	68.64	64.79	3.85	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
07.03.25	0.36	---	93.67	95.69	---	---		0.00	---	---	68.27	64.45	3.82	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
08.03.25	0.36	---	94.14	96.16	---	---		0.00	---	---	68.17	64.38	3.79	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
09.03.25	0.37	---	94.51	96.56	---	---		0.00	---	---	68.54	64.74	3.80	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
10.03.25	0.37	---	94.71	96.78	---	---		0.00	---	---	68.94	65.16	3.78	---	0.45	0.00	---	24.00	0.00	I	
11.03.25	0.36	---	94.37	96.39	---	---		0.00	---	---	68.18	64.44	3.74	---	0.44	0.00	---	24.00	0.00	I	
12.03.25	0.37	---	94.50	96.53	---	---		0.00	---	---	68.16	64.35	3.81	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
13.03.25	0.37	---	94.26	96.27	---	---		0.00	---	---	68.01	64.20	3.81	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
14.03.25	0.37	---	94.29	96.32	---	---		0.00	---	---	68.42	64.60	3.82	---	0.34	0.00	---	24.00	0.00	I	
15.03.25	0.38	---	94.26	96.28	---	---		0.00	---	---	68.39	64.55	3.84	---	0.70	0.00	---	24.00	0.00	I	
16.03.25	0.38	---	94.31	96.30	---	---		0.00	---	---	68.01	64.11	3.90	---	0.91	0.00	---	24.00	0.00		
17.03.25	0.39	---	93.62	95.61	---	---		0.00	---	---	68.15	64.19	3.96	---	0.91	0.00	---	24.00	0.00		
18.03.25	0.39	---	93.70	95.66	---	---		0.00	---	---	67.86	63.88	3.98	---	0.91	0.00	---	24.00	0.00		
19.03.25	0.39	---	94.26	96.23	---	---		0.00	---	---	67.78	63.83	3.95	---	0.91	0.00	---	24.00	0.00		
20.03.25	0.39	---	94.42	96.41	---	---		0.00	---	---	68.08	64.11	3.97	---	0.91	0.00	---	24.00	0.00		
Итого	11.14	---	2705.23	2763.61	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---							696.00	0.00		

$T_{оп} = T_{раб} + T_{мах} + T_{мин} + T_{дт} + T_{тош}$
 Время отчетного периода Т, ч
 Время работы теплосчетчика
 $696.00 = 696.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$

Показания интеграторов	На 24-00 последнего дня предыдущего периода	На 24-00 последнего дня данного периода	Результат за период
Тепловая энергия, Гкал	0.00	299.22	11.14
Тепловая энергия в третьем трубопроводе, Гкал	0.00	---	---
Масса в подающем трубопроводе, т	0.00	34889.34	2705.23
Масса в обратном трубопроводе, т	0.00	---	---
Масса (объем) подпитки, т	0.00	---	---
Время нормальной работы Траб, ч	0.00	37412.37	696.00
Время неработы Tмах + Tмин + Tдт + Tтош, ч	0.00	11372.38	0.00

Представитель потребителя _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

