

#124528#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 123, МАДОУ
Потемкина 23, Калининград
6492

Заводской номер счётчика 20119296	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	246,313	239,683	6.63	1.584
Количество тепловой энергии, система 2	851,141	823,964	27.177	6.491

Подпись исполнителя



#123996#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 6492
 Порядковый номер 9451
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
 Заводской номер 20119296
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	0,281	0	2,73	1,655	0	2,693	1,639	0	24	0	54,7	46,2	0,97	0,31
22.03.2025	5,6	0,05	0	1,68	1,691	0	1,661	1,677	0	24	0	49,7	43	0,55	0,31
23.03.2025	5,7	0,051	0	1,504	1,474	0	1,487	1,461	0	24	0	50,2	43,3	0,4	0,32
24.03.2025	6,8	0,278	0	2,737	1,671	0	2,699	1,654	0	21	3	54,6	46,1	0,44	0,32
25.03.2025	5,5	0,282	0	2,775	1,695	0	2,737	1,678	0	24	0	54,9	46,6	0,8	0,32
26.03.2025	4,4	0,306	0	2,924	1,743	0	2,883	1,725	0	24	0	55,3	47,1	1,04	0,32
27.03.2025	6,9	0,268	0	2,784	1,752	0	2,747	1,734	0	24	0	54,4	46,7	1,09	0,32
28.03.2025	5,7	0,255	0	2,709	1,752	0	2,672	1,734	0	24	0	54,8	47	1,08	0,32
29.03.2025	8,9	0,013	0	1,867	1,824	0	1,863	1,82	0	24	0	23,1	23,3	1,17	0,32
30.03.2025	9,9	0,055	0	1,791	1,77	0	1,77	1,755	0	24	0	49,6	42,9	0,43	0,31
31.03.2025	6,8	0,303	0	2,934	1,744	0	2,893	1,726	0	24	0	54,9	46,8	0,32	0,31
01.04.2025	5,9	0,298	0	2,903	1,742	0	2,862	1,724	0	24	0	55	46,9	0,35	0,31
02.04.2025	-	0,318	0	2,957	1,722	0	2,915	1,704	0	24	0	55,5	47,1	0,33	0,31
03.04.2025	-	0,276	0	2,692	1,704	0	2,65	1,685	0	24	0	57,6	48,6	0,2	0,31
04.04.2025	-	0,326	0	2,872	1,698	0	2,825	1,678	0	24	0	59,3	50	0,17	0,31
05.04.2025	-	0,063	0	1,74	1,706	0	1,716	1,689	0	24	0	54,5	46,5	0,17	0,31
06.04.2025	-	0,064	0	1,717	1,697	0	1,693	1,68	0	24	0	55,8	47,3	0,16	0,31
07.04.2025	-	0,281	0	2,626	1,678	0	2,583	1,659	0	24	0	59,7	49,7	0,17	0,31
08.04.2025	-	0,325	0	2,831	1,676	0	2,784	1,656	0	24	0	59,6	49,8	0,19	0,31
09.04.2025	-	0,327	0	2,842	1,677	0	2,795	1,658	0	24	0	59,5	49,8	0,22	0,31
10.04.2025	-	0,259	0	2,564	1,692	0	2,522	1,673	0	24	0	58,9	49,3	0,21	0,31
11.04.2025	-	0,308	0	2,802	1,722	0	2,756	1,702	0	24	0	59,2	49,6	0,21	0,31
12.04.2025	-	0,06	0	1,749	1,726	0	1,725	1,708	0	24	0	54,5	46,7	0,35	0,31
13.04.2025	-	0,068	0	1,771	1,705	0	1,746	1,688	0	24	0	54,6	46,9	0,43	0,31
14.04.2025	-	0,266	0	2,618	1,704	0	2,577	1,684	0	24	0	58,8	49,8	0,85	0,31
15.04.2025	-	0,296	0	2,764	1,694	0	2,721	1,675	0	24	0	58,1	49,3	0,8	0,31
16.04.2025	-	0,268	0	2,596	1,674	0	2,556	1,656	0	24	0	57,8	48	0,6	0,31
17.04.2025	-	0,288	0	2,707	1,668	0	2,666	1,651	0	24	0	57	47,4	0,63	0,3
18.04.2025	-	0,26	0	2,588	1,675	0	2,55	1,657	0	24	0	56,6	47,2	0,9	0,31
19.04.2025	-	0,069	0	1,732	1,684	0	1,709	1,669	0	24	0	52,5	44	0,45	0,31
20.04.2025	-	0,067	0	1,708	1,68	0	1,687	1,665	0	24	0	52,1	43,4	0,54	0,31
Итого:	6,4	6,629	0	75,214	52,695	0	74,143	52,164	0	741	3	54,61	46,33	0,52	0,31

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	239,683	3687,693	2610,169	0	3636,602	2576,467	0	26740	552
20.04.2025	246,313	3762,906	2662,865	0	3710,746	2628,632	0	27481	555

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#124527#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 6492
Порядковый номер 9452
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20119296
Номер системы 2
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	1,167	0	33,127	0	0	32,394	0	0	24	0	70,2	61,7	0,52	0,35
22.03.2025	5,6	1,097	0	33,762	0	0	33,016	0	0	24	0	70,1	62,2	0,52	0,35
23.03.2025	5,7	0,956	0	30,045	0	0	29,386	0	0	24	0	70	62,2	0,52	0,34
24.03.2025	6,8	1,124	0	33,21	0	0	32,476	0	0	21	3	70,2	62	0,52	0,35
25.03.2025	5,5	1,134	0	32,784	0	0	32,057	0	0	24	0	70,3	61,9	0,52	0,35
26.03.2025	4,4	1,133	0	33,29	0	0	32,557	0	0	24	0	70,1	61,9	0,52	0,35
27.03.2025	6,9	1,142	0	31,697	0	0	30,999	0	0	24	0	70,1	61,3	0,51	0,35
28.03.2025	5,7	1,052	0	31,308	0	0	30,618	0	0	24	0	70,1	61,9	0,49	0,33
29.03.2025	8,9	0,253	0	8,103	0	0	7,986	0	0	24	0	53,3	47,3	0,11	0,08
30.03.2025	9,9	1,169	0	33,311	0	0	32,586	0	0	24	0	69,6	61,1	0,52	0,35
31.03.2025	6,8	1,128	0	32,648	0	0	31,93	0	0	24	0	70	61,6	0,51	0,35
01.04.2025	5,9	1,135	0	31,374	0	0	30,679	0	0	24	0	70,3	61,5	0,5	0,35
02.04.2025	-	1,121	0	31,544	0	0	30,845	0	0	24	0	70,3	61,6	0,5	0,35
03.04.2025	-	1,073	0	32,222	0	0	31,508	0	0	24	0	70,2	62,1	0,51	0,34
04.04.2025	-	1,086	0	29,883	0	0	29,213	0	0	24	0	70,7	61,9	0,5	0,35
05.04.2025	-	1,052	0	27,484	0	0	26,86	0	0	24	0	71,2	61,9	0,49	0,36
06.04.2025	-	1,098	0	27,723	0	0	27,053	0	0	24	0	73,7	64	0,49	0,36
07.04.2025	-	1,148	0	27,808	0	0	27,158	0	0	24	0	72,4	62,4	0,49	0,36
08.04.2025	-	1,135	0	27,122	0	0	26,509	0	0	24	0	71,1	60,9	0,48	0,36
09.04.2025	-	1,139	0	27,014	0	0	26,407	0	0	24	0	70,8	60,5	0,48	0,36
10.04.2025	-	1,129	0	26,621	0	0	26,016	0	0	24	0	71,3	61	0,48	0,36
11.04.2025	-	1,099	0	27,686	0	0	27,065	0	0	24	0	70,7	61,1	0,49	0,36
12.04.2025	-	1,052	0	28,348	0	0	27,71	0	0	24	0	70,8	61,8	0,49	0,36
13.04.2025	-	1,003	0	29,686	0	0	29,022	0	0	24	0	70,7	62,5	0,5	0,36
14.04.2025	-	0,956	0	28,021	0	0	27,397	0	0	24	0	70,5	62,2	0,48	0,34
15.04.2025	-	0,596	0	15,412	0	0	15,077	0	0	24	0	69,5	60,1	0,29	0,22
16.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26,4	25,8	0,02	0,01
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,2	24,6	0,02	0,01
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,2	24,6	0,02	0,01
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,7	24,1	0,02	0,01
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,5	23	0,02	0
Итого:	6,4	27,177	0	751,233	0	0	734,524	0	0	741	3	62,68	55,25	0,4	0,28

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	823,964	30522,309	0	5,99	29718,63	0	5,8	0	0
20.04.2025	851,141	31273,542	0	5,99	30453,152	0	5,8	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения