

#110336#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/24г.-19/01/25г.

Абонент:потемкина 23

Адрес: ДСН № 123

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 6.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 3.00 м3/ч G3 min = 0.03 м3/ч

Серийный номер 20119296, БД=1, ТВ2, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0х4595

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.24 23	70,35	60,76	9,59	5,08	3,66	6,12	29,239	0	0	28,591	0	0	0	5	4	0,275	0	24	0	
22.12.24 23	69,93	60,47	9,47	5,11	3,66	6,12	29,703	0	0	29,049	0	0	0	5	4	0,276	0	24	0	
23.12.24 23	70,37	60,72	9,65	5,15	3,65	6,12	30,246	0	0	29,574	0	0	0	5	4	0,286	0	24	0	
24.12.24 23	72,97	62,99	9,98	5,21	3,63	6,12	31,056	0	0	30,319	0	0	0	5	4	0,304	0	24	0	
25.12.24 23	72,92	62,87	10,05	5,19	3,64	6,12	30,75	0	0	30,023	0	0	0	5	4	0,303	0	24	0	
26.12.24 23	70,07	60	10,06	5,11	3,68	6,12	29,271	0	0	28,627	0	0	0	5	4	0,289	0	24	0	
27.12.24 23	70,03	60,36	9,66	5,16	3,66	6,12	30,267	0	0	29,6	0	0	0	5	4	0,287	0	24	0	
28.12.24 23	69,76	60,07	9,69	5,14	3,67	6,12	29,958	0	0	29,303	0	0	0	5	4	0,285	0	24	0	
29.12.24 23	69,86	60,29	9,57	5,11	3,68	6,12	29,497	0	0	28,85	0	0	0	5	4	0,277	0	24	0	
30.12.24 23	69,82	59,92	9,9	5,08	3,69	6,12	29,105	0	0	28,467	0	0	0	5	4	0,283	0	24	0	
31.12.24 23	69,86	60,22	9,65	5,11	3,68	6,12	29,478	0	0	28,832	0	0	0	5	4	0,279	0	24	0	
01.01.25 23	69,84	60,17	9,67	5,1	3,68	6,12	29,343	0	0	28,701	0	0	0	5	4	0,278	0	24	0	
02.01.25 23	71,26	61,3	9,95	5,13	3,67	6,12	29,627	0	0	28,954	0	0	0	5	4	0,289	0	24	0	
03.01.25 23	75,95	65,34	10,61	5,19	3,66	6,12	30,264	0	0	29,493	0	0	0	5	4	0,314	0	24	0	
04.01.25 23	77,22	66,42	10,81	5,21	3,66	6,12	30,452	0	0	29,654	0	0	0	5	4	0,322	0	24	0	
05.01.25 23	77,95	66,97	10,97	5,23	3,66	6,12	30,753	0	0	29,932	0	0	0	5	4	0,33	0	24	0	
06.01.25 23	77,22	66,31	10,91	5,21	3,65	6,12	30,719	0	0	29,914	0	0	0	5	4	0,328	0	24	0	
07.01.25 23	70,07	60,36	9,72	5,15	3,67	6,12	30,128	0	0	29,464	0	0	0	5	4	0,287	0	24	0	
08.01.25 23	71,46	61,13	10,34	5,15	3,67	6,12	29,817	0	0	29,136	0	0	0	5	4	0,302	0	24	0	
09.01.25 23	73,65	63	10,65	5,16	3,66	6,12	30,043	0	0	29,319	0	0	0	5	4	0,313	0	24	0	
10.01.25 23	72,84	61,67	11,18	4,84	3,53	6,12	27,215	0	0	26,572	0	0	0	5	4	0,298	0	24	0	
11.01.25 23	75,05	64,13	10,92	5,13	3,65	6,12	29,685	0	0	28,946	0	0	0	5	4	0,317	0	24	0	
12.01.25 23	75,39	64,18	11,21	5,16	3,65	6,12	29,814	0	0	29,064	0	0	0	5	4	0,327	0	24	0	
13.01.25 23	76,11	64,14	11,97	5,02	3,62	6,12	28,33	0	0	27,606	0	0	0	5	4	0,331	0	24	0	
14.01.25 23	75,06	63,43	11,63	5,12	3,68	6,12	29,214	0	0	28,485	0	0	0	5	4	0,332	0	24	0	
15.01.25 23	70,7	59,92	10,78	5,08	3,69	6,12	28,898	0	0	28,251	0	0	0	5	4	0,305	0	24	0	
16.01.25 23	70,55	60,15	10,4	5,1	3,62	6,12	29,665	0	0	29,004	0	0	0	5	4	0,303	0	24	0	
17.01.25 23	69,62	58,36	11,26	4,95	3,75	6,12	26,27	0	0	25,698	0	0	0	5	4	0,29	0	24	0	
18.01.25 23	70,24	59,08	11,16	4,96	3,75	6,12	26,267	0	0	25,685	0	0	0	5	4	0,287	0	24	0	
19.01.25 23	70,02	58,85	11,17	4,96	3,78	6,12	25,91	0	0	25,339	0	0	0	5	4	0,284	0	24	0	
Итого/Средн	72,24	61,84	10,4	5,11	3,67	6,12	880,982	0	0	860,451	0	0	0	5	4	8,983	0	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qта Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.12.24 23	27828,739	0	5,96	27089,073	0	5,771	5,771	169,383	0,319	24540	592
19.01.25 23	28709,721	0	5,96	27949,525	0	5,771	5,771	178,366	0,319	25260	592
Итого	880,982	0	0	860,451	0	0	0	8,983	0	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

