

#120806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 40, МАДОУ ЦРР
Большевицкий пер. 2-6, Калининград
4541
8882
ТВ7 (АСЦП)
20108151
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,094	0	46,986	0	0	45,666	0	0	24	0	80,2	48,4	0,39	0,26	-
22.02.2025	4,827	0	38,692	0	0	37,693	0	0	24	0	76,4	45,8	0,39	0,26	-
23.02.2025	4,813	0	41,048	0	0	40,033	0	0	24	0	74,6	45,9	0,38	0,26	-
24.02.2025	5,128	0	46,145	0	0	45,053	0	0	24	0	72,8	45,6	0,39	0,26	-
25.02.2025	5,106	0	48,474	0	0	47,368	0	0	24	0	71,4	45,6	0,39	0,26	-
26.02.2025	4,81	0	44,465	0	0	43,449	0	0	24	0	71,4	45	0,39	0,26	-
27.02.2025	4,662	0	42,153	0	0	41,181	0	0	24	0	71,8	44,8	0,39	0,26	-
28.02.2025	4,839	0	44,242	0	0	43,223	0	0	24	0	71,7	45	0,39	0,26	-
01.03.2025	4,524	0	41,049	0	0	40,095	0	0	24	0	72	45,1	0,39	0,26	-
02.03.2025	4,418	0	40,05	0	0	39,129	0	0	24	0	71,8	44,8	0,39	0,26	-
03.03.2025	4,601	0	42,424	0	0	41,461	0	0	24	0	71,2	44,7	0,39	0,26	-
04.03.2025	4,537	0	41,219	0	0	40,279	0	0	24	0	71,3	44,4	0,39	0,26	-
05.03.2025	4,136	0	36,848	0	0	36,014	0	0	24	0	71,1	43,7	0,39	0,26	-
06.03.2025	3,885	0	34,042	0	0	33,268	0	0	24	0	71,3	43,4	0,4	0,26	-
07.03.2025	3,824	0	33,943	0	0	33,168	0	0	24	0	71,4	43,9	0,4	0,26	-
08.03.2025	3,387	0	29,82	0	0	29,143	0	0	24	0	71,2	43,5	0,4	0,26	-
09.03.2025	3,31	0	29,24	0	0	28,581	0	0	24	0	70,9	43,2	0,4	0,26	-
10.03.2025	3,34	0	29,907	0	0	29,233	0	0	24	0	70,9	43,6	0,4	0,26	-
11.03.2025	4,512	0	41,649	0	0	40,695	0	0	24	0	71,4	44,9	0,39	0,26	-
12.03.2025	4,351	0	39,37	0	0	38,467	0	0	24	0	71,5	44,5	0,39	0,26	-
13.03.2025	4,582	0	41,088	0	0	40,133	0	0	24	0	72,1	44,8	0,39	0,26	-
14.03.2025	4,884	0	43,783	0	0	42,744	0	0	24	0	73	45,7	0,39	0,26	-
15.03.2025	4,323	0	36,61	0	0	35,711	0	0	24	0	74,4	45,5	0,38	0,26	-
16.03.2025	4,574	0	40,499	0	0	39,526	0	0	24	0	73,3	45,7	0,38	0,25	-
17.03.2025	5,15	0	44,188	0	0	43,094	0	0	24	0	74,6	46,1	0,39	0,26	-
18.03.2025	4,997	0	44,747	0	0	43,686	0	0	24	0	72,9	45,6	0,39	0,26	-
19.03.2025	4,594	0	43,097	0	0	42,118	0	0	24	0	71,1	45,1	0,38	0,26	-
20.03.2025	4,161	0	38,276	0	0	37,396	0	0	24	0	71,5	45	0,39	0,26	-
Итого:	126,369	0	1124,054	0	0	1097,607	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,183														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	928,291	9869,858	0	0	9083,533	0	0	8433	507
20.03.2025	1054,66	10993,912	0	0	10181,141	0	0	9105	507

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 9:11:16