

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/12/24г.-20/01/25г.

Абонент: дет сад № 40

Договор N:000000000

Адрес: пер. Большевикский, 2-6

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 15.00 м3/ч G под min = 0.04 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20108151, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x0830

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.12.24 23	70.35	44.22	26.14	0.38	0.25	41.141	40.225	4.407	24	0	
21.12.24 23	70.52	44.80	25.72	0.37	0.25	41.682	40.751	4.393	24	0	
22.12.24 23	70.33	44.02	26.31	0.37	0.25	38.064	37.216	4.105	24	0	
23.12.24 23	70.35	44.76	25.60	0.38	0.25	44.832	43.837	4.703	24	0	
24.12.24 23	73.77	45.26	28.51	0.38	0.25	43.723	42.661	5.098	24	0	
25.12.24 23	73.21	45.20	28.01	0.38	0.25	43.231	42.198	4.955	24	0	
26.12.24 23	70.66	44.87	25.80	0.37	0.25	45.384	44.365	4.797	24	0	
27.12.24 23	70.62	44.14	26.48	0.38	0.25	41.635	40.704	4.518	24	0	
28.12.24 23	70.49	44.61	25.88	0.38	0.25	43.706	42.730	4.635	24	0	
29.12.24 23	70.48	44.41	26.07	0.38	0.25	40.306	39.408	4.307	24	0	
30.12.24 23	70.40	43.96	26.44	0.38	0.25	38.339	37.484	4.154	24	0	
31.12.24 23	70.18	43.76	26.42	0.38	0.25	38.191	37.347	4.135	24	0	
01.01.25 23	70.43	44.19	26.24	0.38	0.25	39.084	38.212	4.203	24	0	
02.01.25 23	71.95	44.61	27.34	0.38	0.25	39.313	38.401	4.401	24	0	
03.01.25 23	76.83	46.81	30.02	0.37	0.25	40.958	39.890	5.021	24	0	
04.01.25 23	78.08	47.42	30.66	0.37	0.25	42.261	41.127	5.287	24	0	
05.01.25 23	78.33	47.63	30.70	0.37	0.25	42.619	41.470	5.338	24	0	
06.01.25 23	77.48	47.32	30.16	0.37	0.25	41.631	40.529	5.125	24	0	
07.01.25 23	70.26	43.55	26.71	0.37	0.25	37.694	36.856	4.126	24	0	
08.01.25 23	72.18	45.08	27.10	0.37	0.25	41.760	40.787	4.633	24	0	
09.01.25 23	74.16	45.99	28.17	0.37	0.25	46.657	45.516	5.375	24	0	
10.01.25 23	73.62	45.33	28.29	0.38	0.25	43.829	42.769	5.071	24	0	
11.01.25 23	76.42	46.53	29.89	0.38	0.26	41.268	40.202	5.038	24	0	
12.01.25 23	76.20	46.29	29.92	0.38	0.26	40.780	39.732	4.983	24	0	
13.01.25 23	76.89	46.79	30.10	0.37	0.26	46.358	45.147	5.697	24	0	
14.01.25 23	75.82	46.36	29.46	0.37	0.26	47.293	46.088	5.692	24	0	
15.01.25 23	71.14	44.74	26.39	0.38	0.26	45.591	44.557	4.929	24	0	
16.01.25 23	71.10	44.97	26.13	0.38	0.26	48.068	46.977	5.145	24	0	
17.01.25 23	71.08	44.72	26.36	0.38	0.26	46.172	45.126	4.986	24	0	
18.01.25 23	71.42	44.26	27.15	0.38	0.26	39.144	38.247	4.353	24	0	
19.01.25 23	72.02	45.41	26.61	0.37	0.26	43.197	42.195	4.706	24	0	
20.01.25 23	74.41	46.29	28.12	0.38	0.26	48.299	47.109	5.553	24	0	
Итого/Средн	72.89	45.29	27.60	0.38	0.25	1362.211	1329.862	153.868	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
19.12.24 23	7159.471	6440.275	610.806	6923	505
20.01.25 23	8521.682	7770.137	764.675	7691	505
Итого	1362.211	1329.862	153.868	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

