

#125880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО

Горького 21А, Калининград

6931

ТЭМ-104

1646560

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,458	50,678	50,916	49,523	50,499	24	24	0	0	71,6	42,2	9	5,1	5,6
22.03.2025	1,42	51,65	52,019	50,478	51,563	24	24	0	0	71,5	43,5	9	5,1	5,7
23.03.2025	1,347	46,699	47,006	45,645	46,627	24	24	0	0	71,3	41,9	9	5,1	6,8
24.03.2025	1,64	57,823	58,287	56,506	57,799	24	24	0	0	71,6	42,7	9	5,1	5,5
25.03.2025	1,409	51,316	51,736	50,148	51,282	24	24	0	0	71,6	43,6	9	5,1	4,4
26.03.2025	1,555	52,154	52,361	50,972	51,959	24	24	0	0	71,5	41	9	5,1	6,9
27.03.2025	1,603	55,566	55,896	54,303	55,444	24	24	0	0	71,6	42,1	9	5,1	5,7
28.03.2025	1,193	39,922	39,974	39,021	39,67	24	24	0	0	71,3	40,8	9	5,1	8,9
29.03.2025	1,022	34,94	34,782	34,155	34,512	24	24	0	0	71,1	41,2	9	5,1	9,9
30.03.2025	1,26	41,512	41,557	40,576	41,251	24	24	0	0	71,2	40,3	9	5,1	6,8
31.03.2025	1,402	47,157	47,241	46,088	46,876	24	24	0	0	71,5	41,1	9	5,1	5,9
01.04.2025	1,578	53,693	53,831	52,461	53,399	24	24	0	0	71,9	41,9	9	5,1	-
02.04.2025	1,272	43,514	43,438	42,526	43,093	24	24	0	0	71,5	41,7	9	5,1	-
03.04.2025	1,025	34,173	33,81	33,401	33,556	24	24	0	0	71,3	40,7	9	5,1	-
04.04.2025	1,197	38,977	38,718	38,082	38,428	24	24	0	0	72	40,6	9	5,1	-
05.04.2025	1,633	57,838	58,122	56,478	57,6	24	24	0	0	72,9	44,1	9	5,1	-
06.04.2025	1,777	61,509	61,682	59,979	61,085	24	24	0	0	75,2	45,6	9	5,1	-
07.04.2025	1,663	57,171	57,338	55,786	56,815	24	24	0	0	74,1	44,4	9	5,1	-
08.04.2025	1,584	55,772	55,849	54,471	55,357	24	24	0	0	72,6	43,6	9	5,1	-
09.04.2025	1,538	55,446	55,535	54,166	55,042	24	24	0	0	72,2	43,9	9	5,1	-
10.04.2025	1,726	61,598	61,666	60,154	61,109	24	24	0	0	72,8	44,2	9	5,1	-
11.04.2025	1,534	53,85	53,912	52,606	53,45	24	24	0	0	72,2	43,1	9	5,1	-
12.04.2025	1,079	38,152	37,887	37,28	37,568	24	21,96	0	0	71,4	42,4	9	5,1	-
13.04.2025	0,658	25,933	25,32	25,472	25,201	24	23,29	0	0	59,5	30,8	9	5,1	-
14.04.2025	0,673	21,416	20,897	20,939	20,757	24	24	0	0	70,7	38,6	9	5,1	-
15.04.2025	0,663	23,168	22,581	22,658	22,407	24	24	0	0	70,3	41,2	9	5,1	-
16.04.2025	0,362	14,494	13,825	14,177	13,698	24	24	0	0	70	44,6	9	5,1	-
17.04.2025	0,364	14,512	13,673	14,194	13,548	24	24	0	0	70,1	44,5	9	5,1	-
18.04.2025	0,314	13,03	12,307	12,749	12,191	24	24	0	0	69,6	45,1	9	5,1	-
19.04.2025	0,286	12,232	11,585	11,969	11,474	24	24	0	0	69,3	45,5	9	5,1	-
20.04.2025	0,281	11,876	11,32	11,622	11,215	24	24	0	0	69,2	45,1	9	5,1	-
Итого:	36,516	1277,771	1275,071	1248,585	1264,475	744	741,25	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,516													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741,25

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	298,723	10791,376	10817,354	10532,361	10713,928	4837,74	15,56
20.04.2025	335,239	12069,148	12092,425	11780,947	11978,404	5578,99	18,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 16:16:31