

#114772#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

КГТУ, ФГБОУ ВО
Калязинская 2-4, Калининград (Лаборатория)

Заводской номер счётчика 1440909	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 19.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	241,052	227,845	13.207 <i>+ факт</i>

13.22812

Подпись исполнителя _____



#113794#

Отчёт за период с 19.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

3894

ТЭМ-104

1440909

1

24.02.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
20.01.2025	-	0,384	49,113	49,738	48,061	48,875	24	24	0	0	69,3	61,4	9	5,1
21.01.2025	-	0,42	42,01	42,629	41,07	41,908	23,97	23,97	0	0	70,9	60,7	9	5,1
22.01.2025	-	0,428	39,945	40,557	39,043	39,873	24	24	0	0	71,3	60,4	9	5,1
23.01.2025	-	0,428	41,684	42,295	40,748	41,58	24	24	0	0	71	60,6	9	5,1
24.01.2025	-	0,378	40,205	40,859	39,379	40,221	24	24	0	0	67,8	58,3	9	5,1
25.01.2025	-	0,343	39,596	40,273	38,82	39,664	24	24	0	0	65,9	57,2	9	5,1
26.01.2025	-	0,334	31,881	32,547	31,27	32,098	24	24	0	0	65,2	54,6	9	5,1
27.01.2025	-	0,331	29,488	30,168	28,928	29,762	24	24	0	0	65,1	53,7	9	5,1
28.01.2025	-	0,306	21,16	21,74	20,754	21,482	24	24	0	0	65,2	50,5	9	5,1
29.01.2025	-	0,313	23,49	24,119	23,043	23,82	23,81	23,81	0	0	65,1	51,6	9	5,1
30.01.2025	-	0,253	37,342	38,139	36,756	37,664	23,94	23,94	0	0	58,4	51,7	9	5,1
31.01.2025	-	0,326	34,254	34,982	33,604	34,486	23,96	23,96	0	0	65	55,3	9	5,1
01.02.2025	-	0,339	47,98	48,66	47,023	47,867	23,92	23,92	0	0	66,6	59,5	9	5,1
02.02.2025	-	0,369	46,195	46,801	45,227	46,012	23,92	23,92	0	0	68,5	60,4	9	5,1
03.02.2025	-	0,406	41,205	41,852	40,305	41,158	23,95	23,95	0	0	70	60	9	5,1
04.02.2025	-	0,365	42,816	43,496	41,939	42,799	23,94	23,94	0	0	67,6	58,9	9	5,1
05.02.2025	-	0,368	44,041	44,707	43,137	43,984	23,94	23,94	0	0	67,8	59,3	9	5,1
06.02.2025	-	0,335	41,342	42,045	40,539	41,404	23,94	23,94	0	0	65,6	57,5	9	5,1
07.02.2025	-	0,379	41,693	42,348	40,822	41,664	23,95	23,95	0	0	68,4	59,2	9	5,1
08.02.2025	-	0,464	40,721	41,266	39,748	40,539	23,92	23,92	0	0	73,6	62	9	5,1
09.02.2025	-	0,49	40,648	41,141	39,637	40,395	23,92	23,92	0	0	75,2	63	9	5,1
10.02.2025	-	0,535	41,549	42,045	40,471	41,262	23,95	23,95	0	0	77	63,9	9	5,1
11.02.2025	-	0,54	43,66	44,127	42,521	43,287	23,95	23,95	0	0	77,3	64,7	9	5,1
12.02.2025	-	0,536	45,145	45,637	43,979	44,764	23,96	23,96	0	0	76,8	64,7	9	5,1
13.02.2025	-	0,523	41,932	42,436	40,873	41,662	23,94	23,94	0	0	75,8	63,2	9	5,1
14.02.2025	-	0,502	39,088	39,641	38,123	38,945	23,95	23,95	0	0	74,9	61,8	9	5,1
15.02.2025	-	0,503	38,893	39,422	37,926	38,729	23,92	23,92	0	0	75,2	62,1	9	5,1
16.02.2025	-	0,506	39,133	39,641	38,143	38,924	23,92	23,92	0	0	75,9	62,8	9	5,1
17.02.2025	-	0,276	18,77	18,967	18,305	18,631	23,96	23,96	0	0	74,8	61,9	9	5,1
18.02.2025	-	0,515	41,158	41,498	40,168	40,785	23,94	23,94	0	0	73,9	61,2	9	5,1
19.02.2025	-	0,487	38,299	38,766	37,383	38,111	23,94	23,94	0	0	73,6	60,6	9	5,1
20.02.2025	-	0,525	39,592	39,996	38,59	39,279	23,95	23,95	0	0	76	62,4	9	5,1
Итого:	-	13,207	1244,028	1262,538	1216,335	1241,634	766,46	766,46	-	-	70,46	59,53	9	5,1

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

766,46 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.01.2025	227,845	18976,496	19240,133	18565,777	18946,07	26086,82	0,02
20.02.2025	241,052	20220,523	20502,668	19782,109	20187,705	26853,29	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения