

#125879#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Калязинская 2-4, Калининград (Лаборатория)

3894
ТЭМ-104
1440909
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,312	24,883	25,141	24,408	24,818	23,94	23,94	0	0	65,1	52,4	9	5,1	-
22.03.2025	0,286	36,812	37,088	36,111	36,525	23,93	23,93	0	0	65,1	57,3	9	5,1	-
23.03.2025	0,296	29,186	29,488	28,631	29,08	23,93	23,93	0	0	64,8	54,6	9	5,1	-
24.03.2025	0,32	31,322	31,645	30,725	31,203	23,93	23,93	0	0	65,1	54,7	9	5,1	-
25.03.2025	0,285	31,49	31,752	30,889	31,291	23,96	23,96	0	0	65,2	56	9	5,1	-
26.03.2025	0,316	24,523	24,836	24,059	24,523	23,95	23,95	0	0	64,8	51,8	9	5,1	-
27.03.2025	0,329	30,359	30,641	29,781	30,227	23,95	23,95	0	0	65	54	9	5,1	-
28.03.2025	0,278	18,266	18,582	17,92	18,373	23,93	23,93	0	0	64,7	49,3	9	5,1	-
29.03.2025	0,255	16,088	16,406	15,787	16,227	23,94	23,94	0	0	64,4	48,4	9	5,1	-
30.03.2025	0,3	22,326	22,611	21,904	22,336	23,94	23,94	0	0	64,7	51,1	9	5,1	-
31.03.2025	0,316	25,719	26,033	25,23	25,699	23,95	23,95	0	0	64,9	52,5	9	5,1	-
01.04.2025	0,33	31,49	31,785	30,881	31,34	23,94	23,94	0	0	65,5	54,9	9	5,1	-
02.04.2025	0,273	21,607	21,906	21,195	21,627	22,94	22,94	0	0	65	52,2	9	5,1	-
03.04.2025	0,237	15,094	15,473	14,812	15,307	23,94	23,94	0	0	64,3	48,3	9	5,1	-
04.04.2025	0,28	17,811	18,133	17,471	17,928	23,95	23,95	0	0	65,2	49,2	9	5,1	-
05.04.2025	0,327	41,668	41,887	40,844	41,229	23,94	23,94	0	0	66,3	58,4	9	5,1	-
06.04.2025	0,348	44,848	45,008	43,9	44,238	23,94	23,94	0	0	68,8	60,9	9	5,1	-
07.04.2025	0,348	37,348	37,596	36,584	37,01	23,95	23,95	0	0	67,6	58,2	9	5,1	-
08.04.2025	0,329	33,703	33,979	33,041	33,482	23,95	23,95	0	0	66	56,2	9	5,1	-
09.04.2025	0,305	36,455	36,721	35,748	36,164	23,95	23,95	0	0	65,6	57,2	9	5,1	-
10.04.2025	0,318	44,555	44,783	43,674	44,062	23,95	23,95	0	0	66,3	59,1	9	5,1	-
11.04.2025	0,306	32,268	32,545	31,645	32,07	23,95	23,95	0	0	65,6	56	9	5,1	-
12.04.2025	0,282	28,721	28,969	28,164	28,551	23,93	23,93	0	0	65,6	55,7	9	5,1	-
13.04.2025	0,209	15,055	15,291	14,77	15,109	23,96	23,96	0	0	64,7	50,7	9	5,1	-
14.04.2025	0,161	6,797	7,158	6,676	7,107	23,96	23,96	0	0	63,1	39	9	5,1	-
15.04.2025	0,149	7,545	7,768	7,41	7,703	23,94	23,94	0	0	62,9	42,9	9	5,1	-
16.04.2025	0,079	3,307	3,488	3,246	3,465	23,94	23,94	0	0	62,8	38,7	9	5,1	-
Итого:	7,574	709,246	716,713	695,506	706,694	645,48	645,48	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,574													

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч645,48

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	250,577	21280,057	21575,449	20820,314	21243,871	27523,61	0,02
16.04.2025	258,15	21989,301	22292,16	21515,82	21950,566	28169,08	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:56:16