

#120803#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Калязинская 2-4, Калининград (Учебный корпус)

6932
ТЭМ-104
1646575
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,614	93,286	91,723	90,62	90,546	24	24	0	0	81,3	52,6	9	5,1	-
22.02.2025	2,342	85,84	84,411	83,578	83,439	24	24	0	0	77,7	49,8	9	5,1	-
23.02.2025	2,322	89,993	88,628	87,7	87,604	24	24	0	0	76,2	49,8	9	5,1	-
24.02.2025	2,154	85,324	84,052	83,261	83,143	24	24	0	0	74,1	48,3	9	5,1	-
25.02.2025	2,16	90,623	89,397	88,515	88,435	24	24	0	0	72,5	48,2	9	5,1	-
26.02.2025	1,946	77,568	76,385	75,781	75,618	24	24	0	0	72,1	46,5	9	5,1	-
27.02.2025	1,788	67,311	66,135	65,773	65,527	24	24	0	0	71,7	44,6	9	5,1	-
28.02.2025	1,963	78,407	77,217	76,621	76,456	24	24	0	0	71,7	46,1	9	5,1	-
01.03.2025	2,175	90,105	88,87	87,96	87,886	24	24	0	0	73,4	48,8	9	5,1	-
02.03.2025	2,007	79,865	78,646	77,992	77,834	24	24	0	0	72,8	47,2	9	5,1	-
03.03.2025	1,856	70,672	69,49	69,043	68,832	24	24	0	0	72,1	45,3	9	5,1	-
04.03.2025	1,798	66,899	65,7	65,37	65,104	24	24	0	0	71,8	44,4	9	5,1	-
05.03.2025	1,585	55,837	54,763	54,56	54,302	24	24	0	0	71,8	42,8	9	5,1	-
06.03.2025	1,371	44,962	43,993	43,942	43,667	24	24	0	0	71,5	40,4	9	5,1	-
07.03.2025	1,385	47,246	46,258	46,174	45,892	24	24	0	0	71,5	41,6	9	5,1	-
08.03.2025	1,356	46,843	45,839	45,782	45,469	24	24	0	0	71,4	41,9	9	5,1	-
09.03.2025	1,317	45,433	44,491	44,399	44,13	24	24	0	0	71,6	42	9	5,1	-
10.03.2025	1,049	33,285	32,598	32,535	32,373	24	24	0	0	71,2	39	9	5,1	-
11.03.2025	1,713	64,333	63,184	62,878	62,613	24	24	0	0	71,4	44,2	9	5,1	-
12.03.2025	1,698	63,95	62,777	62,494	62,204	24	24	0	0	71,6	44,5	9	5,1	-
13.03.2025	1,906	72,999	71,73	71,283	71,019	24	24	0	0	72,9	46,2	9	5,1	-
14.03.2025	2,104	83,305	81,969	81,275	81,07	24	24	0	0	74,4	48,6	9	5,1	-
15.03.2025	2,107	79,444	78,057	77,443	77,199	24	24	0	0	75,7	48,6	9	5,1	-
16.03.2025	2,093	79,096	77,709	77,11	76,857	24	24	0	0	75,6	48,5	9	5,1	-
17.03.2025	2,251	86,864	85,409	84,639	84,419	24	24	0	0	76,4	49,9	9	5,1	-
18.03.2025	2,096	82,01	80,642	80,007	79,765	24	24	0	0	74,5	48,4	9	5,1	-
19.03.2025	1,918	74,909	73,622	73,17	72,892	24	24	0	0	72,4	46,3	9	5,1	-
20.03.2025	1,684	65,573	64,493	64,067	63,864	24	24	0	0	72	45,8	9	5,1	-
Итого:	52,758	2001,982	1968,188	1953,972	1948,159	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,758													

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	256,489	9681,316	9520,826	9444,914	9421,481	4114,06	0,01
20.03.2025	309,25	11683,3	11489,014	11398,889	11369,639	4786,06	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:47:15