

#130597#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

КГТУ, ФГБОУ ВО
Калязинская 2-4, Калининград (Учебный корпус)

6932
ТЭМ-104
1646575
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.04.2025	0	0	0	0	0	24	24	0	0	57,6	48,5	9	5,1	-
21.04.2025	0,001	0,097	0,094	0,095	0,092	24	24	0	0	54,2	45,3	9	5,1	-
22.04.2025	0,001	0,115	0,107	0,113	0,107	24	24	0	0	54,8	46,2	9	5,1	-
23.04.2025	0,004	0,392	0,359	0,387	0,356	24	24	0	0	54,2	44,6	9	5,1	-
24.04.2025	0,002	0,3	0,272	0,296	0,27	24	24	0	0	53,1	44,8	9	5,1	-
25.04.2025	0,003	0,394	0,369	0,389	0,365	24	24	0	0	53	44,9	9	5,1	-
26.04.2025	0,001	0,154	0,146	0,151	0,146	24	24	0	0	52,2	44,1	9	5,1	-
27.04.2025	0,001	0,133	0,125	0,132	0,124	24	24	0	0	53,6	45,4	9	5,1	-
28.04.2025	0,002	0,276	0,267	0,273	0,264	24	24	0	0	53,1	44,9	9	5,1	-
29.04.2025	0,003	0,326	0,295	0,321	0,293	24	24	0	0	53,4	44,4	9	5,1	-
30.04.2025	0	0,026	0,025	0,026	0,024	24	24	0	0	59,3	47,8	9	5,1	-
01.05.2025	0	0,009	0,008	0,009	0,008	24	24	0	0	59,2	47,9	9	5,1	-
02.05.2025	0	0,03	0,029	0,029	0,029	24	24	0	0	59,2	47,3	9	5,1	-
03.05.2025	0,001	0,076	0,068	0,075	0,067	23,16	23,16	0	0	57,9	46,5	9	5,1	-
04.05.2025	0	0,037	0,032	0,036	0,032	24	24	0	0	58,2	45,6	9	5,1	-
05.05.2025	0,001	0,042	0,039	0,042	0,038	24	24	0	0	59,7	47,5	9	5,1	-
06.05.2025	0,001	0,157	0,147	0,155	0,146	24	24	0	0	53,9	45,7	9	5,1	-
07.05.2025	0,006	1,469	1,144	1,451	1,132	24	24	0	0	50,8	46,9	9	5,1	-
08.05.2025	0,006	1,279	1,256	1,264	1,243	24	24	0	0	50,6	46,3	9	5,1	-
09.05.2025	0,004	1,077	1,006	1,065	0,996	24	24	0	0	50,7	46,8	9	5,1	-
10.05.2025	0,005	1,476	1,417	1,457	1,402	24	24	0	0	50,5	46,9	9	5,1	-
11.05.2025	0,002	0,646	0,598	0,64	0,592	24	24	0	0	50,7	47,4	9	5,1	-
12.05.2025	0,007	1,65	1,6	1,631	1,583	24	24	0	0	50,6	46,7	9	5,1	-
13.05.2025	0,009	1,721	1,659	1,7	1,643	24	24	0	0	51	45,8	9	5,1	-
14.05.2025	0,002	0,54	0,478	0,534	0,473	24	24	0	0	51	46,9	9	5,1	-
15.05.2025	0,007	1,512	1,467	1,493	1,452	24	24	0	0	50,7	46,3	9	5,1	-
16.05.2025	0,007	1,6	1,487	1,581	1,473	24	24	0	0	51	46,8	9	5,1	-
17.05.2025	0,007	2,027	1,996	2,004	1,976	24	24	0	0	50,4	46,8	9	5,1	-
18.05.2025	0,007	1,87	1,842	1,848	1,823	24	24	0	0	50,4	46,5	9	5,1	-
19.05.2025	0,008	1,862	1,82	1,841	1,803	24	24	0	0	50,6	46,6	9	5,1	-
20.05.2025	0,007	1,583	1,515	1,563	1,499	24	24	0	0	50,7	46,6	9	5,1	-
Итого:	0,105	22,876	21,667	22,601	21,451	743,16	743,16	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,105													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,16

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.04.2025	346,643	13024,951	12803,334	12709,395	12672,181	5506,06	0,01
20.05.2025	346,749	13047,828	12825,002	12731,997	12693,632	6249,22	0,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:55:57