

#125875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий
гражданской обороны, ГБУ КО
Суворова 21А, Калининград
8334
ТВ7 (АССII)
18064022
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,904	0	14,163	0	0	13,83	0	0	24	0	72,6	39,7	0,37	0,35	-
22.03.2025	2,04	0	15,561	0	0	15,189	0	0	24	0	73,2	41,2	0,37	0,35	-
23.03.2025	2,024	0	15,271	0	0	14,906	0	0	24	0	73,2	40,8	0,37	0,35	-
24.03.2025	2,123	0	15,759	0	0	15,377	0	0	24	0	73,9	40,9	0,37	0,35	-
25.03.2025	1,999	0	15,583	0	0	15,206	0	0	24	0	73,5	42,2	0,37	0,35	-
26.03.2025	2,026	0	15,003	0	0	14,643	0	0	24	0	73,3	40,3	0,37	0,35	-
27.03.2025	1,971	0	14,797	0	0	14,442	0	0	24	0	73,3	40,7	0,37	0,35	-
28.03.2025	1,665	0	12,148	0	0	11,862	0	0	24	0	72,6	39,1	0,37	0,35	-
29.03.2025	1,6	0	11,771	0	0	11,497	0	0	24	0	72,1	38,9	0,37	0,35	-
30.03.2025	1,827	0	13,547	0	0	13,229	0	0	24	0	72,4	39,4	0,37	0,35	-
31.03.2025	1,815	0	13,354	0	0	13,036	0	0	24	0	72,9	39,7	0,37	0,35	-
01.04.2025	1,795	0	13,146	0	0	12,832	0	0	24	0	73,2	39,8	0,37	0,35	-
02.04.2025	1,613	0	11,608	0	0	11,335	0	0	24	0	72,5	38,5	0,37	0,35	-
03.04.2025	1,459	0	10,12	0	0	9,886	0	0	24	0	71,8	36,5	0,37	0,35	-
04.04.2025	1,618	0	11,514	0	0	11,247	0	0	24	0	72	37,7	0,37	0,35	-
05.04.2025	2,174	0	16,413	0	0	16,009	1,48552804714246E+29	0	24	0	74,3	41,9	0,37	0,34	-
06.04.2025	2,316	0	17,386	0	0	16,938	0	0	24	0	76,2	43,6	0,37	0,34	-
07.04.2025	2,157	0	16,302	0	0	15,899	0	0	24	0	74,6	42,2	0,37	0,34	-
08.04.2025	1,982	0	14,924	0	0	14,568	0	0	24	0	73,1	40,6	0,37	0,34	-
09.04.2025	2,194	0	16,538	0	0	16,134	0	0	24	0	74,1	41,6	0,37	0,35	-
09.04.2025	2,194	0	16,538	0	0	16,134	0	0	24	0	74,1	41,6	0,37	0,35	-
10.04.2025	2,263	0	17,567	0	0	17,138	0	0	24	0	74,2	42,6	0,38	0,35	-
11.04.2025	1,972	0	14,799	0	0	14,439	0	0	24	0	73,8	41,2	0,38	0,35	-
12.04.2025	1,918	0	14,232	0	0	13,889	0	0	24	0	73,5	40,6	0,37	0,35	-
13.04.2025	1,576	0	11,028	0	0	10,766	0	0	24	0	72,9	38	0,37	0,36	-
14.04.2025	1,299	0	8,632	0	0	8,435	0	0	24	0	71,4	34,6	0,36	0,35	-
15.04.2025	1,342	0	9,038	0	0	8,83	0	0	24	0	71,8	35,5	0,34	0,34	-
16.04.2025	1,336	0	9,318	0	0	9,109	0	0	24	0	70,7	35,7	0,33	0,34	-
17.04.2025	1,276	0	8,668	0	0	8,47	0	0	24	0	71,4	35,4	0,33	0,36	-
Итого:	53,478	0	394,728	0	0	385,275	1,48552804714246E+29	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,773														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1235,47	11898,239	0	0	11615,142	0	0	21051	35
17.04.2025	1286,755	12276,433	0	0	11984,284	0	0	21723	35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 8:01:57