

#110353#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/12/24г.-20/01/25г.

Абонент: Суворова 21 а

Адрес: ОГПС

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч

txv: не исп.

Серийный номер 18064022, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 KCH=0xBFA5

дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	BHP ч	ВОС ч	HC
19.12.24 23	72,36	39,69	32,67	3,74	3,53	15,656	15,289	0,5	24	0	
20.12.24 23	73,39	41,79	31,6	3,71	3,46	19,177	18,717	0,592	24	0	
21.12.24 23	74,92	44,69	30,23	3,67	3,37	24,06	23,461	0,71	24	0	
22.12.24 23	75,52	44,2	31,32	3,68	3,4	22,83	22,254	0,697	24	0	
23.12.24 23	75,52	43,49	32,03	3,72	3,44	21,529	20,985	0,672	24	0	
24.12.24 23	79,42	44,48	34,94	3,72	3,41	21,132	20,549	0,718	24	0	
25.12.24 23	77,53	44,41	33,12	3,69	3,38	20,937	20,383	0,676	24	0	
26.12.24 23	74,5	43,43	31,07	3,7	3,4	21,462	20,932	0,651	24	0	
27.12.24 23	73,99	42,28	31,71	3,73	3,46	19,58	19,103	0,606	24	0	
28.12.24 23	74,1	43,29	30,81	3,73	3,45	20,983	20,471	0,631	24	0	
29.12.24 23	74,07	43,65	30,43	3,71	3,42	21,386	20,864	0,635	24	0	
30.12.24 23	73,77	43,14	30,62	3,71	3,43	20,501	20,005	0,613	24	0	
31.12.24 23	73,58	43,18	30,4	3,72	3,43	20,852	20,348	0,619	24	0	
01.01.25 23	74,11	44,3	29,81	3,71	3,42	22,378	21,83	0,651	24	0	
02.01.25 23	75,44	44,32	31,11	3,72	3,42	21,668	21,121	0,657	24	0	
03.01.25 23	80,69	47,21	33,49	3,68	3,32	23,137	22,48	0,753	24	0	
04.01.25 23	80,38	47,77	32,61	3,67	3,31	23,114	22,461	0,733	24	0	
05.01.25 23	80,94	48,47	32,47	3,65	3,28	23,998	23,312	0,758	24	0	
06.01.25 23	80,92	49,51	31,41	3,65	3,3	25,825	25,086	0,789	24	0	
07.01.25 23	73,4	43,95	29,45	3,69	3,4	21,617	21,098	0,622	24	0	
08.01.25 23	75,03	46	29,03	3,67	3,35	24,622	24,006	0,697	24	0	
09.01.25 23	77,02	46,93	30,09	3,68	3,35	24,841	24,191	0,728	24	0	
10.01.25 23	75,99	45,9	30,09	3,73	3,42	23,267	22,672	0,683	24	0	
11.01.25 23	79,04	48,25	30,79	3,73	3,38	25,42	24,724	0,762	24	0	
12.01.25 23	78,43	46,5	31,93	3,74	3,39	22,677	22,064	0,705	24	0	
13.01.25 23	79,18	46,92	32,25	3,74	3,37	23,056	22,422	0,724	24	0	
14.01.25 23	77,98	46,79	31,19	3,74	3,38	24,208	23,56	0,735	24	0	

15.01.25 23	73,79	43,85	29,94	3,76	3,45	21,938	21,406	0,641	24	0
16.01.25 23	73,36	44,43	28,93	3,75	3,43	23,515	22,95	0,664	24	0
17.01.25 23	73,4	43,93	29,48	3,76	3,45	22,614	22,07	0,651	24	0
18.01.25 23	73,82	43,96	29,87	3,76	3,45	22,367	21,823	0,652	24	0
19.01.25 23	74,4	44,68	29,72	3,73	3,41	23,507	22,929	0,682	24	0
20.01.25 23	77,47	47,4	30,07	3,75	3,4	26,193	25,501	0,767	24	0
Итого/Средн	76,11	45,1	31,01	3,71	3,4	740,047	721,067	22,373	792	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	BHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18.12.24 23	9946,745	9713,996	235,859	18843	35
20.01.25 23	10686,793	10435,063	258,232	19635	35
Итого	740,048	721,067	22,373	792	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента Г.П. Григорьев Представитель снабжающей организации _____

