

Месячная ведомость учёта тепловой энергии
и теплоносителя за Февраль 2025 на ЦО

(с 21.02.2025 по 20.03.2025)

Потребитель: ДС 128 Абонент:
Адрес потребителя: Алданская,8 Телефон:
Ответственное лицо:

Прибор: ТЭМ-104 Сер.номер: 1125082 Расход 1: 0,150 .. 60,000 м3/ч ДУ 50 мм
Модель: ТЭМ-104 Версия ПО:

Подача Q=M(h1 - h2) Тхв.дог.=3,0°C

Дата/Время	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	T1 [°C]	T2 [°C]	P1 [ат]	P2 [ат]	Тнар [час]
21.02.2025	3,2603	99,9899	103,0289	82,32	49,75	3,37	2,96	24,00
22.02.2025	2,8771	96,8144	99,5429	78,95	49,27	3,37	2,96	24,00
23.02.2025	2,7751	96,6778	99,3156	77,57	48,89	3,37	2,96	24,00
24.02.2025	2,8373	103,4891	106,2223	76,15	48,76	3,37	2,96	24,00
25.02.2025	2,7830	106,6673	109,3385	74,00	47,93	3,37	2,96	24,00
26.02.2025	2,7408	108,7023	111,3670	73,13	47,94	3,37	2,96	24,00
27.02.2025	2,6967	111,3428	114,0037	72,13	47,93	3,37	2,96	24,00
28.02.2025	2,6269	109,9902	112,5721	71,43	47,57	3,37	2,96	24,00
02.03.2025	5,3219	207,8415	213,0467	73,69	48,43	3,37	2,96	48,00
03.03.2025	2,6773	107,4787	110,0753	72,56	47,67	3,37	2,96	24,00
04.03.2025	2,6137	109,9372	112,4983	71,12	47,37	3,37	2,96	24,00
05.03.2025	2,6938	113,8845	116,5696	71,62	47,98	3,37	2,96	24,00
06.03.2025	2,6865	115,4451	118,1969	72,03	48,78	3,47	2,96	24,00
07.03.2025	2,7223	114,6569	117,3685	71,73	48,01	3,37	2,96	24,00
08.03.2025	2,6832	112,8894	115,5021	70,88	47,13	3,37	2,96	24,00
09.03.2025	2,5653	109,7200	112,2497	70,76	47,39	3,37	2,96	24,00
10.03.2025	1,2916	116,0990	118,8055	71,16	60,05	3,37	2,96	24,00
11.03.2025	2,0065	113,2121	115,8352	70,94	53,23	3,37	2,96	24,00
12.03.2025	2,7176	112,6282	115,2903	71,70	47,59	3,37	2,96	24,00
13.03.2025	2,8211	110,3744	113,1413	74,03	48,49	3,37	2,96	24,00
14.03.2025	2,8793	109,0765	111,8703	74,92	48,54	3,37	2,96	24,00
16.03.2025	5,4929	203,6502	209,0762	76,27	49,63	3,37	2,96	48,00
17.03.2025	2,8998	102,3910	105,1675	77,31	49,02	3,37	2,96	24,00
18.03.2025	2,8190	104,2625	106,9310	74,85	47,84	3,37	2,96	24,00
19.03.2025	2,8025	109,3427	112,0507	73,53	47,92	3,37	2,96	24,00
20.03.2025	2,7466	109,2024	111,8693	72,99	47,85	3,37	2,96	24,00
Итого:	75,0382	3015,7662	3090,9352	73,76	48,88	3,37	2,96	672,00

Отч.пер Нараб. Gmin Gmax dTmin Эл.пит. Проч.ав.
T [ч] 0,00 = 672,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00
Q [Гкал] 75,0382 = 50425,6672 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,00000

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	M1 [тонн]	V1 [куб.м.]	Тнар [час]
21.02.2025	1495,8846	92604,3639	94889,8303	21634,05
20.03.2025	1570,9228	95620,1300	97980,7655	22306,05
Итого:	75,0382	3015,7662	3090,9352	672,00

(<) параметр < min
>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекция часов
(#) электропитание
(E) функц.отказ



20.03.2025 Подпись _____

