

ул. Киевская, 15 119 804

#119875#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента
Порядковый номер 8043
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1647957
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.02.2025	-	1,426	71,188	71,176	0	69,172	69,984	0	24	24	0	0	80,6	60,1	0	5,1	3,1	0,1
22.02.2025	-	1,299	66,621	66,438	0	64,887	65,434	0	24	24	0	0	76,9	56,9	0	5,2	3,1	0,1
23.02.2025	-	1,297	72,887	72,879	0	71,012	71,734	0	24	24	0	0	76,3	58,1	0	5,3	3	0,1
24.02.2025	-	1,243	61,754	61,512	0	60,176	60,629	0	24	24	0	0	76,1	55,5	0	5,2	3	0,1
25.02.2025	-	1,238	60,105	59,797	0	58,57	58,953	0	24	24	0	0	76	54,9	0	5,4	3	0,1
26.02.2025	-	1,166	50,453	50,074	0	49,152	49,422	0	24	24	0	0	76,4	52,8	0	5,4	3	0,1
27.02.2025	-	1,117	47,277	46,859	0	46,07	46,266	0	24	24	0	0	76	51,9	0	5,5	3	0,1
28.02.2025	-	1,175	55,188	54,832	0	53,781	54,078	0	24	24	0	0	76	54,2	0	5,5	3	0,1
01.03.2025	-	1,222	63,027	62,711	0	61,422	61,793	0	24	24	0	0	75,9	56,1	0	5,5	3	0,1
02.03.2025	-	1,114	47,84	47,395	0	46,625	46,793	0	24	24	0	0	75,9	52	0	5,5	3	0,1
03.03.2025	-	1,045	38,871	38,297	0	37,883	37,875	0	24	24	0	0	75,8	48,2	0	5,5	3	0,1
04.03.2025	-	1,028	35,281	34,676	0	34,387	34,332	0	24	24	0	0	75,8	46	0	5,5	3	0,1
05.03.2025	-	0,914	29,691	29	0	28,941	28,734	0	24	24	0	0	75,7	44,2	0	5,6	3	0,1
06.03.2025	-	0,862	27,984	27,348	0	27,27	27,098	0	24	24	0	0	75,8	44,3	0	5,7	3	0,1
07.03.2025	-	0,956	37,176	36,625	0	36,242	36,203	0	24	24	0	0	75,4	49,1	0	5,7	3	0,1
08.03.2025	-	0,921	40,156	39,637	0	39,172	39,152	0	24	24	0	0	74,3	50,9	0	5,5	3	0,1
09.03.2025	-	0,878	40,375	39,836	0	39,395	39,332	0	24	24	0	0	73,9	51,7	0	5,4	3	0
10.03.2025	-	0,809	29,98	29,344	0	29,254	29,043	0	24	24	0	0	74,1	46,5	0	5,4	3	0
11.03.2025	-	0,872	33,172	32,645	0	32,367	32,309	0	24	24	0	0	73,7	46,8	0	5,5	2,9	0
12.03.2025	-	0,952	35,441	34,922	0	34,574	34,566	0	24	24	0	0	74,2	46,7	0	5,4	3	0
13.03.2025	-	1,158	59,902	59,598	0	58,457	58,785	0	24	24	0	0	73,7	54	0	5,4	3	0
14.03.2025	-	1,209	64,246	63,973	0	62,668	63,062	0	24	24	0	0	74,4	55,1	0	5,3	3	0
15.03.2025	-	1,225	69,867	69,652	0	68,113	68,586	0	24	24	0	0	75,2	57,3	0	5,2	3	0
16.03.2025	-	1,154	59	58,727	0	57,535	57,902	0	24	24	0	0	74,9	54,9	0	5,1	3	0
17.03.2025	-	1,294	74,25	74,16	0	72,379	73,012	0	24	24	0	0	75,5	57,7	0	5,1	3	0
18.03.2025	-	1,139	54,082	53,77	0	52,742	53,059	0	24	24	0	0	74,6	53	0	5,1	3	0
19.03.2025	-	1,028	42,355	41,906	0	41,309	41,414	0	24	24	0	0	74,8	50	0	5,2	3	0
20.03.2025	-	1,003	42,957	42,492	0	41,855	41,945	0	24	24	0	0	76,1	52,2	0	5,3	3	0
Итого:	-	30,744	1411,126	1400,281	0	1375,41	1381,495	0	672	672	-	-	75,5	52,18	0	5,38	3	0,06

Общее время работы системы 672 час.


Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Tm, ч
20.02.2025	879,921	60203,062	59088,438	0	58730,164	58124,211	0	31216,14	832,55
20.03.2025	910,664	61614,191	60488,715	0	60105,574	59505,707	0	31888,14	832,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения



Handwritten signature.