

#124329#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 4, Калининград (трамвайное депо)

Заводской номер счётчика 1543446	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2093,043	1992,521	100.522 <i>+ резерв</i>

110.065 Пак

Подпись исполнителя



#124328#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

4479

ТЭМ-104

1543446

1

22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.03.2025	5,6	3,974	171,812	167,445	0	167,586	165,391	0	24	24	0	0	74,8	51,2	0	9	5,1	0
22.03.2025	5,7	3,209	136,875	132,117	0	133,5	130,516	0	24	24	0	0	74,8	50,9	0	9	5,1	0
23.03.2025	6,8	3,796	156,289	152,086	0	152,453	150,312	0	24	24	0	0	74,6	49,8	0	9	5,1	0
24.03.2025	5,5	3,96	178,461	174,305	0	174,016	172,055	0	24	24	0	0	75,2	52,6	0	9	5,1	0
25.03.2025	4,4	3,264	136,078	131,617	0	132,727	130,031	0	24	24	0	0	74,8	49,9	0	9	5,1	0
26.03.2025	6,9	3,938	174,625	170,664	0	170,344	168,539	0	24	24	0	0	74,6	51,6	0	9	5,1	0
27.03.2025	5,7	3,922	185,906	181,859	0	181,367	179,477	0	24	24	0	0	74,5	53	0	9	5,1	0
28.03.2025	8,9	4,042	208,203	204,227	0	203,07	201,336	0	24	24	0	0	74,9	55	0	9	5,1	0
29.03.2025	9,9	3,765	169,867	165,562	0	165,711	163,484	0	24	23,97	0	0	74,5	51,9	0	9	5,1	0
30.03.2025	6,8	3,782	183,18	179,672	0	178,672	177,258	0	24	24	0	0	74,8	53,7	0	9	5,1	0
31.03.2025	5,9	5,425	208,211	204,383	0	203,109	202,016	0	24	24	0	0	74,6	48	0	9	5,1	0
01.04.2025	-	4,021	265,258	261,852	0	258,727	257,562	0	24	24	0	0	74,8	59,4	0	9	5,1	0
02.04.2025	-	3,885	223,789	220,156	0	218,297	216,836	0	24	24	0	0	74,6	56,9	0	9	5,1	0
03.04.2025	-	2,983	204,953	201,352	0	200,023	198,07	0	24	24	0	0	73,9	59,1	0	9	5,1	0
04.04.2025	-	3,55	227,578	224,336	0	222,258	220,953	0	24	24	0	0	72,7	56,8	0	9	5,1	0
05.04.2025	-	7,098	192,578	189,266	0	188,07	188,062	0	24	23,95	0	0	72,7	32,2	0	9	5,1	0
06.04.2025	-	4,168	151,773	149,672	0	148,234	148,242	0	24	17,09	0	0	72,6	41,8	0	9	5,1	0
07.04.2025	-	4,903	212,453	208,969	0	207,406	206,43	0	24	23,88	0	0	73,4	49,2	0	9	5,1	0
08.04.2025	-	3,761	152,992	150,406	0	149,398	148,727	0	24	16,22	0	0	72,9	45,8	0	9	5,1	0
09.04.2025	-	5,324	204,938	202,117	0	200,148	199,914	0	24	18,75	0	0	72,7	44,7	0	9	5,1	0
10.04.2025	-	0,113	5,273	5,219	0	5,156	5,156	0	24	0,51	0	0	72,5	49,6	0	9	5,1	0
11.04.2025	-	2,775	102,164	100,75	0	99,75	99,773	0	24	8,66	0	0	73	42,3	0	9,1	5,1	0
12.04.2025	-	3,845	201,203	197,797	0	196,445	195,047	0	24	18,44	0	0	73,1	52,3	0	9	5,1	0
13.04.2025	-	2,827	272,805	269,375	0	266,336	264,508	0	24	24	0	0	73,3	62,8	0	9	5,1	0
14.04.2025	-	2,989	250,906	247,859	0	245,023	243,656	0	24	24	0	0	72,8	60,7	0	9	5,1	0
15.04.2025	-	1,854	208,109	204,203	0	203,281	200,445	0	24	24	0	0	72,4	63,4	0	9	5,1	0
16.04.2025	-	1,772	213,117	209,922	0	208,273	206,078	0	24	24	0	0	71,6	63,2	0	9	5,1	0
17.04.2025	-	1,02	187,82	187,633	0	183,664	184,008	0	24	24	0	0	70,5	65	0	9	5,1	0
18.04.2025	-	0,181	180,172	182,508	0	176,258	178,609	0	24	24	0	0	69,9	68,9	0	9	5,1	0
19.04.2025	-	0,169	167,711	170,164	0	164,055	166,516	0	24	24	0	0	69,9	69	0	9	5,1	0
20.04.2025	-	0,204	180,688	183,328	0	176,773	179,438	0	24	24	0	0	69,6	68,6	0	9	5,1	0
Итого:	6,4	100,519	5715,787	5630,821	0	5580,13	5548,445	0	744	679,47	-	-	73,26	54,17	0	9	5,1	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

679,47 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1992,521	83066,273	82270,195	0	81049,008	81312,023	0	18969,69	2561,07
20.04.2025	2093,043	88782,062	87901,016	0	86629,141	86860,469	0	19649,15	2625,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения