

#119290#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 17, Калининград (Троллейбусное)

Заводской номер счётчика 1545334	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5145,826	4873,389	272.437

Подпись исполнителя



#119289#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

4135

ТЭМ-104

1545334

1

24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.02.2025	-	12,747	575,938	558,188	0	560	549,688	0	24	24	0	0	79,9	57,2	0	9	5,1	0,1
22.02.2025	-	11,858	549,594	533,062	0	535,469	525,719	0	24	24	0	0	76,6	54,5	0	9	5,1	0,1
23.02.2025	-	9,939	474,5	460,625	0	462,531	454,281	0	24	24	0	0	75,9	54,5	0	9	5,1	0,1
24.02.2025	-	9,388	431,375	418,719	0	420,531	413,188	0	24	24	0	0	75,6	53,4	0	9	5,1	0,1
25.02.2025	-	10,219	436,312	423,25	0	425,406	417,969	0	24	24	0	0	75,6	51,6	0	9	5,1	0,1
26.02.2025	-	10,459	415,719	402,969	0	405,156	398,219	0	24	24	0	0	76	50,3	0	9	5,1	0,1
27.02.2025	-	8,973	416,094	404,031	0	405,656	398,656	0	24	24	0	0	75,7	53,6	0	9	5,1	0,1
28.02.2025	-	8,622	414,594	402,719	0	404,156	397,188	0	24	24	0	0	75,6	54,4	0	9	5,1	0,1
01.03.2025	-	10,225	522,125	507,219	0	509,062	499,969	0	24	24	0	0	75,6	55,6	0	9	5,1	0,1
02.03.2025	-	11,254	533,344	517,625	0	519,969	510,594	0	24	24	0	0	75,6	54,1	0	9	5,1	0
03.03.2025	-	10,861	542,688	527	0	529,094	519,594	0	24	24	0	0	75,6	55,2	0	9	5,1	0
04.03.2025	-	9,843	545	529,781	0	531,281	521,75	0	24	24	0	0	75,6	57,2	0	9	5,1	0
05.03.2025	-	10,154	552,75	537,281	0	538,938	529,281	0	24	24	0	0	75,6	56,8	0	9	5,1	0
06.03.2025	-	9,613	554,188	539,031	0	540,188	530,625	0	24	24	0	0	75,8	58,1	0	9	5,1	0
07.03.2025	-	8,153	540,344	526,344	0	527	517,719	0	24	24	0	0	75	59,6	0	9	5,1	0
08.03.2025	-	7,323	523,281	510,156	0	510,625	501,75	0	24	24	0	0	74	59,8	0	9	5,1	0
09.03.2025	-	7,534	521,438	508,312	0	508,969	500,188	0	24	24	0	0	73,6	58,9	0	9	5,1	0
10.03.2025	-	8,289	545,25	531,281	0	532,094	522,875	0	24	24	0	0	74	58,5	0	9	5,1	0
11.03.2025	-	8,987	522,688	508,875	0	510,219	501,5	0	24	24	0	0	73,5	56	0	9	5,1	0
12.03.2025	-	8,947	531,688	517,781	0	518,906	510,062	0	24	24	0	0	73,9	56,8	0	9	5,1	0
13.03.2025	-	9,278	512,125	498,469	0	499,906	491,469	0	24	24	0	0	73,4	55	0	9	5,1	0
14.03.2025	-	10,704	506,531	492,375	0	494,312	486,094	0	24	24	0	0	74	52,5	0	9	5,1	0
15.03.2025	-	8,876	514,094	500,531	0	501,438	492,906	0	24	24	0	0	74,8	57,2	0	9	5,1	0
16.03.2025	-	9,02	527,094	513	0	514,188	505,312	0	24	24	0	0	74,5	57	0	9	5,1	0
17.03.2025	-	10,387	527,281	512,438	0	514,219	505,219	0	24	24	0	0	75,1	55	0	9	5,1	0
18.03.2025	-	10,363	548,438	533,094	0	535,188	525,656	0	24	24	0	0	74,1	54,8	0	9	5,1	0
19.03.2025	-	9,852	552	536,781	0	538,406	528,844	0	24	24	0	0	74,7	56,5	0	9	5,1	0
20.03.2025	-	10,57	562,625	546,75	0	548,5	538,656	0	24	24	0	0	75,7	56,6	0	9	5,1	0
Итого:	-	272,438	14399,098	13997,687	0	14041,407	13794,971	0	672	672	-	-	75,18	55,74	0	9	5,1	0,03

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	4873,389	327018,531	318310	0	318983,375	313088,281	0	20816,23	0,04
20.03.2025	5145,826	341417,625	332307,688	0	333024,781	326883,25	0	21488,23	0,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения