

#120402#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Калининград-ГорТранс, МКП
Киевская 17, Калининград (малый гараж)

Заводской номер счётчика 1647958	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	682,735	656,736	25.999
Количество тепловой энергии, система 2	0	0	0

Подпись исполнителя



#120400#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8042

ТЭМ-104

1647958

1

27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.02.2025	-	1,198	67,422	67,074	0	65,539	65,891	0	24	24	0	0	80	61,8	0	5,1	2,9	0
22.02.2025	-	1,091	58,738	58,641	0	57,227	57,746	0	24	24	0	0	76,3	57,3	0	5,2	2,9	0
23.02.2025	-	1,066	62,18	62,07	0	60,605	61,094	0	24	24	0	0	75,7	58,1	0	5,2	2,9	0
24.02.2025	-	1,014	52,973	53,043	0	51,641	52,273	0	24	24	0	0	75,4	55,8	0	5,1	2,9	0
25.02.2025	-	1,01	52,938	53,016	0	51,605	52,246	0	24	24	0	0	75,3	55,8	0	5,3	2,9	0
26.02.2025	-	0,952	45,363	45,52	0	44,215	44,895	0	24	24	0	0	75,7	54,3	0	5,3	2,9	0
27.02.2025	-	0,928	43,641	43,816	0	42,543	43,227	0	24	24	0	0	75,4	53,6	0	5,5	2,9	0
28.02.2025	-	0,958	47,148	47,293	0	45,965	46,633	0	24	24	0	0	75,3	54,6	0	5,5	2,8	0
01.03.2025	-	1,009	53,496	53,57	0	52,156	52,793	0	24	24	0	0	75,3	56	0	5,5	2,9	0
02.03.2025	-	0,991	50,762	50,875	0	49,492	50,148	0	24	24	0	0	75,3	55,3	0	5,4	2,9	0
03.03.2025	-	0,958	45,781	45,934	0	44,633	45,312	0	24	24	0	0	75,2	53,8	0	5,4	2,9	0
04.03.2025	-	0,916	41,477	41,637	0	40,438	41,098	0	24	24	0	0	75,2	52,6	0	5,5	2,9	0
05.03.2025	-	0,825	33,266	33,375	0	32,441	32,988	0	24	24	0	0	75	49,6	0	5,5	2,9	0
06.03.2025	-	0,761	29,723	29,77	0	28,98	29,434	0	24	24	0	0	75	48,8	0	5,6	2,9	0
07.03.2025	-	0,753	33,031	33,07	0	32,219	32,66	0	24	24	0	0	74,6	51,3	0	5,6	2,9	0
08.03.2025	-	0,72	34,48	34,523	0	33,648	34,082	0	24	24	0	0	73,6	52,2	0	5,5	2,8	0
09.03.2025	-	0,697	33,777	33,809	0	32,973	33,371	0	24	24	0	0	73,1	52	0	5,4	2,9	0
10.03.2025	-	0,583	24,652	24,629	0	24,066	24,352	0	24	24	0	0	73	48,9	0	5,3	2,8	0
11.03.2025	-	0,921	49,531	49,434	0	48,348	48,758	0	24	24	0	0	73,2	54,2	0	5,5	2,8	0
12.03.2025	-	0,885	43,84	43,746	0	42,785	43,172	0	24	24	0	0	73,6	52,9	0	5,3	2,8	0
13.03.2025	-	0,943	52,25	52,164	0	51,008	51,438	0	24	24	0	0	73,1	54,6	0	5,4	2,8	0
14.03.2025	-	0,979	55,188	55,07	0	53,852	54,273	0	24	24	0	0	73,8	55,6	0	5,2	2,9	0
15.03.2025	-	0,993	60,082	59,902	0	58,598	58,973	0	24	24	0	0	74,6	57,7	0	5,2	2,9	0
16.03.2025	-	1,009	59,852	59,672	0	58,387	58,77	0	24	24	0	0	74,3	57	0	5,1	2,9	0
17.03.2025	-	1,071	64,746	64,504	0	63,137	63,492	0	24	24	0	0	74,9	58	0	5,1	2,9	0
18.03.2025	-	0,994	56,586	56,391	0	55,211	55,57	0	24	24	0	0	73,9	56	0	5,1	2,9	0
19.03.2025	-	0,946	49,473	49,301	0	48,262	48,609	0	24	24	0	0	74,2	54,6	0	5,2	2,9	0
20.03.2025	-	0,828	39,391	39,246	0	38,398	38,711	0	24	24	0	0	75,4	53,9	0	5,3	2,9	0
Итого:		25,999	1341,787	1341,095	0	1308,372	1322,009	0	672	672	-	-	74,84	54,51	0	5,33	2,88	0

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	656,736	38405,945	38934,605	0	37458,832	38344,598	0	32128	0,28
20.03.2025	682,735	39747,73	40275,699	0	38767,203	39666,605	0	32800	0,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения