

# #125872#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 67, Калининград  
Номер абонента 3680  
Порядковый номер 6522  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31144  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	0,715	115,98	24	0	50,6	45,3	-
22.03.2025	0,728	116,14	24	0	52	46,6	-
23.03.2025	0,701	115,95	24	0	51,3	46,1	-
24.03.2025	0,722	116,14	24	0	51,2	45,9	-
25.03.2025	0,731	115,94	24	0	51,4	46,1	-
26.03.2025	0,668	115,66	24	0	49,4	44,5	-
27.03.2025	0,678	115,66	24	0	49,6	44,6	-
28.03.2025	0,667	115,77	24	0	49,5	44,6	-
29.03.2025	0,642	115,9	24	0	49,6	44,8	-
30.03.2025	0,639	115,74	24	0	49,3	44,6	-
31.03.2025	0,651	112,94	24	0	49,2	44,3	-
01.04.2025	0,69	116,05	24	0	50,3	45,2	-
02.04.2025	0,666	116,02	24	0	49,9	45	-
03.04.2025	0,635	115,99	24	0	49,3	44,6	-
04.04.2025	0,651	116,02	24	0	49,7	44,9	-
05.04.2025	0,761	116,2	24	0	53,4	47,8	-
06.04.2025	0,85	116,71	24	0	56,4	50,2	-
07.04.2025	0,749	116,12	23,98	128	52,5	47	-
08.04.2025	0,739	115,92	23,98	128	51,9	46,5	-
09.04.2025	0,749	116,04	23,98	128	52	46,5	-
10.04.2025	0,8	116,1	24	0	53,7	47,8	-
11.04.2025	0,736	115,88	24	0	51,6	46,2	-
12.04.2025	0,695	115,85	24	0	51,1	46	-
13.04.2025	0,624	115,82	24	0	49,4	44,8	-
14.04.2025	0,378	70,54	24	0	40,9	39,4	-
Итого:	17,265	2851,08	599,94	0	0	0	0
Гкал	14,848						

Общее время работы системы, ч 600  
Период нормальной работы системы, ч 599,94

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	3708,195	352614,17	179326,53
14.04.2025	3725,46	355465,25	179926,46

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.04.2025 10:38:02