

#124729#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 136, МАДОУ ЦРР
Карамзина 11, Калининград
3680

Заводской номер счётчика	Показания прибора, ГДж	Предыдущие показания, ГДж	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
20132103	20.04.2025	20.03.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	814,458	720,687	93.771	22.397
Количество тепловой энергии, система 2	163,543	144,993	18.55	4.431

Подпись исполнителя



#124728#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3680
 Порядковый номер 9082
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20132103
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 24.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	0,955	0	4,452	0	0	4,385	0	0	24	0	57	20,8	0,14	0,44
22.03.2025	5,6	0,003	0	0,032	0	0	0,032	0	0	24	0	28,4	20,6	0	0,44
23.03.2025	5,7	0,122	0	0,66	0	0	0,652	0	0	24	0	49,6	20,6	0,02	0,44
24.03.2025	6,8	0,874	0	4,101	0	0	4,04	0	0	24	0	56,7	20,9	0,14	0,44
25.03.2025	5,5	0,982	0	4,639	0	0	4,57	0	0	24	0	56,3	21	0,16	0,44
26.03.2025	4,4	0,928	0	4,423	0	0	4,358	0	0	24	0	55,8	21,1	0,11	0,44
27.03.2025	6,9	0,932	0	4,358	0	0	4,292	0	0	24	0	56,8	21,1	0,1	0,44
28.03.2025	5,7	0,783	0	3,672	0	0	3,617	0	0	24	0	56,7	21,1	0,11	0,44
29.03.2025	8,9	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	23	20,7	0	0,44
30.03.2025	9,9	0,011	0	0,105	0	0	0,105	0	0	24	0	29,7	20,6	0	0,44
31.03.2025	6,8	0,852	0	3,999	0	0	3,939	0	0	24	0	56,7	20,9	0,11	0,44
01.04.2025	5,9	0,927	0	4,304	0	0	4,239	0	0	24	0	57,2	21,1	0,14	0,44
02.04.2025	-	0,884	0	4,095	0	0	4,032	0	0	24	0	57,3	21,1	0,11	0,44
03.04.2025	-	0,909	0	4,165	0	0	4,1	0	0	24	0	57,9	21,4	0,15	0,44
04.04.2025	-	0,835	0	3,896	0	0	3,838	0	0	24	0	56,9	21,6	0,13	0,44
05.04.2025	-	0,009	0	0,073	0	0	0,072	0	0	24	0	33,2	21,4	0	0,44
06.04.2025	-	0,004	0	0,04	0	0	0,04	0	0	24	0	29,5	21,1	0	0,43
07.04.2025	-	0,814	0	3,829	0	0	3,772	0	0	24	0	56,5	21,1	0,11	0,44
08.04.2025	-	0,963	0	4,483	0	0	4,415	0	0	24	0	57,1	21,1	0,11	0,43
09.04.2025	-	0,854	0	4,01	0	0	3,95	0	0	24	0	56,6	21,1	0,09	0,44
10.04.2025	-	0,953	0	4,53	0	0	4,463	0	0	24	0	56	20,9	0,05	0,44
11.04.2025	-	0,812	0	3,945	0	0	3,889	0	0	24	0	54,9	21	0,05	0,44
12.04.2025	-	0,003	0	0,032	0	0	0,032	0	0	24	0	25,7	20,7	0	0,44
13.04.2025	-	0,004	0	0,044	0	0	0,044	0	0	24	0	25,2	20,7	0	0,44
14.04.2025	-	0,752	0	3,645	0	0	3,593	0	0	24	0	55	21,3	0,08	0,44
15.04.2025	-	0,914	0	4,35	0	0	4,287	0	0	24	0	55,9	20,7	0,06	0,44
16.04.2025	-	0,771	0	3,72	0	0	3,667	0	0	24	0	55,3	20,5	0,06	0,44
17.04.2025	-	0,88	0	4,299	0	0	4,238	0	0	24	0	54,6	20,3	0,04	0,44
18.04.2025	-	0,819	0	4,005	0	0	3,949	0	0	24	0	54,6	20,4	0,05	0,44
19.04.2025	-	0,001	0	0,007	0	0	0,007	0	0	24	0	27,8	20,1	0	0,44
20.04.2025	-	0,002	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	23,3	19,7	0	0,44
Итого:	6,4	18,552	0	87,935	0	0	86,639	0	0	744	0	47,65	20,86	0,07	0,44

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	144,993	709,341	54,965	0	699,319	54,357	0	0	0
20.04.2025	163,543	797,276	54,965	0	785,958	54,357	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения