

#124655#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Каретников Сергей Николаевич
Киевская 23Б, Калининград

Заводской номер счётчика 20116720	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	145,609	120,452	25.157	6.009

Подпись исполнителя



#124029#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

10047

TB7 (ASCII)

20116720

1

23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	0,97	0	10,73	0	0	10,5	0	0	24	0	69,1	47,1	0,57	0,3
22.03.2025	5,6	1,023	0	12,384	0	0	12,112	0	0	24	0	69,9	49,8	0,55	0,29
23.03.2025	5,7	0,984	0	10,516	0	0	10,293	0	0	24	0	68,5	45,7	0,56	0,3
24.03.2025	6,8	1,088	0	11,651	0	0	11,398	0	0	24	0	69,5	46,8	0,55	0,3
25.03.2025	5,5	1	0	13,08	0	0	12,788	0	0	24	0	70,7	52	0,55	0,3
26.03.2025	4,4	0,961	0	9,46	0	0	9,265	0	0	24	0	67,6	42,9	0,56	0,3
27.03.2025	6,9	1,085	0	11,083	0	0	10,848	0	0	24	0	68,7	44,8	0,55	0,3
28.03.2025	5,7	0,81	0	7,971	0	0	7,808	0	0	24	0	67,2	42,4	0,56	0,3
29.03.2025	8,9	0,752	0	7,894	0	0	7,733	0	0	24	0	67,1	43,9	0,57	0,3
30.03.2025	9,9	0,942	0	9,299	0	0	9,106	0	0	24	0	67,7	43,1	0,56	0,29
31.03.2025	6,8	1,023	0	10,491	0	0	10,27	0	0	24	0	68,5	44,8	0,56	0,29
01.04.2025	5,9	1,13	0	11,965	0	0	11,707	0	0	24	0	69,4	46,4	0,55	0,29
02.04.2025	-	0,85	0	8,842	0	0	8,659	0	0	24	0	67,8	44,3	0,57	0,29
03.04.2025	-	0,614	0	6,173	0	0	6,055	0	0	24	0	64,6	40,4	0,57	0,29
04.04.2025	-	0,817	0	8,961	0	0	8,784	0	0	24	0	65,8	43,7	0,56	0,3
05.04.2025	-	1,311	0	16,822	0	0	16,459	0	0	24	0	69,1	50,2	0,52	0,29
06.04.2025	-	1,545	0	23,609	0	0	23,087	0	0	24	0	70,2	54,3	0,5	0,3
07.04.2025	-	1,283	0	18,386	0	0	17,979	0	0	24	0	70,3	53,3	0,51	0,3
08.04.2025	-	1,127	0	14,432	0	0	14,128	0	0	24	0	68,6	49,5	0,52	0,3
09.04.2025	-	1,089	0	14,481	0	0	14,172	0	0	24	0	68,7	50,4	0,53	0,3
10.04.2025	-	1,255	0	17,348	0	0	16,975	0	0	24	0	69,2	51,6	0,51	0,3
11.04.2025	-	0,972	0	11,615	0	0	11,376	0	0	24	0	67,5	47,2	0,53	0,29
12.04.2025	-	0,85	0	12,245	0	0	11,987	0	0	24	0	68,3	51,4	0,54	0,3
13.04.2025	-	0,561	0	6,114	0	0	5,998	0	0	24	0	64,5	42,2	0,56	0,3
14.04.2025	-	0,403	0	4,024	0	0	3,959	0	0	24	0	59,1	34,8	0,53	0,3
15.04.2025	-	0,376	0	3,932	0	0	3,867	0	0	24	0	59,6	36,4	0,43	0,29
16.04.2025	-	0,338	0	3,381	0	0	3,325	0	0	24	0	60,3	36	0,32	0,21
17.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,5	24,6	0	0
18.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,4	24,4	0	0
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	23,3	0	0
20.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,5	0	0
Итого:	6,4	25,159	0	296,889	0	0	290,638	0	0	744	0	61,75	42,88	0,46	0,26

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	120,452	1443,54	0	0	1409,575	0	0	10786	9797
20.04.2025	145,609	1740,429	0	0	1700,213	0	0	11530	9797

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения