

#125869#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 121, МАДОУ ЦРР
Литовский Вал 103а, Калининград
4266
9259
ТВ7 (ASCII)
20110905
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	6,25	0	71,409	0	0	70,079	0	0	24	0	64	42,7	0,57	0,5	4,4
22.03.2025	6,014	0	67,091	0	0	65,794	0	0	24	0	65,2	43,4	0,57	0,51	5,6
23.03.2025	5,394	0	60,849	0	0	59,711	0	0	24	0	64,1	42,5	0,56	0,51	5,7
24.03.2025	6,245	0	67,622	0	0	66,326	0	0	22	2	65,1	42,6	0,56	0,5	6,8
25.03.2025	5,906	0	63,091	0	0	61,88	0	0	24	0	65	42,2	0,56	0,5	5,5
26.03.2025	6,241	0	66,853	0	0	65,568	0	0	24	0	65,1	42,4	0,56	0,5	4,4
27.03.2025	4,639	0	52,982	0	0	51,982	0	0	24	0	64,5	43,1	0,56	0,51	6,9
28.03.2025	4,741	0	51,605	0	0	50,617	0	0	24	0	64,9	42,6	0,54	0,48	5,7
29.03.2025	6,52	0	82,04	0	0	80,438	0	0	24	0	65,7	46,4	0,58	0,52	8,9
30.03.2025	7,273	0	97,825	0	0	95,896	0	0	24	0	66,1	48	0,57	0,52	9,9
31.03.2025	7,554	0	101,777	0	0	99,772	0	0	24	0	66	47,9	0,57	0,52	6,8
01.04.2025	7,753	0	105,863	0	0	103,771	0	0	24	0	66,1	48,2	0,57	0,52	5,9
02.04.2025	6,909	0	87,849	0	0	86,124	0	0	24	0	65,9	46,8	0,57	0,51	-
03.04.2025	6,136	0	71,266	0	0	69,841	0	0	24	0	66,5	45,5	0,58	0,5	-
04.04.2025	7,048	0	82,335	0	0	80,643	0	0	24	0	67,6	46,7	0,57	0,51	-
05.04.2025	7,659	0	99,954	0	0	97,842	0	0	24	0	68,6	49,9	0,56	0,52	-
06.04.2025	7,923	0	98,939	0	0	96,735	0	0	24	0	70,5	50,9	0,56	0,52	-
07.04.2025	8,034	0	96,639	0	0	94,521	0	0	24	0	69,9	49,7	0,56	0,51	-
08.04.2025	7,759	0	96,87	0	0	94,845	0	0	24	0	68	48,5	0,55	0,51	-
09.04.2025	7,95	0	103,271	0	0	101,134	0	0	24	0	67,7	49	0,56	0,52	-
10.04.2025	8,184	0	105,18	0	0	102,951	0	0	24	0	68,6	49,6	0,56	0,52	-
11.04.2025	7,588	0	93,253	0	0	91,319	0	0	24	0	67,8	47,9	0,57	0,51	-
12.04.2025	6,842	0	84,515	0	0	82,769	0	0	24	0	67,7	48	0,57	0,51	-
13.04.2025	5,437	0	63,411	0	0	62,112	0	0	24	0	67,4	46,5	0,58	0,51	-
14.04.2025	5,104	0	51,711	0	0	50,667	0	0	24	0	66,9	42,9	0,58	0,5	-
15.04.2025	3,592	0	41,998	0	0	41,16	0	0	24	0	66,4	45,6	0,55	0,47	-
16.04.2025	0,816	0	17,952	0	0	17,636	0	0	24	0	62,1	51,1	0,53	0,46	-
17.04.2025	0,86	0	17,491	0	0	17,181	0	0	24	0	62,4	50,4	0,53	0,45	-
18.04.2025	0,8	0	16,475	0	0	16,184	0	0	24	0	62,3	50,5	0,53	0,44	-
19.04.2025	0,585	0	16,048	0	0	15,768	0	0	24	0	61,6	52,8	0,52	0,45	-
20.04.2025	0,59	0	16,253	0	0	15,97	0	0	24	0	61,8	53	0,52	0,45	-
Итого:	174,346	0	2150,417	0	0	2107,236	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	41,642														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	6190,698	70069,647	0	0	68555,702	0	0	33071	35
20.04.2025	6365,044	72220,064	0	0	70662,937	0	0	33813	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:07:00