

#115193#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/25г.-25/01/25г.

Абонент:чайковского 52 сато
Адрес: _____
Договор N:0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные раскоды: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112705, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0xF132

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
20.01.25 23	74,53	58,13	16,4	0	4	6,12	69,43	0	0	67,701	0	0	0	5	2	1,106	0	23	1	*
21.01.25 23	76,08	59,12	16,95	0	3,98	6,12	74,011	0	0	72,1	0	0	0	5	2	1,218	0	24	0	
22.01.25 23	76,53	59,39	17,14	0	3,99	6,12	73,785	0	0	71,863	0	0	0	5	2	1,228	0	24	0	
23.01.25 23	76,25	59,35	16,9	0	3,98	6,12	73,438	0	0	71,541	0	0	0	5	2	1,205	0	24	0	
24.01.25 23	73,14	58	15,14	0	3,99	6,12	74,16	0	0	72,377	0	0	0	5	2	1,091	0	24	0	
25.01.25 23	71,18	57,69	13,48	0	3,99	6,12	74,949	0	0	73,232	0	0	0	5	2	0,982	0	24	0	
Итого/Среди	74,6	58,61	15,99	0	3,99	6,12	439,772	0	0	428,815	0	0	0	5	2	6,83	0	143	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.01.25 23	8290,91	0	2,548	8096,652	0	2,506	2,506	103,993	0,138	4858	2
25.01.25 23	8730,682	0	2,548	8525,467	0	2,506	2,506	110,823	0,138	5001	3
Итого	439,772	0	0	428,815	0	0	0	6,83	0	143	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/01/25г.-21/02/25г.

Абонент:чайковского 52 сато
Адрес: _____
Договор N:0000000000 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные раскоды: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.04 м3/ч
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00°C G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20112705, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0xF132

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
26.01.25 23	70,76	57,63	13,13	0	3,98	6,12	75,424	0	0	73,717	0	0	0	5	2	0,963	0	24	0	
27.01.25 23	70,46	57,12	13,34	0	3,99	6,12	75,747	0	0	74,043	0	0	0	5	2	0,983	0	24	0	
28.01.25 23	70,78	57,98	12,79	0	3,97	6,12	78,211	0	0	76,44	0	0	0	5	2	0,973	0	24	0	
29.01.25 23	70,47	58,41	12,06	0	3,96	6,12	77,599	0	0	75,853	0	0	0	5	2	0,91	0	24	0	
30.01.25 23	67,03	54,85	12,18	0	4,01	6,12	71,35	0	0,039	69,881	0	0,038	0,038	5	2	0,848	0,002	24	0	
31.01.25 23	70,42	56,79	13,64	0	3,99	6,12	75,38	0	0	73,683	0	0	0	5	2	1	0	24	0	
01.02.25 23	71,99	57,49	14,5	0	3,99	6,12	74,367	0	0	72,627	0	0	0	5	2	1,048	0	24	0	
02.02.25 23	73,99	58,77	15,22	0	3,98	6,12	74,725	0	0	72,893	0	0	0	5	2	1,105	0	24	0	

03.02.25 23	75,48	59,32	16,16	0	3,97	6,12	74,93	0	0	73,024	0	0	0	5	2	1,175	0	24	0
04.02.25 23	72,85	58,35	14,5	0	3,98	6,12	74,907	0	0	73,119	0	0	0	5	2	1,055	0	24	0
05.02.25 23	72,98	59,18	13,8	0	3,98	6,12	74,257	0	0,028	72,477	0	0,028	0,028	5	2	0,997	0,001	24	0
06.02.25 23	70,81	56,25	14,56	0	3,99	6,12	74,943	0	0	73,242	0	0	0	5	2	1,061	0	24	0
07.02.25 23	73,53	57,81	15,72	0	3,98	6,12	74,632	0	0	72,822	0	0	0	5	2	1,14	0	24	0
08.02.25 23	78,53	60,91	17,62	0	3,97	6,12	73,834	0	0	71,82	0	0	0	5	2	1,261	0	24	0
09.02.25 23	80,43	62,04	18,39	0	3,96	6,12	73,396	0	0	71,305	0	0	0	5	2	1,308	0	24	0
10.02.25 23	81,99	62,18	19,81	0	3,97	6,12	72,329	0	0	70,206	0	0	0	5	2	1,387	0	24	0
11.02.25 23	82,38	62,16	20,21	0	3,96	6,12	71,781	0	0	69,653	0	0	0	5	2	1,405	0	24	0
12.02.25 23	82,04	61,6	20,44	0	3,97	6,12	71,846	0	0	69,73	0	0	0	5	2	1,422	0	24	0
13.02.25 23	81,19	61,62	19,58	0	3,97	6,12	72,872	0	0	70,766	0	0	0	5	2	1,382	0	24	0
14.02.25 23	80,29	61,11	19,19	0	3,97	6,12	73,599	0	0	71,511	0	0	0	5	2	1,369	0	24	0
15.02.25 23	80,69	61,83	18,86	0	3,99	6,12	75,187	0	0	73,037	0	0	0	5	2	1,373	0	24	0
16.02.25 23	81,41	63,14	18,27	0	4,04	6,12	79,572	0	0	77,264	0	0	0	5	2	1,407	0	24	0
17.02.25 23	80,87	62,56	18,31	0	3,98	6,12	77,982	0	0	75,744	0	0	0	5	2	1,383	0	24	0
18.02.25 23	79,07	61,13	17,94	0	3,97	6,12	75,093	0	0	73,022	0	0	0	5	2	1,306	0	24	0
19.02.25 23	79,08	61,14	17,94	0	3,96	6,12	74,999	0	0	72,93	0	0	0	5	2	1,305	0	24	0
20.02.25 23	81,39	62,36	19,03	0	3,96	6,12	74,628	0	0	72,461	0	0	0	5	2	1,375	0	24	0
21.02.25 23	79,97	61,48	18,49	0	3,97	6,12	74,612	0	0	72,51	0	0	0	5	2	1,337	0	24	0
Итого/Средн	76,29	59,82	16,48	0	3,98	6,12	2018,201	0	0,067	1965,781	0	0,066	0,066	5	2	32,278	0,003	648	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Q _{гв}	Q _г	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.01.25 23	8730,682	0	2,548	8525,467	0	2,506	2,506	110,823	0,138	5001	3
21.02.25 23	10748,883	0	2,615	10491,248	0	2,572	2,572	143,102	0,142	5649	3
Итого	2018,201	0	0,067	1965,781	0	0,066	0,066	32,278	0,003	648	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель, снабжающей организации _____

