

#125868#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025															
Потребитель								Служба административно-технического обеспечения, МБУ ГО "Город Калининград"							
Адрес потребителя								Чайковского 52, Калининград							
Номер абонента								3773							
Порядковый номер								8970							
Тип теплосчётчика								ТВ7 (ASCII)							
Заводской номер								20112705							
Номер системы								1							

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	4,156	0	78,875	0	0	77,101	0	0	24	0	70,8	57,9	0,44	0,39	4,4
22.03.2025	3,969	0	78,821	0	0	77,053	0	0	24	0	70,7	58,4	0,44	0,39	5,6
23.03.2025	3,906	0	79,433	0	0	77,66	0	0	24	0	70,5	58,5	0,44	0,39	5,7
24.03.2025	4,058	0	79,258	0	0	77,476	0	0	24	0	70,8	58,3	0,44	0,39	6,8
25.03.2025	4,103	0	79,554	0	0	77,761	0	0	24	0	70,8	58,3	0,44	0,39	5,5
26.03.2025	3,974	0	80,301	0	0	78,498	0	0	24	0	70,7	58,6	0,44	0,39	4,4
27.03.2025	4,002	0	79,941	0	0	78,146	0	0	24	0	70,7	58,5	0,44	0,39	6,9
28.03.2025	3,992	0	82,573	0	0	80,713	0	0	24	0	70,9	59,1	0,44	0,39	5,7
29.03.2025	3,86	0	83,367	0	0	81,492	0	0	24	0	70,8	59,5	0,44	0,39	8,9
30.03.2025	3,812	0	81,769	0	0	79,938	0	0	24	0	70,6	59,3	0,44	0,39	9,9
31.03.2025	3,872	0	81,062	0	0	79,246	0	0	24	0	70,6	59	0,44	0,39	6,8
01.04.2025	3,965	0	78,722	0	0	76,963	0	0	24	0	70,7	58,4	0,44	0,39	5,9
02.04.2025	3,953	0	77,624	0	0	75,885	0	0	24	0	70,6	58,2	0,43	0,38	-
03.04.2025	3,865	0	79,139	0	0	77,37	0	0	24	0	70,5	58,6	0,43	0,38	-
04.04.2025	3,831	0	78,045	0	0	76,296	0	0	24	0	70,6	58,7	0,43	0,38	-
05.04.2025	3,952	0	73,136	0	0	71,469	0	0	24	0	71,3	58,1	0,43	0,38	-
06.04.2025	4,228	0	72,05	0	0	70,321	0	0	24	0	73,4	59,1	0,43	0,38	-
07.04.2025	4,171	0	74,022	0	0	72,298	0	0	24	0	72,2	58,4	0,43	0,38	-
08.04.2025	4,055	0	74,149	0	0	72,479	0	0	24	0	70,9	57,5	0,43	0,38	-
09.04.2025	4,055	0	73,691	0	0	72,037	0	0	24	0	70,8	57,3	0,43	0,38	-
10.04.2025	4,089	0	71,85	0	0	70,217	0	0	24	0	71,2	57,3	0,43	0,38	-
11.04.2025	4,018	0	75,001	0	0	73,325	0	0	24	0	70,5	57,5	0,43	0,38	-
12.04.2025	3,942	0	75,949	0	0	74,243	0	0	24	0	70,8	58,2	0,43	0,38	-
13.04.2025	3,865	0	80,049	0	0	78,255	0	0	24	0	70,7	59	0,43	0,38	-
14.04.2025	3,801	0	86,783	0	0	84,826	0	0	24	0	71	60,3	0,44	0,38	-
15.04.2025	2,056	0	51,793	0	0	50,615	0	0	24	0	71,1	61,4	0,44	0,35	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26	25,3	0,14	0,03	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,2	24,4	0	0	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25	24,3	0	0	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	23,9	0	0	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,2	23,5	0	0	-
Итого:	101,55	0	2006,957	0	0	1961,683	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,255														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	714,936	12826,972	0	2,615	12520,939	0	2,572	6297	3
20.04.2025	816,487	14833,927	0	2,615	14482,623	0	2,572	7041	3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2025 11:24:36