

#124063#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Областная клиническая больница Калининградской области, ГБУЗ
Иванникова 7, Калининград

Заводской номер счётчика 16041750	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11280,704	11027,978	252.726	60.363

Подпись исполнителя



#123892#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

8085

Тип теплосчётчика

TB7 (ASCI)

Заводской номер

16041750

Номер системы

1

Отчёт сформирован

21.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	11,369	0	195,827	0	0	191,625	0	0	24	0	68,8	54,6	0,26	0,26
22.03.2025	5,6	11,566	0	197,08	0	0	192,749	0	0	24	0	69,9	55,6	0,26	0,26
23.03.2025	5,7	11,226	0	200,337	0	0	196,024	0	0	24	0	69	55,3	0,27	0,25
24.03.2025	6,8	11,537	0	197,94	0	0	193,615	0	0	24	0	69,5	55,3	0,26	0,26
25.03.2025	5,5	11,43	0	193,4	0	0	189,197	0	0	24	0	69,3	54,9	0,26	0,26
26.03.2025	4,4	5,899	0	117,21	0	0	114,702	0	0	24	0	68,8	56,5	0,3	0,25
27.03.2025	6,9	6,229	0	106,435	0	0	104,186	0	0	24	0	68,2	54	0,29	0,25
28.03.2025	5,7	9,434	0	161,158	0	0	157,652	0	0	24	0	69,3	55	0,29	0,25
29.03.2025	8,9	11,277	0	217,842	0	0	213,162	0	0	24	0	69	56,3	0,28	0,25
30.03.2025	9,9	11,135	0	213,322	0	0	208,693	0	0	24	0	69,3	56,6	0,27	0,25
31.03.2025	6,8	11,35	0	212,73	0	0	208,108	0	0	24	0	69,3	56,2	0,26	0,25
01.04.2025	5,9	11,419	0	211,342	0	0	206,738	0	0	24	0	69,4	56,2	0,26	0,25
02.04.2025	-	6,319	0	123,575	0	0	120,931	0	0	24	0	68,8	56,3	0,31	0,25
03.04.2025	-	0,098	0	9,972	0	0	9,791	0	0	24	0	63,1	60,7	0,36	0,24
04.04.2025	-	5,04	0	91,595	0	0	89,607	0	0	24	0	69,2	55,8	0,32	0,24
05.04.2025	-	12,816	0	230,792	0	0	225,432	0	0	24	0	71,9	58,3	0,28	0,26
06.04.2025	-	13,251	0	218,775	0	0	213,439	0	0	24	0	73,9	59,1	0,27	0,26
07.04.2025	-	13,357	0	227,26	0	0	221,783	0	0	24	0	73,5	59,1	0,27	0,26
08.04.2025	-	12,372	0	220,292	0	0	215,258	0	0	24	0	71,2	57,5	0,26	0,26
09.04.2025	-	12,425	0	223,467	0	0	218,346	0	0	24	0	71,4	57,8	0,27	0,26
10.04.2025	-	12,479	0	214,807	0	0	209,872	0	0	24	0	71,6	57,4	0,26	0,26
11.04.2025	-	12,004	0	226,04	0	0	220,987	0	0	24	0	70,3	57,4	0,26	0,26
12.04.2025	-	11,495	0	227,753	0	0	222,802	0	0	24	0	69,4	57	0,26	0,25
13.04.2025	-	11,308	0	247,902	0	0	242,5	0	0	24	0	69,3	58,2	0,27	0,25
14.04.2025	-	5,136	0	120,93	0	0	118,355	0	0	24	0	68,6	58,2	0,32	0,23
15.04.2025	-	0,159	0	9,007	0	0	8,843	0	0	24	0	63,2	58,9	0,35	0,18
16.04.2025	-	0,178	0	10,587	0	0	10,394	0	0	24	0	63,1	59	0,34	0,14
17.04.2025	-	0,155	0	8,895	0	0	8,734	0	0	24	0	62,8	58,6	0,34	0,12
18.04.2025	-	0,132	0	8,42	0	0	8,27	0	0	24	0	62,2	58,5	0,29	0,11
19.04.2025	-	0,04	0	8,863	0	0	8,705	0	0	24	0	62,1	61	0,24	0,11
20.04.2025	-	0,089	0	7,79	0	0	7,65	0	0	24	0	62,4	59,7	0,24	0,11
Итого:	6,4	252,724	0	4661,345	0	0	4558,15	0	0	744	0	68,32	57,26	0,28	0,23

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	11027,978	230362,36	0	0	220954,077	0	0	30857	879
20.04.2025	11280,704	235023,71	0	0	225512,227	0	0	31601	879

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения